

VI. ANUNCIOS**A) ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA****CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA**

RESOLUCIÓN do 20 de agosto de 2026, do Departamento Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción e a declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Boiro (expediente IN407A 2024/277-1).

Expediente: IN407A 2024/277-1.

Promotora: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Proxecto: LMTA BOI802 substitución apoios do 9O57ILH2//29-3 ao 9O1NRRH1//29-7.

Concello: Boiro.

Feitos:

1. O día 4.9.2024, a empresa promotora solicitou a autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción e a declaración de utilidade pública da instalación de distribución eléctrica mencionada, por mor do seu mal estado e das distancias antirreglamentarias ao terreo.

Ao abeiro dos artigos 123 e 143 do Real decreto 1955/2000, xunto coa relación de bens e dereitos afectados de necesaria ocupación para a construción da instalación proxectada, presentan o proxecto de execución denominado LMTA BOI802 substitución apoios do 9O57ILH2//29-3 ao 9O1NRRH1//29-7, asinado o día 21.6.2024 por Ángel Pérez Vidal, enxeñeiro técnico industrial graduado en Enxeñaría Eléctrica, nº colexiado 4.781 de Vigo (COITIVigo).

2. O proxecto someteuse ao trámite de información pública mediante un acordo do 8.4.2026, publicado nos seguintes medios:

- Portal de transparencia e Goberno aberto da Consellería de Economía e Industria.
- DOG: 30.4.2026.



- BOP: 14.4.2026.
- Xornal *La Voz de Galicia*: 21.4.2026.
- Taboleiro de anuncios do Concello: segundo certificado municipal do 17.7.2026.

3. Durante o período en que o proxecto se someteu ao trámite de información pública non se presentou ningunha alegación, reclamación nin suxestión relacionada coa documentación obxecto de publicación.

4. Consonte o artigo 127 do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, solicitouse o informe preceptivo ás distintas entidades afectadas: Concello de Boiro, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático: Augas de Galicia e Instituto de Estudos do Territorio. A empresa promotora manifestou a súa conformidade cos informes emitidos no prazo outorgado para ese efecto.

5. O día 18.8.2026 emitiuse o informe técnico.

Consideracións legais e técnicas:

1. O director territorial é competente para resolver este expediente, ao abeiro do disposto no Decreto 9/2017, do 12 de xaneiro, polo que se establecen os órganos competentes para a resolución dos procedementos de autorización de instalacións eléctricas que sexan competencia da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 22, do 1 de febreiro), e no Decreto 140/2024, do 20 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía e Industria (DOG nº 101, do 27 de maio).

2. Lexislación de aplicación:

- Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).
- Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público (BOE núm. 236, do 2 de outubro).
- Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (BOE núm. 310, do 27 de decembro).



- Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica (BOE núm. 310, do 27 de decembro).

- Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalación eléctrica de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE núm. 68, do 19 de marzo).

- Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23 (BOE núm. 139, do 9 de xuño).

- Real decreto 2563/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de industria, enerxía e minas (BOE núm. 246, do 14 de outubro).

- Lei do 16 de decembro de 1954, sobre expropiación forzosa (BOE núm. 351, do 17 de decembro).

- Decreto do 26 de abril de 1957, polo que se aproba o Regulamento da Lei de expropiación forzosa (BOE núm. 160, do 20 de xuño).

3. Características técnicas:

As instalacións obxecto deste expediente están situadas en Boiro de Arriba, no concello de Boiro, e as súas características técnicas son as seguintes:

- Substitución dos apoios 29-3, 29-4, 29-5, 29-6 e 29-7 da LMTA BOI802 por novos apoios celosía con cambio de traza.

- Liña eléctrica de media tensión aérea (actuación nº 1), a 20 kV, cunha lonxitude de 437 m, con orixe no novo apoio 29-2, condutor tipo LA-110 mm² e LA-56 mm², e final no novo apoio 29-7. Retensado dos vans adxacentes.

- Liña eléctrica de media tensión aérea (actuación nº 2), a 20 kV, cunha lonxitude de 109 m, con orixe no apoio proxectado en substitución do existente 9O2C92TE//29-4, condutor tipo LA-56 mm² AI, e final no apoio existente 9O17C1X9//29-4-2.



4. Na visita de campo realizada para examinar o lugar da instalación non se apreciou, nos predios sometidos á expropiación, ningunha das limitacións á constitución da servidume que sinala o artigo 58.a) da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.

5. No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos deste departamento territorial.

Consonte con todo o sinalado,

RESOLVO:

A) Conceder a autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción e a declaración de utilidade pública da dita instalación de distribución eléctrica.

A declaración de utilidade pública leva implícita a necesidade de ocupación dos bens e de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación, para os efectos do artigo 52 da Lei de expropiación forzosa.

B) A instalación executarase no prazo de dous anos, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no *Diario Oficial de Galicia*.

C) Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá achegar perante este departamento territorial unha solicitude á cal xuntará a seguinte documentación:

- As declaracións de conformidade relativas ao material ou ao equipamento e as certificacións ou homologacións, se procede.

- Un certificado do/da director/a da montaxe en que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e das prescricións complementarias, se as houber, así como das regulamentacións e normas axeitadas para a montaxe da instalación e posta a punto.

- Planimetría *as built* da instalación eléctrica en formato *shape*.

D) Esta autorización outórgase sen prexuízo doutras que sexan de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial no relativo á ordenación do territorio e ao ambiente.

O incumprimento das condicións e dos requisitos establecidos nesta resolución ou a variación substancial dos presupostos que determinaron o seu outorgamento poderán dar



lugar á súa revogación, logo de audiencia á persoa interesada, segundo o establecido no artigo 53.10 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.

Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderá interporse recurso de alzada perante a conselleira de Economía e Industria, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación ou publicación, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da dita Lei 39/2015, sen prexuízo de que as persoas interesadas poidan interpor calquera outro recurso que consideren axeitado.

Mediante este documento notifícaselles ás persoas interesadas esta resolución, segundo o exixido no artigo 40.1 da Lei 39/2015.

A Coruña, 20 de agosto de 2026

Isidoro Martínez Arca
Director territorial da Coruña

CVE-DOG: v8yb69v4-jv44-rgm3-xgi9-ij0go7okykh9





ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados. Concello de Boiro

Nº parcela	Lugar Referencia catastral	Cultivo	Titular	Afección de solo en pleno dominio		Afección de solo por servidume de paso de enerxía eléctrica			
				Apoio nº/centro de transformación	m²	ml aé.	ml sot.	m² aé.	m² sot.
2	Leira do Muíño 15011A016000940000XH	Rústico/agrario/ matogueira	Descoñecido/a					3,0	
3	Calcadoiro 15011A016002950000XP	Rústico/agrario/ labradío	María del Carmen López Piñeiro	Proxectado nº 4 (apoio 9O2SOS5T//29-6)	2,0	1,0		220,0	
4	Calcadoiro 15011A016007670000XB	Rústico/agrario/ labradío	María del Carmen López Piñeiro					104,0	
5	Vimieiro 15011A016007810000XM	Rústico/agrario/ labradío	Descoñecido/a					113,0	
6	Calcadoiro 15011A016007800000XF	Rústico/agrario/ labradío	Descoñecido/a			6,0		294,0	
7	Calcadoiro 15011A016007680000XY	Rústico/agrario/ labradío	David					142,0	
8	Calcadoiro 15011A016004730000XS	Rústico/agrario/ labradío	Descoñecido/a	Proxectado nº 3 (apoio 9O2L8DJT//29-5)	2,0	2,0		166,0	
9	Vimieiro 15011A016002990001MQ	Rústico/agrario/ labradío	Descoñecido/a			5,0		270,0	
10	Vimieiro 15011A016002940001MW	Rústico/agrario/ labradío e prados	Descoñecido/a			88,0		1.532,0	
11	Salgueiral 15011A016002930000XG	Rústico/agrario/ prados	Descoñecido/a	Proxectado nº 2 (apoio 9O2C92TE//29-4)	2,0	8,0		772,0	
12	Salgueiral 15011A016002920000XY	Rústico/agrario/ prados	Descoñecido/a			31,0		827,0	
13	Salgueiral 15011A016007520000XR	Rústico/agrario/ prados	Descoñecido/a			6,0		87,0	
14	Salgueiral 5011A016007530000XD	Rústico/agrario/ prados	Descoñecido/a			9,0		131,0	



Nº parcela	Lugar Referencia catastral	Cultivo	Titular	Afección de solo en pleno dominio		Afección de solo por servidume de paso de enerxía eléctrica			
				Apoio nº/centro de transformación	m²	ml aé.	ml sot.	m² aé.	m² sot.
15	Salgueiral 5011A016002900000XA	Rústico/agrario/ prados	Descoñecido/a			10,0		170,0	
16	Vimieiro 15011A016004650000XD	Rústico/agrario/ labradío	Descoñecido/a			4,0		64,0	
17	Vimieiro 15011A016004710000XJ	Rústico/agrario/ prados	Descoñecido/a			10		171,0	
18	Vimieiro 15011A016004720000XE	Rústico/agrario/ prados	Descoñecido/a			27,0		447,0	
19	Vimieiro 15011A016006410000XB	Rústico/agrario/ prados	Descoñecido/a					35,0	

Abreviacións:
ml aé.: lonxitude da servidume aérea en metros lineais.
m² aé.: superficie de servidume aérea en m².
ml sot.: lonxitude da servidume soterrada en metros lineais.
m² sot.: superficie de servidume soterrada.

