



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2026, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León, por la que se otorga la autorización administrativa previa y de construcción a «i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.», para las instalaciones denominadas «Proyecto de nuevos tramos de L.S.A.T. de 20 kV (3.ª Cat.) "02-Coto Escolar" de la S.T.R. "Puente Castro" (4700) para alimentación del C.S. "Paseo el Parque-Uvad" (920650001) situado en el Paseo el Parque n.º 15, en el término municipal de León» y «Nuevo centro de seccionamiento automatizado C.S. "Paseo el Parque" (920650001) para suministro eléctrico del edificio JCYL-SS-Discapacidad, en el término municipal de León». Expte.: 270/26/6337.

ANTECEDENTES

El pasado día 16 de abril de 2026, se presenta en este Servicio Territorial una solicitud por parte de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. de Autorización Administrativa Previa y de Construcción para las instalaciones antes mencionadas.

El día 20 de abril se traslada el proyecto al Ayuntamiento de León y al Servicio Territorial de Medio Ambiente.

A día 22 de abril se recibe respuesta por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente, la cual se traslada al solicitante el día 24 de abril.

Con fecha 15 de mayo se da conformidad con lo establecido por el Servicio Territorial de Medio Ambiente por parte del solicitante.

El día 23 de junio de 2026, las instalaciones son sometidas a información pública a través del Boletín Oficial de Castilla y León n.º 119.

FUNDAMENTO DE DERECHO

Primero: El artículo 70.1. 24.º de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, atribuye a la Comunidad de Castilla y León competencia exclusiva en materia de instalaciones de producción, distribución y transporte de energía cuando se circunscriban a su territorio y su aprovechamiento no afecte a otra comunidad autónoma.

De conformidad con el artículo 2.3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, y con la Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de León (B.O.C. y L. n.º 53, de 17 de marzo de 2023), la competencia para resolver el procedimiento corresponde al Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León por delegación del Delegado Territorial.

Segundo: De conformidad con el artículo 16 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, una vez acreditada la correcta ejecución de las instalaciones y presentada la documentación exigida para su puesta en servicio, procede resolver sobre el otorgamiento de la correspondiente autorización de explotación.

Tercero: Son de aplicación al presente procedimiento, además de las disposiciones citadas, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria; la Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León; la Ley 39/2015, de 1 de octubre; la Ley 40/2015, de 1 de octubre; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre; el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero; el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo; el Reglamento (UE) 2024/573, así como las demás disposiciones de general y pertinente aplicación.

Por todo ello, a la vista de la documentación presentada y de la documentación que figura en el expediente administrativo y al informe y propuesta de la Sección de Energía, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, RESUELVE:

Primero: Otorgar la autorización administrativa previa a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U, con CIF A-95075578, titular de las instalaciones anteriormente indicadas y cuyas principales características son:

Centro de Seccionamiento

<i>Ubicación</i>	Calle Juan Pablo II Parcela E.1-G La Lastra. Referencia Catastral: 9672503TN8197S0001RM
<i>Celdas</i>	Conjunto de Celdas 2L1P1A-F-SF6-20 TELE • 2 celdas función línea de 24 kV de tensión y 400 A de corriente asignadas y 16 kA de intensidad admisible de corta duración. • 1 celda función de protección por fusibles de 200 A de corriente asignada. • 1 celda de servicios auxiliares
<i>Envolvente</i>	Local dedicado en interior de edificio existente.

Línea Subterránea de Alta Tensión

<i>Tramo 1</i>	
<i>Denominación</i>	Línea «02-Coto Escolar» perteneciente a la Subestación de Maniobra y Reparto (S.T.R.) «Puente Castro» (4700).
<i>Origen</i>	Empalme con Red Subterránea de Alta Tensión (R.S.A.T.)
<i>Fin</i>	Celda 1 del Centro de Seccionamiento (C.S.) «Paseo El Parque UVAD» (920650001)
<i>Longitud</i>	79 metros
<i>Características del conductor</i>	HEPRZ1 12/20 kV 1x240 Al+H16
<i>Canalización</i>	Bajo tubo enterrado de Ø 160 milímetros

<i>Tramo 2</i>	
<i>Denominación</i>	Línea «02-Coto Escolar» perteneciente a la Subestación de Maniobra y Reparto (S.T.R.) «Puente Castro» (4700).
<i>Origen</i>	Celda 2 del Centro de Seccionamiento (C.S.) «Paseo El Parque UVAD» (920650001)
<i>Fin</i>	Empalme con Red Subterránea de Alta Tensión (R.S.A.T.)
<i>Longitud</i>	79 metros
<i>Características del conductor</i>	HEPRZ1 12/20 kV 1x240 Al+H16
<i>Canalización</i>	Bajo tubo enterrado Ø 160 milímetros

Segundo: Conceder la autorización administrativa de construcción a la instalación indicada conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:

- 1º. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso, se soliciten y autoricen.
- 2º. El plazo de puesta en marcha será de Doce Meses, contado a partir de la presente resolución.
- 3º. El titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía para su puesta en marcha aportando la documentación establecida en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT-01 a 09 y en el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Instalaciones eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
- 4º. Por la Administración se comprobará si en la ejecución del proyecto se cumplen las condiciones dispuestas en los Reglamentos que rigen los servicios de electricidad, para lo cual el titular de las instalaciones dará cuenta por escrito a la misma del comienzo de los trabajos, lo cual, durante el período de construcción y, asimismo, en el de explotación, los tendrá bajo su vigilancia e inspección en su totalidad.
- 5º. La Administración podrá dejar sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ellas.
- 6º. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización, con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven según las disposiciones legales vigentes.
- 7º. El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el cumplimiento de los condicionados que han sido establecidos por los organismos afectados; todos los cuales han sido trasladados al titular de la instalación, habiendo sido aceptados por el mismo.

La Administración se reserva el derecho de revocar la autorización otorgada cuando se constate el incumplimiento de las condiciones impuestas o la existencia de inexactitudes, falsedades u omisiones de carácter esencial en la documentación presentada por el titular, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran derivarse.

Esta Resolución se emite con independencia de cualquier autorización prevista en la normativa vigente y sin perjuicio de terceros, y lleva implícita la obligación de dismantelar la instalación eléctrica y restaurar los terrenos que ocupa cuando finalice su actividad, para lo cual deberá solicitarse la correspondiente autorización de cierre.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su notificación, ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas –Avda. de los Reyes Leoneses, 11, 24008 León–, de conformidad con lo dispuesto en los artículos, 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con los artículos 60 y 61 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y en relación con el artículo 7 del Decreto 25/2022, de 16 de junio, por el que se regula la estructura orgánica y las competencias de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León.

León, 23 de julio de 2026.

*El Jefe del Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Economía,*
Fdo.: FERNANDO BANDERA GONZÁLEZ