



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS

E.2. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid

ANUNCIO del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa de una instalación de producción de energía eléctrica, por tecnología fotovoltaica denominada «FV Vislandi Solar», en el término municipal de Zaratán (Valladolid). Expte.: FV-2721 ATCE-209.

A los efectos previstos en el artículo 53.1.a) la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, se somete a información pública la documentación referente a la solicitud de autorización administrativa previa, de las instalaciones de generación de energía eléctrica definidas en el proyecto denominado: «Instalación generadora fotovoltaica de conexión a red «Vislandi Solar», e instalaciones de evacuación para acceso a la red de distribución en Zaratán (Valladolid)».

Expediente: FV-2721, ATCE-209, «FV Visladi Solar».

Peticionario: Vislandi Investments, S.L., con domicilio en Avda Manoteras, 32 ED-C 2ª PLTA, provisto de NIF B88322201.

Objeto de la solicitud: Obtención informe de impacto ambiental; autorización administrativa previa.

Finalidad del proyecto: Realización de una instalación de producción de energía eléctrica por tecnología fotovoltaica, conectada a la red de distribución.

Órgano ambiental: La autorización administrativa del presente expediente requiere de evaluación de impacto ambiental simplificada. Para la emisión del informe de impacto ambiental del proyecto es competente el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.

Plazo de resolución: seis meses siendo el silencio administrativo desestimatorio.

Las características principales de la instalación son:

- Tipo de tecnología del módulo de generación: solar fotovoltaica.
- Potencia instalada, según artículo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio y artículo 5 del Real Decreto 997/2025, de 5 de noviembre: 3200 kW.

- Capacidad de acceso concedida, según lo estipulado en los permisos de acceso y conexión, otorgados por i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU: 3000 kW.
- Términos municipales afectados por la instalación:
 - Planta fotovoltaica: Zaratán.
 - Infraestructura de evacuación: Zaratán y Valladolid.
- Tensión de la instalación en el punto de conexión: 13,2 kV.
- Centro de Transformación, con un transformador de 4000kVA y una relación de transformación e 0,8/13,2 kV.

La infraestructura de evacuación, recogida en el proyecto presentado se compone:

- Línea subterránea de 13,2 kV que conectará la planta fotovoltaica con un nuevo Centro de Seccionamiento (objeto de otro proyecto).

El trazado de la línea de evacuación se estructurará en varios tramos que son, a su vez, compartidos con las evacuaciones de otras instalaciones, en tramitación en este Servicio Territorial, siendo común la zanja donde se alojarán las canalizaciones. En concreto, el trazado de la infraestructura de evacuación de esta instalación se divide en 3 tramos:

En el 1º tramo que se tramitará en el expediente FV-2688 compartirá trazado con las instalaciones FV-2639, FV-2640, FV-2642, FV-2649, FV-2650, FV-2665; FV-2666, FV-2667, FV-2681, FV-2682, FV-2683, FV-2688, FV-2690, FV-2697, FV-2705, FV-2708, FV-2709, FV-2710, FV-2711, FV-2712, FV-2713, FV-2715, FV-2716, FV-2721, FV-2723, FV-2724, FV-2725, FV-2726. Todos estos expedientes están tramitándose en este Servicio Territorial

En el 2º tramo que se tramitará en el expediente FV-2622 compartirá trazado con las instalaciones FV-2639, FV-2640, FV-2642, FV-2649, FV-2650, FV-2665; FV-2666, FV-2667, FV-2681, FV-2682, FV-2683, FV-2688, FV-2690, FV-2697, FV-2705, FV-2708, FV-2709, FV-2710, FV-2711, FV-2712, FV-2713, FV-2715, FV-2716, FV-2721, FV-2723, FV-2724, FV-2725, FV-2726, además de FV-2622, FV-2678, FV-2703 y FV-2722. Todos estos expedientes están tramitándose en este Servicio Territorial.

En el 3º tramo que se tramitara en este expediente.

Parcelas afectadas por la planta fotovoltaica:

<i>Término municipal</i>	<i>Polígono</i>	<i>Parcela</i>	<i>Referencia catastral</i>
Zaratán	5	10042	47232A005100420000FS

Punto de entrega de la energía a la empresa distribuidora: Línea-2 Curtidores de 13,2 kV de la ST Valladolid (13,2 kV), en el tramo de línea comprendido entre la cabecera de la ST posterior al CT Angel Chamorro.

Lo que se hace público para conocimiento general, para que cualquier persona pueda examinar la documentación referida y, en su caso, presentar ante este Servicio Territorial y por escrito las alegaciones que considera oportunas durante el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación del presenta anuncio.

El expediente estará accesible al público en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, sito en la Plaza del Milenio, n.º 1 – 6ª planta, en días hábiles de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas. Asimismo, la documentación se puede consultar en el siguiente enlace:

<https://energia.jcyl.es/web/es/informacion-publica-energia-minas/energia-valladolid.html>

Valladolid, 18 de mayo de 2026.

El Jefe del Servicio Territorial,
Fdo.: MARCELIANO HERRERO SINOVAS