



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS

E.2. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid

ANUNCIO del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa de una instalación de producción de energía eléctrica, por tecnología fotovoltaica denominada «FV Chenla Solar», en el término municipal de Ciguñuela, Zaratán y Valladolid (Valladolid). Expte.: FV-2726 ATCE-220.

A los efectos previstos en el artículo 53.1.a) la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, se somete a información pública la documentación referente a la solicitud de autorización administrativa previa, de las instalaciones de generación de energía eléctrica definidas en el proyecto denominado: «Instalación generadora fotovoltaica de conexión a red «Chenla Solar» e instalaciones de evacuación para acceso a la red de distribución en Ciguñuela (Valladolid)».

Expediente: FV-2726, ATCE-220, «FV Chenla Solar»

Peticionario: Chenla Investments, S.L., con domicilio en Avda. Manoteras, 32, EDF-C, 2ª PL Madrid con código postal 28050, provisto de NIF B88331111.

Objeto de la solicitud: Obtención del informe de impacto ambiental; autorización administrativa previa.

Finalidad del proyecto: Realización de una instalación de producción de energía eléctrica por tecnología fotovoltaica, conectada a la red de distribución.

Órgano sustantivo: Para la resolución de esta solicitud administrativa previa, es competente el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, por delegación de la Delegación Territorial de Valladolid.

Órgano ambiental: La autorización administrativa del presente expediente requiere de evaluación de impacto ambiental simplificada. Para la emisión del informe de impacto ambiental del proyecto es competente el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.

Plazo de resolución: seis meses siendo el silencio administrativo desestimatorio

Las características principales de la instalación son:

- Tipo de tecnología del módulo de generación: solar fotovoltaica
- Potencia instalada, según artículo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio y artículo 5 del Real Decreto 997/2025, de 5 de noviembre: 3200 kW
- Capacidad de acceso concedida, según lo estipulado en los permisos de acceso y conexión, otorgados por i-De Redes Eléctricas Inteligentes, SAU: 3200 kW
- Términos municipales afectados por la instalación:
 - Planta fotovoltaica: Ciguñuela
 - Infraestructura de evacuación: Ciguñuela, Zaratán y Valladolid
- Tensión de la instalación en el punto de conexión: 13,2 kV
- Centro de Transformación, con un transformador de 40000 kVA y una relación de transformación 0,8/13,2 kV.

La infraestructura de evacuación, recogida en el proyecto presentado se compone:

- Líneas subterráneas de 13,2 kV que conectarán el Centro de Transformación de esta planta fotovoltaica con un nuevo Centro de Seccionamiento (objeto de otro proyecto). Donde está el punto de acceso y conexión concedido, propiedad de i-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

El trazado de la Línea de evacuación se dividirá en varios tramos que son a su vez compartidos con otras instalaciones, todas ellas en tramitación en este Servicio Territorial, siendo común la zanja donde se alojarán las canalizaciones. En concreto el trazado de evacuación de esta instalación se divide en varios tramos:

En el 1º tramo, objeto de este proyecto, compartirá trazado con FV-2666.

En el 2º tramo, objeto de este proyecto, compartirá trazado con FV-2666, FV-2667, FV-2721.

En el 3º tramo, objeto de este proyecto, compartirá trazado con FV-2666, FV-2667, FV-2721, FV-2665.

En el 4º tramo que se tramitará en el expediente FV-2688 compartirá trazado con las instalaciones FV-2639, FV-2640, FV-2642, FV-2649, FV-2650, FV-2665; FV-2666, FV-2667, FV-2681, FV-2682, FV-2683, FV-2688, FV-2690, FV-2697, FV-2705, FV-2708, FV-2709, FV-2710, FV-2711, FV-2712, FV-2713, FV-2715, FV-2716, FV-2721, FV-2723, FV-2724, FV-2725, FV-2726. Todos estos expedientes están tramitándose en este Servicio Territorial.

En el 5º tramo que se tramitará en expediente FV-2622 compartirá trazado con las instalaciones FV-2639, FV-2640, FV-2642, FV-2649, FV-2650, FV-2665; FV-2666, FV-2667, FV-2681, FV-2682, FV-2683, FV-2688, FV-2690, FV-2697, FV-2705, FV-2708, FV-2709, FV-2710, FV-2711, FV-2712, FV-2713, FV-2715, FV-2716, FV-2721, FV-2723, FV-2724, FV-2725, FV-2726, además de FV-2622, FV-2678, FV-2703 y FV-2722. Todos estos expedientes están tramitándose en este Servicio Territorial.

En el 6º tramo objeto de este proyecto.

Parcelas afectadas por la planta fotovoltaica:

<i>Término municipal</i>	<i>Polígono</i>	<i>Parcela</i>	<i>Referencia catastral</i>
Ciguñuela	3	147	47052A003001470000ML.

Punto de entrega de la energía a la empresa distribuidora: en la Línea 35-SUR de 13,2 kV de la ST Valladolid (13,2 kV), en el tramo de línea entre el CT El Palero-2 y el CS Museo Ciencia, siendo necesario la instalación de un nuevo Centro de Seccionamiento.

Lo que se hace público para conocimiento general, para que cualquier persona pueda examinar la documentación referida y, en su caso, presentar ante este Servicio Territorial y por escrito las alegaciones que considera oportunas durante el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio.

El expediente estará accesible al público en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, sito en la Plaza del Milenio, N.º 1 – 6ª planta, en días hábiles de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas. Asimismo, la documentación se puede consultar en el siguiente enlace:

<https://energia.jcyl.es/web/es/informacion-publica-energia-minas/energia-valladolid.html>

Valladolid, 18 de mayo de 2026.

El Jefe del Servicio Territorial,
Fdo.: MARCELIANO HERRERO SINOVAS