



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS

E.2. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación de producción de energía fotovoltaica denominada «El Palomar», a ubicar en la localidad de Matalbaniega, en el término municipal de Aguilar de Campoo (Palencia). Expte.: FV-1771.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; la Ley 21/2013, de 21 de diciembre, de evaluación ambiental; el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León y demás disposiciones de general aplicación, se somete a información pública los siguientes documentos:

1. Proyecto técnico «ISFv 2.500 kWn «El Palomar» en Matalbaniega, T.M. Aguilar de Campoo (Palencia)».

Peticionario: Inversiones 2012 Desarrollo Negocios, S.L.U., con C.I.F. B-86671658.

Las Principales características de las instalaciones son las siguientes:

- a) Objeto: Construcción de una instalación de producción de energía eléctrica de origen fotovoltaico denominada FV El Palomar de 2,5 MW de potencia instalada.
- b) Ubicación: Localidad de Matalbaniega del término municipal de Aguilar de Campoo (Palencia).
- c) Características de las instalaciones:
 - Planta fotovoltaica de 2,5 MW de potencia instalada, formada por paneles fotovoltaicos de 590 Wp de potencia unitaria, dispuestos en estructura fija, 14 inversores de potencia nominal unitaria de 180 kW de los cuales uno de ellos queda limitado a 160 kW.
 - Centro de transformación «El Palomar» con potencia 2500 KVA en edificio prefabricado.

- Línea subterránea de alta tensión de 16m de cable tipo HEPRZ1 AL 18/30 Kv 3x(1x240) mm² Al + H25 entre el centro de transformación «El Palomar» y el centro de seccionamiento «Palomar».
- La potencia de acceso y conexión concedida es de 2,5 MW.

d) Presupuesto de ejecución material: 1.042.579,37 €.

Lo que se hace público para que, en el plazo de veinte (20) días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, se puedan formular las alegaciones y observaciones que se consideren pertinentes, pudiéndose examinar la documentación de manera telemática en el Portal de Energía y Minería de Castilla y León «www.energia.jcyl.es», o bien de forma presencial en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, sito en la Avenida Casado del Alisal, 27 - planta baja de Palencia.

Palencia, 31 de agosto de 2026.

*El Jefe del Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Economía,
Por Resolución del Delegado Territorial
de 27 de agosto de 2026)*
El Secretario Técnico,
Fdo.: MANUEL TORRES GRANADOS