



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Salamanca

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 13 de enero de 2026, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Salamanca, dictada por delegación, por la que se otorga a «Argañán Fotovoltaica, S.L.» autorización administrativa previa y autorización de construcción de la instalación de producción de energía eléctrica, mediante tecnología fotovoltaica denominada «FV Gallegos» y sus instalaciones asociadas, en el término municipal de Gallegos de Argañán (Salamanca). Expte.: RI-19.873, ATCE-53.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de fecha de 13 de enero de 2026 publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 12, de 20 de enero de 2026, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 99 y referido a las características de la instalación, Donde dice:

- Instalación de central eléctrica (ATCE-53):

POTENCIA TOTAL	1.500 kW
PUNTO DE CONEXIÓN A RED DE DISTRIBUCIÓN	CENTRO DE SECCIONAMIENTO (C.S.) conectado entre APOYOS 31 y 32 de la LÍNEA 5 – PUERTO SEGURO de la STR ESPEJA 20 kV propiedad de i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. (no objeto de este expediente)
POTENCIA MÁXIMA DE CONEXIÓN A RED (CAPACIDAD DE ACCESO)	1.500 kW
POTENCIA PICO	2.619,12 kWp
POTENCIA DE INVERSORES	1.800 kW
POTENCIA DE TRANSFORMADOR	2000 kVA
SISTEMA DE SOPORTE	ESTRUCTURA FIJA

Debe decir:

- Instalación de central eléctrica (ATCE-53):

POTENCIA TOTAL	1.800 kW
PUNTO DE CONEXIÓN A RED DE DISTRIBUCIÓN	CENTRO DE SECCIONAMIENTO (C.S.) conectado entre APOYOS 31 y 32 de la LÍNEA 5 – PUERTO SEGURO de la STR ESPEJA 20 kV propiedad de i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. (no objeto de este expediente)
POTENCIA MÁXIMA DE CONEXIÓN A RED (CAPACIDAD DE ACCESO)	1.500 kW
POTENCIA PICO	2.619,12 kWp
POTENCIA DE INVERSORES	1.800 kW
POTENCIA DE TRANSFORMADOR	2000 kVA
SISTEMA DE SOPORTE	ESTRUCTURA FIJA