



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS

E.2. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción para las instalaciones denominadas «nuevo tramo de línea subterránea de media tensión (13,2 kV) "Siva" de la S.T.R. "Oteruelo" y centro de seccionamiento automatizado para suministro eléctrico del edificio de uso terciario del polígono tecnológico de Oteruelo, en el término municipal de León», titularidad de «i-DE Redes Eléctricas Inteligentes». Expte.: 384/26/6337.

A efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico se acuerda someter a Información Pública la solicitud de Autorización Administrativa y de Construcción del proyecto citado anteriormente.

Las características principales del proyecto son:

- a) Peticionario: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
- b) Ubicación: León.
- c) Finalidad de la instalación: Mejora y garantía del suministro eléctrico, así como, garantizar la seguridad de las instalaciones.
- d) Alcance del proyecto:

Centro de Seccionamiento

Ubicación	C/ Andrés Suárez, Parcela M11-1. Referencia Catastral: 6874502TN8167S0001LA
Celdas	Conjunto de Celdas 2L1P-F-SF6-24 TELE • 2 celdas función línea de 24 kV de tensión y 400 A de corriente asignadas y 16 kA de intensidad admisible de corta duración. • 1 celda función de protección por fusibles de 400 A de corriente asignada.
Envolvente	Edificio de hormigón prefabricado tipo Ormazábal CMS-21

Línea Subterránea de Alta Tensión

Tramo 1	
Origen	Empalme con Red Subterránea de Alta Tensión (R.S.A.T.)
Fin	Celda 1 del Centro de Seccionamiento (C.S.)
Longitud	11 metros
Características del conductor	HEPRZ1 12/20 kV 3X1x240 Al+H16
Canalización	Bajo tubo enterrado de Ø 160 milímetros
Tramo 2	
Origen	Celda 2 del Centro de Seccionamiento (C.S.)
Fin	Empalme con Red Subterránea de Alta Tensión (R.S.A.T.)
Longitud	11 metros
Características del conductor	HEPRZ1 12/20 kV 1x240 Al+H16
Canalización	Bajo tubo enterrado Ø 160 milímetros

e) Presupuesto: 89.873,46 €

Tal y como establece la normativa aplicable, se hace público para que, en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, puedan presentarse consultas y/o alegaciones al mismo.

En los términos del art. 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta documentación, se encuentra publicada en el Portal de Energía y Minería de Castilla y León (www.energia.jcyl.es) y en las dependencias del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León en León, Sección de Energía, sito en Avenida de Peregrinos, s/n, 1ª planta, en horario de 09 a 14:00.

León, 16 de junio de 2026.

*El Jefe de Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Economía,*
Fdo.: FERNANDO BANDERA GONZÁLEZ