



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2026, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos, por la que se otorga autorización administrativa previa y de construcción de reposición de los servicios eléctricos afectados por la construcción de la plataforma de alta velocidad conexión Madrid - País Vasco - Frontera Francesa, tramo: Burgos-Vitoria, subtramo: Pancorbo-Ameyugo (Expte.: 9045719519-Desvío AT (45 kV)), en el término municipal de Pancorbo (Burgos). Expte.: ATLI/29518.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La empresa distribuidora I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. solicitó con fecha 15 de mayo de 2026 autorización administrativa previa y de construcción de reposición de los servicios eléctricos afectados por construcción de plataforma de alta velocidad conexión Madrid-País Vasco-Frontera francesa Tramo: Burgos-Vitoria, Subtramo: Pancorbo-Ameyugo Expte 9045719519-Desvío AT (45 kV) en el término municipal de Pancorbo (Burgos). Con esa misma fecha presenta las actas de ocupación necesarias para el proyecto de desvío de la línea por la construcción de la plataforma de alta velocidad.

Segundo. Con fecha 1 de junio de 2026 se publica en B.O.C. y L. y en la página web de la Junta de Castilla y León, Sección de Energía y Minas, la solicitud de autorización administrativa previa y autorización de construcción de la instalación, no habiéndose recibido alegaciones.

Tercero. Se envían separatas al Ayuntamiento de Pancorbo y ADIF. El Ayuntamiento no contesta por lo que se continúa con la solicitud. ADIF emite informe favorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Visto el artículo 2 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León y la Resolución de 9 de marzo de 2023 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de energía y minas.

Segundo. En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes disposiciones legales:

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.
- Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.

- RD 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
- RD 337/2014 de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.
- RD 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

Por todo lo anteriormente expuesto, vista la legislación de general y particular de aplicación, la Jefa del Servicio Territorial, a propuesta de la Jefa de Sección de Energía, **RESUELVE:**

Primero. Otorgar autorización administrativa previa a la empresa i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. de la instalación eléctrica indicada, cuyas características principales son las siguientes:

Afección n.º 3: Línea Eléctrica de A.T. 45 kV N.º 3033-20 «Puentelarra-Pancorvo» (S.T.R. «CH-Puentelarra»):

- Nuevo trazado subterráneo con conductor HEPRZ1 26/45 KV 1x630 H115, en sustitución del tramo aéreo existente, entre los apoyos proyectados n.º 00001 y n.º 00002, de 394 m de longitud
- Nuevo tendido aéreo con conductor tipo 147-AL1/34-A20SA entre el apoyo existente n.º 82N y el apoyo proyectado n.º 00001 y entre los apoyos proyectados n.º 00002 y 85N, de 211 m de longitud en total. Se instalarán 5 nuevos apoyos.
- Desmontaje de 3 apoyos de hormigón, 1 apoyo de celosía y 727 m de línea eléctrica aérea de A.T.

Segundo. Otorgar autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica citada conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.
2. El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de dos años, contados a partir de la presente Resolución, advirtiéndose que se producirá la caducidad de la presente autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta en marcha. Antes de la finalización del citado plazo, podrán solicitarse prórrogas del mismo, por causas justificadas.
3. El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este Servicio Territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión de la Autorización de explotación.

4. La Administración dejará sin efecto la Resolución en cualquier momento que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
5. Con arreglo al proyecto aprobado se autoriza a la empresa peticionaria a realizar la conexión con sus instalaciones, a fin de que, a la hora de extender la autorización de explotación, estén las instalaciones totalmente ejecutadas y aprobadas.
6. Las partes aéreas de la instalación de alta tensión, no aisladas, deberán realizarse cumpliendo lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 2 de agosto, por el que se establecen medidas de carácter técnico en líneas eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la avifauna.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de cualquier otra autorización, licencia o permiso que sea exigible según la normativa vigente.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la presente notificación, ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, conforme a lo dispuesto en los Arts. 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Burgos, 15 de julio de 2026.

La Jefa del Servicio,

Fdo.: MARÍA DOLORES VELASCO LAJO