



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS

E.2. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica denominada «Centro de transformación de caseta telemandado con telegestión 30 kV "Poligonales" y sus líneas de alimentación 30 kV ("Línea Mazuelas-Lomilla_1") en Nogales de Pisuerga, en el término municipal de Alar del Rey (Palencia)», titularidad de «Viesgo Distribución Eléctrica, S.L.». Expte.: 34/ATCT/2207-34/ATLI/6710.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y según el procedimiento regulado por Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución, formulada por Viesgo Distribución Eléctrica S.L., del siguiente proyecto, cuyas principales características son:

La finalidad de este proyecto es proporcionar un nuevo punto de suministro en la Red de Distribución de Alta Tensión existente para la electrificación del Polígono de Nogales de Pisuerga en la Localidad de Nogales de Pisuerga, termino municipal de Alar del Rey (Palencia). Para ello, se llevará a cabo la instalación de un nuevo centro de transformación de caseta telemandado con telegestión de 250 KVA de potencia y sus líneas de Alta Tensión 30 KV «Mazuelas – Lomilla_ 1» de alimentación en el Polígono Industrial.

El nuevo centro de transformación de caseta será prefabricado e irá equipado con dos celdas de línea motorizadas, una celda de protección de transformador con fusibles y dos celdas de protección.

Para adecuar la red de Distribución de Alta Tensión se instalará una nueva línea aérea de Alta Tensión 30 KV entrada / salida, la realización de una canalización de 608 metros de las siguientes características:

- 50 metros con 4 tubos de 200 mm de diámetro hormigonados en tierra y con tritubo de 50 mm de diámetro.
- 67 metros con 4 tubos de 200 mm de diámetro hormigonados en calzada de hormigón y con tritubo de 50 mm de diámetro.
- 12 metros con 6 tubos de 200 mm de diámetro hormigonados en acera de hormigón y con tritubo de 50 mm de diámetro.

- 2 metros con 12 tubos de 200 mm de diámetro hormigonados en acera de hormigón y con tritubo de 50 mm de diámetro.
- 112 metros con 2 tubos de 160 mm de diámetro hormigonados en acera de hormigón y con tritubo de 50 mm de diámetro.
- 365 metros con 4 tubos de 160 mm de diámetro hormigonados en acera de hormigón y con tritubo de 50 mm de diámetro.
- 18 arquetas de registro prefabricadas troncopiramidales con marco y tapa de arqueta D-400 normalizada por Viesgo Distribución Eléctrica S.L. 300 metros de L.S.A.T. 18/30 KV con cable HEPRZ1 AL 3x1x240 mm² + H16 de entrada y salida desde el centro de reparto denominado «CR Nogales (6273)» de la Línea Aérea 30 KV «Mazuelas – Lomilla_1» hasta el centro de transformación de caseta denominado «30 KV PoliNogales».

Durante el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León, se podrán formular las alegaciones y observaciones que se consideren pertinentes, pudiéndose examinar la documentación en el Portal de Energía y Minería de Castilla y León «www.energia.jcyl.es», y cuando no sea posible efectuar la consulta de manera telemática, en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, situado en la Avenida Casado del Alisal, 27.

Palencia, 8 de mayo de 2026.

*El Jefe del Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Economía,*
Fdo.: JOSÉ MARÍA CASAS INCLÁN