

VI. ANUNCIOS**A) ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA****CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA**

RESOLUCIÓN do 13 de maio de 2026, do Departamento Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concellos de Pastoriza e Abadín (expediente IN407A 2025/143-2).

Visto o expediente para outorgamento da autorización administrativa previa e de construción para a instalación eléctrica que a continuación se describe:

Peticionaria: Begasa.

Domicilio social: rúa Ramón María Aller Ulloa, 9, 27003 Lugo.

Denominación: enlace LAT Meira-LAT Bretoña (CT Vilaseñor-CT Montecelo).

Situación: concellos da Pastoriza e Abadín.

Características técnicas principais:

- Liña soterrada de alta tensión a 20 kV Meira con orixe nun PAS situado no apoio existente 729 e final no CT Vilaseñor proxectado, cunha lonxitude de 45 metros en condutor tipo HEPRZ1-240 mm.
- Liña soterrada de alta tensión a 20 kV Bretoña con orixe nun PAS situado no apoio existente 8231 e final no CT Montecelo proxectado, cunha lonxitude de 35 metros en condutor tipo HEPRZ1-240 mm.
- Liña soterrada de alta tensión a 20 kV enlace LAT Meira-LAT Bretoña, con orixe no CT Vilaseñor proxectado e final no CT Montecelo proxectado, cunha lonxitude de 1.260 metros en condutor tipo HEPRZ1-240 mm.
- Centro de transformación prefabricado Vilaseñor, cunha potencia máxima admisible de 630 kVA e unha potencia inicial de 50 kVA (recuperado), no cal se instalan dúas celas de liña telemandadas e unha de protección con fusibles.

CVE-DOG: cpcsqk1-zt97-kg1-g0g7-lj2b44ar3lp5



- Centro de transformación prefabricado Montecelo, cunha potencia máxima admisible de 630 kVA e unha potencia inicial de 50 kVA (recuperado), no cal se instalan dúas celas de liña telemandadas e unha de protección con fusibles.

- Desmontaxe do CT intemperie 729 Vilaseñor e do CT intemperie 8231 Montecelo.

Finalidade da instalación: mellora da subministración.

Orzamento: 335.312,52 €.

Documentación que se xunta:

- Separata para o Concello de Pastoriza.
- Separata para o Concello de Abadín.

Este departamento territorial, de acordo coas competencias que resultan do Decreto 140/2024, do 20 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía e Industria, e tendo en conta o Decreto 9/2017, do 12 de xaneiro, sobre órganos competentes para a autorización de instalacións eléctricas na Comunidade Autónoma de Galicia,

RESOLVE:

En relación coa instalación de alta tensión, conceder a autorización administrativa previa e de construción ás ditas instalacións, sen prexuízo de terceiros e con independencia das autorizacións que sexan necesarias para a execución da obra por parte doutros órganos da Administración, supeditada ao cumprimento das seguintes condicións:

Primeira. As instalacións deberán axustarse na súa execución ao disposto no citado proxecto de execución e a dirección de obra deberá levala a cabo un técnico competente.

Segunda. O petionario asegurará o mantemento e a vixilancia correcta das instalacións durante a construción e despois da súa posta en servizo, co fin de garantir que en todo momento se manterán as condicións regulamentarias de seguridade.

Terceira. En todo momento deberán cumprirse as normativas e directrices vixentes que sexan de aplicación, en particular canto establecen a Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, o Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o Re-



gulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, e o Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.

Cuarta. O prazo de posta en marcha das instalacións que se autorizan será de dous anos, contados a partir da data da última autorización administrativa necesaria para a súa execución. En caso de resultar aplicable, en función da tipoloxía da instalación, deberán respectarse os prazos establecidos no artigo 13.9 do Regulamento (UE) núm. 2024/573 do Parlamento Europeo e do Consello, do 7 de febreiro de 2024, sobre os gases fluorados de efecto invernadoiro, polo que se modifica a Directiva (UE) núm. 2019/1937, e se derroga o Regulamento (UE) núm. 517/2014 (DOUE núm. 573, do 20 de febreiro de 2024), sobre prohibicións para a posta en funcionamento de aparelaxe eléctrica que empregue gases fluorados de efecto invernadoiro, ou cuxo funcionamento dependa deles, nun medio illante ou de rotura. Unha vez construídas estas instalacións, a empresa promotora deberá presentar a solicitude de autorización de explotación ante este departamento territorial, acompañada da documentación requirida na lexislación vixente de aplicación.

Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada, ante a conselleira de Economía e Industria, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da notificación ou publicación desta resolución; tamén se poderá interpor calquera outro recurso que se considere pertinente en dereito.

Lugo, 13 de maio de 2026

Gustavo José Casasola de Cabo
Director territorial de Lugo

CVE-DOG: cpcsqk1-zt97-kg1-g0g7-li2b44ar3lp5

