



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS

E.2. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid

ANUNCIO del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de una instalación de distribución eléctrica, en el término municipal de Valladolid. Expte.: AT-51772 ATCT-2945.

Vista la solicitud de fecha 08/04/2026 de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. (en adelante I-De) con N.I.F. A95075578 y domicilio a efectos de notificaciones en C/ Vázquez de Menchaca n.º 19.-Polígono de Argales (Valladolid) y vista la solicitud de desistimiento de la solicitud de utilidad pública de fecha 31/07/2026.

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, se somete a información pública, al no presentar los informes favorables de todas las Administraciones y empresas de servicios de interés general afectadas (Ayuntamiento de Valladolid, CHD y ST de Medio Ambiente de Valladolid VVPP), la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto denominado: «Proyecto para la sustitución del C.T. "Bambilla" (120107900) por nuevo centro de transformación compacto de superficie (C.T.C.S.), nuevo apoyo en la L.A.A.T. a 13,2 kV (3ª CAT.) "44-Cabildo" de la S.T. "Valladolid" (3231) y enlace con la red de B.T. existente, en el T.M. de Valladolid (Capital)» firmado por la Ingeniera María López Verdura, con visado 572/26E a fecha 11/03/2026 en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid, IngenierosVa.

Las características principales se señalan a continuación.

Expediente: AT-51772 ATCT-2945.

Peticionario: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

Objeto: El objeto del presente proyecto es especificar las condiciones técnicas, económicas y de ejecución para la sustitución del actual C.T. «Bambilla» (120107900), en la parcela con Ref. Catastral: 4041406UM5144A0001GL, por un nuevo Centro de Transformación Compacto de Superficie (C.T.C.S.) de 250 kVA, también el soterramiento de un tramo de la Línea Aérea de Alta Tensión (L.A.A.T.) a 13,2 kV (3ª categoría) «44-Cabildo» de la S.T. «Valladolid» (3231) entre el nuevo apoyo de celosía metálica proyectado y el actual C.T. a sustituir, además realizar todas las instalaciones necesarias para el enlace con la Red de Baja Tensión (R.B.T.) existente en la zona de actuación.

También el cambio de tensión a B2 (230/400V) de los suministros alimentados actualmente en B1 (133/230V), todo ello en zona urbana y rústica del T.M. de Valladolid (Capital).

Características:

– Modificación de L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA) A 13,2 kV «44-Cabildo»

S.T.R.: 3231 «Valladolid». Línea: «44-Cabildo». Origen: Torre metálica de celosía existente n.º 22. Final: Torre metálica de celosía proyectada n.º 1N. (Tipo C-4500/12 con transición aéreo/ subterránea, A/S).

Longitud: 31 m (Regulado, conductor existente entre apoyos n.º 22 y n.º1N)
Conductor: L-40 (Conductor existente).

DESMONTAJES:

Origen/final: Tramo comprendido entre el apoyo proyectado n.º 1N y el C.T. «Bambilla» (120107900) a desmontar

Longitud a desmontar: 12 metros. Conductor desmontado: L-40

Apoyos a desmontar: 1 apoyo de hormigón doble agemelado (n.º58) y sus elementos.

– Nuevo tramo de L.S.A.T. (3ª Categoría) A 13,2 kV «44-Cabildo»

S.T.R.: 3231 «Valladolid». Línea: «44-Cabildo». Origen: Entronque A/S en torre metálica proyectada n.º1N. Final: Celda de Línea del nuevo C.T.C.S. proyectado.

Longitud: 49 m. Conductor proyectado: Cable aluminio tipo HEPRZ1 12/20kV 3(1x240) mm². Canalización subterránea: entubada.

– Nuevo centro de transformación compacto de superficie

Tipo: Centro de Transformación Compacto de Superficie (C.T.C.S.). Envolvente: Tipo EPSC TL según Norma NI 50.40.07 y M.T. 2.11.10 Transformador proyectado: 1 x 250 kVA. (B2). Celdas proyectadas: Módulo compacto no extensible: CTC-TELE-250/13,2-20-K 2 Celdas de Línea y 1 Celda de Protección (2L+1P) automatizadas de aislamiento y corte en hexafluoruro de azufre (SF6) y de accionamiento telemandado. C.B.T. proyectado: Cuadro Baja Tensión de 4 salidas.

Ubicación: Polígono 4 Parcela 9007. Cañada Real Soriana Merinera. Valladolid (Valladolid). Ref. Catastral: 47900A004090070000YU (Delante del actual C.T. «Bambilla» (120107900)).

Desmontajes: desmontaje del actual C.T. «Bambilla» (120107900).

– Nuevos tramos de L.S.B.T.Y enlace con la R.B.T. Existente

N.º líneas: 2 L.S.B.T (L-4N y L-5N)

Tramo 1: Longitud de línea: L-4N: 19 m. L-5N: 19 m. Conductor: Cable Tipo XZ1 aluminio 3x240mm²+1x150 Al.

Tensión asignada 0,6/1kV.

Tramo 2: L-4N: 21 m. L-5N: 21 m. Conductor: Cable Tipo: XZ1-3×240 mm²+1×150 Al (L-4N y L-5N) Tensión asignada: 0,6/1 kV.

Desmontajes: Longitud a desmontar: L.S.B.T. «L-4»: 17 m (DN 0,6/1 KV 150 AL)
L.S.B.T. «L-5»: 17 m (DN 0,6/1 KV 150 AL)

– Enlace con la red aérea de baja tensión (R.B.T.) Existente

Ubicación de la instalación: TM de Valladolid (Valladolid).

Presupuesto: setenta y un mil ochocientos treinta y cuatro euros con treinta siete céntimos de euro (71.834,37 €).

Lo que se hace público a los efectos del artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, para que cualquier persona pueda examinar el proyecto, en la página web de la Junta de Castilla y León, sección correspondiente a Energía y Minería, con dirección electrónica:

<https://energia.jcyl.es/web/es/informacion-publica-energia-minas/energia-valladolid.html>

y formular las alegaciones que considere oportunas ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, en la Plaza del Milenio, n.º 1 .– 6ª planta, en días hábiles de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de veinte días, contados a partir de la publicación de este anuncio.

Valladolid, 6 de agosto de 2026.

El Jefe del Servicio Territorial,
(P.A. Res. 08/06/2026)
La Secretaria Técnica
Fdo.: ISABEL DEL BLANCO ÁLVAREZ