I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS

E.2. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de modificación de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de construcción de la instalación de hibridación «Abrazadilla» e instalaciones eléctricas asociadas, en los términos municipales Los Ausines, Revilla del Campo, Ibeas de Juarros y Carcedo de Burgos (Burgos), promovida por «Enerfin Renovables, S.L.U.». Expte.: PH/BU/001/2023.

Vista la Orden MAV/154/2024, de 27 de febrero, por la que se formula el informe de determinación de afección ambiental del proyecto «Hibridación Abrazadilla» y sus infraestructuras de evacuación, en los términos municipales de Los Ausines, Revilla del Campo, Ibeas de Juarros y Carcedo de Burgos (Burgos), promovido por «Enerfin Renovables, S.L.U.» y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León número 46 y fecha de publicación 5 de marzo de 2024.

Vista la Resolución de 13 de noviembre de 2025 del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos por la que se otorga la Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción y Declaración de Utilidad Pública, en concreto, de la instalación de hibridación «Abrazadilla» e instalaciones eléctricas asociadas, en los términos municipales de los Ausines, Revilla del Campo, Ibeas de Juarros y Carcedo de Burgos en la provincia de Burgos.

Vista la solicitud de modificación no sustancial, de fecha 2 de febrero de 2026, relativa a las dimensiones de los aerogeneradores, modificaciones que se encuentran incluidas en las características principales de la presente información pública.

Vista la solicitud de fecha 5 de agosto de 2026, en la que la empresa solicita modificación de la autorización administrativa previa y de la autorización administrativa de construcción de la instalación de hibridación «Abrazadilla» y sus infraestructuras de evacuación asociadas por las siguientes modificaciones:

- Actualización del vial de acceso.
- Desistimiento de la planta solar fotovoltaica de 16,5 MW de potencia instalada.
- Solicitud de instalación de un módulo de almacenamiento energético de 19,36 MW.

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, se somete a información pública la solicitud siguiente:

Peticionario: Enerfin Renovables, S.L.U.

Objeto: Modificación de la Autorización Administrativa Previa y de Autorización Administrativa de construcción la instalación eléctrica «Abrazadilla».

Características principales:

Instalación de hibridación.

Compuesta por producción eléctrica de origen eólico y un módulo de almacenamiento, con una potencia de acceso y conexión total de 19,36 MW, pudiéndose limitar la potencia total instalada de la misma para ajustarse al margen de la capacidad disponible otorgada en el citado permiso.

Parque Eólico: modificación del trazado del vial de acceso.

– 3 aerogeneradores modelo VTG 175-7.2 o similar de 175 metros de diámetro de rotor y 119 metros de altura de buje. Potencia unitaria del aerogenerador: 7,2 MW. Potencia total a instalar: 21,6 MW. Centro de transformación: 0,72/30 kV. (instalación no afectada por la presente modificación. Las características indicadas incorporan la modificación no sustancial previa).

– subterránea de 30 kV de recogida de la energía generada por los aerogeneradores con llegada en un circuito al centro de seccionamiento «Abrazadilla» 30 kV. (instalación no afectada por esta modificación).

Instalación de almacenamiento de 19,4 MW de potencia y 40,12 MWh de capacidad de almacenamiento, localizada en el término municipal de Los Ausines. La presente instalación de almacenamiento se incorpora en sustitución de la planta solar fotovoltaica inicialmente autorizada.

Formada por:

– 8 unidades de almacenamiento de energía de 5,016 kWh con tecnología LFP (litio-ferrofosfato), refrigeración líquida y tiempo de descarga de dos horas de duración.

– 4 centros de transformación. Cada centro de transformación tendrá una potencia de 5.200 kVA y ventilación natural, estando alimentado por dos unidades de almacenamiento.

– 8 inversores, dos por cada centro de transformación. Cada inversor dispone de una potencia nominal de 2.425 kW a 40ºC. Potencia total instalada 19,4 MW.

– La energía será evacuada a través de una red subterránea hasta un centro de seccionamiento (CS) BESS 30Kv, ubicado en el recinto del sistema de almacenamiento.

– Desde el CS BESS, la energía se transportará mediante una red subterránea de 30 kV hasta el Centro de Seccionamiento Abrazadilla, donde se integrará con la energía procedente del parque eólico para su evacuación conjunta a través de las infraestructuras comunes del proyecto.

Centro de Seccionamiento Abrazadilla (instalación no afectada por esta modificación).

– Centro de seccionamiento «Abrazadilla» 30 kV, situado en el término municipal de Los Ausines, con sistema de media tensión de 30kV tipo interior (3 celdas de protección de línea, 2 de entrada y 1 de salida, 1 celda para el transformador de servicios auxiliares y 2 celdas de medida), sistemas de control y comunicaciones, sistemas de baja tensión, protección contra incendios, elementos de protección y seguridad, y transformador de servicios auxiliares.

Línea de evacuación: instalación no afectada por esta modificación.

– Línea eléctrica subterránea de 30 kV de 7.835 m de longitud de conductor y 7,575 km de longitud de zanja, que discurre por los términos municipales de Los Ausines, Ibeas de Juarros y Carcedo de Burgos, desde Centro de seccionamiento «Abrazadilla» 30 kV, hasta conectar con la ampliación de la Subestación «Carcedo» 220/30 kV, propiedad de EDP Renovables España, S.L.U. que va a permitir la evacuación conjunta de la planta de hibridación «Abrazadilla» y del parque eólico «Terrae». La tramitación de la citada ampliación es objeto del proyecto del parque eólico «Terrae» expediente: PE/BU/002/2019.

Se somete a información pública la solicitud de modificación sustancial de las autorizaciones administrativa previa y de construcción del proyecto, junto con la documentación técnica presentada.

Presupuesto total: 23.276.688,08 €

Lo que se hace público para que quienes se consideren afectados puedan formular las alegaciones que estimen oportunas en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín oficial de Castilla y León.

En los términos del artículo 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta documentación, se encuentra publicada en el Portal de Energía y Minería de Castilla y León (www.energia.jcyl.es) y en las dependencias del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León en Burgos, sito en la Plaza de Bilbao, n.º 3.

Burgos, 8 de octubre de 2026.

La Jefa del Servicio,
Fdo.: María Dolores Velasco Lajo

CV: BOCYL-D-15102026-200-32