



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid

RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2026, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, dictada por delegación, por la que se concede autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción a una instalación de distribución de energía eléctrica y su reconocimiento de utilidad pública, en concreto, en el término municipal de Zaratán (Valladolid). Expte.: AT-51260 (ATLI-51260 ATCT-2554).

1. Hechos

1.1. Con fecha 11/03/2025, i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. con N.I.F.: A95075578 y domicilio a efectos de notificaciones en Calle Vázquez de Menchaca, n.º 19, 47008, Valladolid (Valladolid), solicitó autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto denominado: «Proyecto de instalación de centro de seccionamiento y modificación de la L42 Ferias, ST Valladolid (3231), para la conexión de la planta FV Ventura II», y su reconocimiento de utilidad pública, en concreto, en el término municipal de Zaratán (Valladolid).

A esta solicitud se le dio número de expediente AT-51260 (ATLI-51260 ATCT-2554).

1.2. Con fechas 12/03/2026 y 18/03/2026, se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León y en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, respectivamente el «Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa de una instalación de distribución eléctrica, y su reconocimiento de utilidad pública, en concreto, en el término municipal de Zaratán (Valladolid). Expte.: AT-51260 (ATLI-51260, ATCT-2554)», conforme a lo establecido en el artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, y en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, estando el proyecto de la instalación disponible, por un periodo de 30 días hábiles a partir de dicha fecha de publicación, en la sección de Información Pública en materia de Energía y Minas del portal web de la Junta de Castilla y León.

1.3. Con fecha 24/02/2026, de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se remite al Ayuntamiento de Zaratán la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que el promotor considera de necesaria expropiación, para su exposición en el tablón de anuncios de ese/os ayuntamiento/s, por un plazo de 30 días.

1.4. Con fechas 23 y 24/05/2026, de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se publica en el periódico «El Día de Valladolid» la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que el promotor considera de necesaria expropiación.

1.5. Por parte de este Servicio Territorial y conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 13 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, se han solicitado los informes y condicionados técnicos a las siguientes Administraciones públicas, empresas de servicios de interés general y otras entidades: Ayuntamiento de Zaratán y Confederación Hidrográfica del Duero, como posibles organismos afectados por la instalación, según información y documentación facilitada por el solicitante.

1.6. No se han recibido informes por parte de los siguientes organismos: Ayuntamiento de Zaratán y Confederación Hidrográfica del Duero.

Transcurrido el plazo sin haberse recibido contestación, este Servicio Territorial prosiguió con la tramitación de la solicitud, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones o cualesquiera otras formalidades de control que sean de su competencia.

1.7. Por parte de este Servicio Territorial y conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, se concedió trámite de audiencia a los particulares afectados con los que el solicitante no dispone de acuerdo previo.

1.8. Durante el plazo de 30 días hábiles de la información pública no se ha formulado ninguna alegación al proyecto de la instalación.

1.9. Durante el plazo de 15 días hábiles del trámite de audiencia se han formulado las siguientes alegaciones al proyecto de la instalación, que han sido remitidas al solicitante para su consideración.

1.9.1. Por parte de D^a. V.Q.C. y D^a. M.A.Q.C. se manifiesta el desacuerdo a la ubicación de las instalaciones sobre la parcela con referencia catastral 47232A003100230000FE proponiendo como alternativa la parcela 47232A002000560000FI.

2. Fundamentos de derecho

2.1. El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid es competente para resolver el presente expediente, de conformidad con lo previsto en el artículo 70.1 apartado 24º de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León; en el artículo 2.3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León y de acuerdo con lo previsto en la Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Valladolid, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de energía y minas.

2.2. Para resolver este expediente es de aplicación la siguiente normativa de carácter sectorial:

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector eléctrico
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
- Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23
- Real Decreto 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias
- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

2.3. En la tramitación del procedimiento administrativo se ha seguido lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. Resolución

Visto lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y su normativa de desarrollo, así como en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre,

Considerando que según lo indicado en el artículo 53.1.b) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, se deben analizar los condicionantes exclusivamente técnicos de aquellas Administraciones Públicas, organismos o empresas que presten servicios públicos o de interés económico general, únicamente en lo relativo a bienes y derechos de su propiedad que se encuentren afectados por la instalación, no siendo tenidos en cuenta en este procedimiento el resto de condicionados.

Considerando las alegaciones presentadas y las manifestaciones del solicitante, este Servicio Territorial informa que:

1. Sobre las alegaciones presentadas por D^a. V.Q.C. y D^a. M.A.Q.C sobre la ubicación del punto de conexión, se desestiman al informar la empresa distribuidora que el punto de conexión, así como las condiciones técnicas para su ejecución se han fijado conforme a los criterios de seguridad, calidad y eficiencia del sistema eléctrico, no habiendo validado técnicamente las alternativas propuestas por las alegantes, por lo que no garantizan el cumplimiento de las condiciones de acceso y conexión previamente establecidas.

Tomando en consideración los principios de celeridad y economía procesal que deben regir la actividad de la Administración, resulta procedente resolver por medio de un único acto la solicitud del peticionario, relativa a la concesión de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción del proyecto, y reconocimiento de utilidad pública, en concreto,

Cumplidos los trámites reglamentarios exigidos para la emisión de las autorizaciones administrativas este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid,

RESUELVE:

3.1. Otorgar a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., autorización administrativa previa para el establecimiento de una instalación de distribución de energía eléctrica, en el término municipal de Zaratán (Valladolid), con las particularidades recogidas en la presente resolución.

3.2. Otorgar a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., autorización administrativa de construcción para el proyecto denominado: «Proyecto de instalación de centro de seccionamiento y modificación de la L42 Ferias, ST Valladolid 3231, para la conexión de la planta FV Ventura II», en el término municipal de Zaratán (Valladolid), redactado por el ingeniero industrial D. Ángel Casas Bachiller, Colegiado n.º 9.735, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, sede de Valladolid, el día 21/11/2025, con número de visado 202300645.

Las características técnicas son las siguientes:

- Nuevo centro de seccionamiento proyectado, denominado «C.S. Ventura II», prefabricado de superficie y maniobra exterior, configuración CNE-3L1A-F-SF6-24-13-TELE, con 3 celdas de línea y 1 de alimentación a servicios auxiliares.
- Nuevos tramos de línea subterránea de alta tensión (LSAT) a 13,2 kV (3ª categoría), distribuidos:
 - Tramo 1: con origen en el paso aéreo-subterráneo construido en el apoyo existente n.º 265 de la línea aérea de alta tensión (LAAT) a 13,2 kV existente denominada «L42 – Ferias» procedente de la S.T. «Valladolid», y fin en una celda de línea del nuevo centro de seccionamiento proyectado a instalar, con cable conductor tipo HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240) mm² Al y longitud de 46 m.
 - Tramo 2: con origen en la última celda de línea del nuevo centro de seccionamiento proyectado a instalar y fin en el paso aéreo-subterráneo construido en el apoyo existente n.º 265 de la línea aérea de alta tensión (LAAT) a 13,2 kV existente denominada «L42 – Ferias» procedente de la S.T. «Valladolid», con cable conductor tipo HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240) mm² Al y longitud de 46 m.

Ubicación de la instalación: Polígono 2, Parcela 9013 y Polígono 3, Parcela 10023, con referencias catastrales 47232A002090130000FR y 47232A003100230000FE, en el T.M. de Zaratán (Valladolid).

3.3. Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación de distribución de energía eléctrica, que se autoriza con la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados presentados por el promotor e indicados en la tabla siguiente, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso.

Esta declaración, en concreto, de utilidad pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56.1 de la Ley del Sector Eléctrico, llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, adquiriendo la empresa solicitante la condición de beneficiaria en el expediente expropiatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 de dicha ley.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en artículo 56.2 de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, este reconocimiento de utilidad pública en concreto supone el derecho a que sea otorgada la oportuna autorización, por los Organismos a los que se ha solicitado el informe/condicionado técnico procedente, para el establecimiento, paso u ocupación de la instalación eléctrica sobre los terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.

En el momento de la presente declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo previsto en los artículos 149 y 151 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los acuerdos mutuos de adquisición de los bienes y derechos con los titulares de estos adquieren la naturaleza y efectos previstos en el artículo 24 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa.

<i>F</i>	<i>Término Municipal</i>	<i>Pol</i>	<i>Par</i>	<i>Tipo</i>	<i>Ref. Catastral</i>	<i>Titular del bien</i>	<i>PD</i>	<i>SSP</i>	<i>SA</i>	<i>OT</i>
2	Zaratán	2	9013	Público	47232A002090130000FR	Ayuntamiento de Zaratán	-	30	60	90
4	Zaratán	3	10023	Privativo	47232A003100230000FE	Valentina Quintana Crespo M ^a Ángeles Quintana Crespo	34	8	16	232
5	Zaratán	2	9002	Público	47232A002090020000FQ	Confederación Hidrográfica del Duero	-	-	-	-

Sobre estos bienes se generan las siguientes servidumbres y afecciones a la propiedad:

F: Número que asigna el proyecto a cada finca afectada, como elemento de identificación.

PD: Expropiación con ocupación permanente.

Se considera la superficie, en metros cuadrados, de la finca que se ocupa permanentemente y no va a poder ser utilizada por el propietario.

Es la superficie ocupada por los apoyos y sus cables de puesta a tierra, superficie ocupada por centros de seccionamiento, superficie ocupada por centros de transformación y subestaciones, superficie ocupada por aerogeneradores y sus plataformas permanentes, superficie ocupada por los paneles solares, superficie ocupada por las arquetas registrables en su parte exterior, superficie para caminos de acceso que quedan a disposición y uso permanente de la instalación.

SSP: Superficie servidumbre permanente de paso.

Se considera la superficie, en metros cuadrados, ocupada por la proyección de la línea o de las palas de los aerogeneradores sobre el terreno en las condiciones más desfavorables de viento.

En las líneas aéreas se obtiene calculando el área obtenida por la proyección sobre el terreno de los conductores exteriores, en las condiciones más desfavorables en que los conductores estén desplazados hacia el exterior de la línea por un viento de 120 km/h, para cada finca afectada.

En las líneas subterráneas se obtiene de multiplicar el ancho de la zanja necesaria para establecer la línea por la longitud de tendido subterráneo que afecta a la finca. Cuando existan arquetas totalmente subterráneas, se considerará además su superficie de ocupación en proyección vertical, en caso de exceder a la indicada anteriormente.

En los parques eólicos se evalúa toda la superficie sobre la que vuelan las palas del aerogenerador, orientado en todas las direcciones.

Por esta superficie pasa la línea y/o las palas del aerogenerador permanentemente y el titular de la instalación tiene servidumbre de paso, como predio dominante, para vigilar, conservar y reparar la instalación.

El uso de esta servidumbre lleva implícita la indemnización de los daños que se produzcan al dueño del predio sirviente, cada vez que se haga uso de la misma.

SA: Superficie de afección, con limitaciones a la propiedad.

Se considera la superficie, en metros cuadrados, en la que debido a las líneas eléctricas, no se pueden plantar árboles, no se pueden construir edificios ni instalaciones industriales. Tampoco se pueden realizar trabajos de arada con profundidad superior a 60 centímetros en los tramos por los que discurren líneas subterráneas.

En los parques eólicos, sobre esta superficie no se pueden plantar árboles, realizar construcciones o torres que impidan el libre vuelo de las palas de los aerogeneradores o que modifiquen de forma ostensible la dirección o la velocidad del viento que incide sobre las palas de los aerogeneradores.

Para líneas aéreas de distribución, se calcula añadiendo 5 metros a la proyección más desfavorable sobre el terreno de los conductores exteriores, bajo una acción del viento de 120 km/h.

Para líneas subterráneas, se calcula multiplicando el doble del ancho de la zanja necesaria por la longitud de afección a la finca por la línea subterránea.

Para aerogeneradores, se calcula evaluando la proyección sobre el terreno de las palas para cualquier dirección del viento.

OT: Superficie Ocupación temporal

Se considera la superficie, en metros cuadrados, necesaria para construir las líneas, los centros de seccionamiento, los centros de transformación, las subestaciones o el parque eólico, que no esté incluida en la superficie considerada en la servidumbre permanente de paso.

Son los caminos para la maquinaria, cuando no se pueda ir por la traza de la línea, por los caminos realizados con ocupación permanente o por la superficie sobrevolada por las palas.

Estas superficies, tras realizar la instalación, se van a dejar como estaba antes de iniciar los trabajos.

4. Condiciones

Esta Autorización Administrativa queda sometida a las siguientes condiciones:

4.1. En todo momento se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su normativa de desarrollo, en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, así como a todo lo establecido en la reglamentación de seguridad industrial que le sea de aplicación para la realización, puesta en marcha y explotación de estas instalaciones.

4.2. Esta autorización se entiende otorgada sin perjuicio de terceros, dejando a salvo los derechos particulares, y sin perjuicio de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros organismos, necesarias para la realización de las obras de producción de energía eléctrica, en especial las relativas a la ordenación del territorio, al medio ambiente y servidumbres aeronáuticas.

4.3. Debe cumplirse el contenido y condicionado indicado en los informes emitidos por los organismos consultados aceptados por el petitionerario y, en caso de discrepancias, los admitidos por este Servicio Territorial, realizando las modificaciones en los proyectos que, en su caso, se requieran.

4.4. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado indicado en el apartado 3.2 de esta resolución y conforme a las disposiciones reglamentarias que le sean de aplicación.

Si se introducen modificaciones al ejecutar el proyecto, se estará en lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, debiendo ser comunicadas a este Servicio Territorial.

4.5. El plazo para la ejecución de las instalaciones será de doce meses, sin perjuicio de los compromisos que el solicitante haya podido adquirir ante otros organismos y Administraciones. El interesado podrá solicitar, por razones justificadas, prórroga de dicho plazo.

4.6. Una vez realizadas las instalaciones de distribución se deberá solicitar a este Servicio Territorial, la autorización de explotación, teniendo en cuenta lo indicado en los artículos 15, 16 y 17 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, al menos con un mes de antelación para proceder a su tramitación dentro del plazo máximo indicado, así como realizar la inscripción en el registro las instalaciones sometidas a reglamentación de seguridad industrial que lo requieran, a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León, rellenando los formularios establecidos en la citada sede:

<https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/es/sede-electronica.html>

4.7. Deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

4.8. Los empalmes de la nueva instalación autorizada a la red existente no se podrán realizar hasta que este Servicio Territorial haya emitido la correspondiente acta de puesta en marcha y autorización de explotación.

4.9. Todos los elementos de la red de distribución que, con motivo de la reforma que se autoriza en esta resolución, queden sin servicio deberán ser desmantelados, incluidas las cimentaciones de los apoyos, en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que se formalice el acta de puesta en marcha y autorización de explotación.

i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. deberá comunicar a este Servicio Territorial dicho desmantelamiento en el plazo de 10 días contados a partir del momento en que se realice.

4.10. La Administración dejará sin efecto la presente resolución si durante el transcurso del tiempo se observase incumplimiento, por parte del titular de los derechos que establece la misma, de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo oportuno expediente, acordará la anulación de la correspondiente Autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven de dicha situación, según las disposiciones legales vigentes.

5. Recursos

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada ante el Director General de Energía y Minas, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación.

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Valladolid, 26 de junio de 2026.

El Jefe del Servicio Territorial,
(P.D. Resolución 9/03/2023
B.O.C. y L. de 17/03/2023)
La Secretaria Territorial
(P.A. Resolución 8/06/2026)
Fdo.: ISABEL DEL BLANCO ÁLVAREZ