

VI. ANUNCIOS**A) ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA****CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA**

RESOLUCIÓN do 27 de abril de 2026, do Departamento Territorial de Pontevedra, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Sanxenxo (expediente IN407A 2024/116-4 modificado).

Expediente: IN407A 2024/116-4 modificado.

Promotora: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Denominación: reforzo LMTS VLG801 na avenida do Cruceiro 40.

Concello: Sanxenxo.

Feitos:

1. O 14.3.2024 a empresa UFD Distribución Electricidad, S.A. solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción da instalación eléctrica denominada Reforzo LMTS VLG801 na avenida do Cruceiro 40.

2. Tras a tramitación do expediente, o 29.10.2024 este departamento territorial ditou un resolución pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Sanxenxo (expediente IN407A 2024/116-4), coas seguintes características técnicas:

- Liña de media tensión subterránea (LMTS) a 20 kV, con condutor RHZ1, de 76 metros de lonxitude, con orixe nos empalmes que se van realizar no punto de acceso á rede existente na avenida do Cruceiro 39 e final nos empalmes que se van realizar no punto de acceso á rede existente na avenida do Cruceiro 36.

- LMTS a 20 kV, con condutor RHZ1, de 96 metros de lonxitude, con orixe nos empalmes que se van realizar no punto de acceso á rede existente na avenida do Cruceiro 36 e final no centro de transformación Vilar 36CZ98.

3. O 30.9.2025 UFD Distribución Electricidad, S.A. presentou un novo proxecto modificado que recolle os cambios realizados no proxecto orixinal.

CVE-DOG: e2b3dyk8-0im4-m263-wmo9-41r0qnjanw6



A solicitude inclúe o proxecto modificado de execución asinado pola enxeñeira técnica industrial Susana Casais Pérez, colexiada 2033 do Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais da Coruña, e no que figura un orzamento total de 24.221,82 euros.

O motivo da modificación é o tramo de canalización existente de 76 metros que discorre pola beirarrúa da avenida do Cruceiro que non conta coas características necesarias para a súa utilización, polo que é necesario realizar nova canalización pola beiravía, variando o trazado e a lonxitude dos dous tramos de liña de media tensión subterránea autorizados.

4. Este departamento territorial solicitou o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos ou, de ser o caso, empresas de servizos de interese xeral afectadas, isto é, o Concello de Sanxenxo, a Axencia Galega de Infraestruturas e Augas de Galicia. A empresa promotora manifestou a súa conformidade cos condicionados emitidos por Augas de Galicia e polo Concello de Sanxenxo.

A Axencia Galega de Infraestruturas non emitiu o condicionado técnico, entendéndose en consecuencia a súa conformidade coa autorización de construción da dita infraestrutura eléctrica, conforme o disposto no artigo 131 do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro; sen prexuízo da autorización que lle corresponda outorgar.

Consideracións legais e técnicas:

1. O Departamento Territorial de Pontevedra é competente para resolver este expediente con fundamento no Decreto 140/2024, do 20 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía e Industria (DOG nº 101, do 27 de maio) e no Decreto 9/2017, do 12 de xaneiro, polo que se establecen os órganos competentes para a resolución dos procedementos de autorización de instalacións eléctricas que sexan competencia da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 22, do 1 de febreiro).

2. A lexislación de aplicación ao presente expediente é:

- Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.
- Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
- Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.
- Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia.



- Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.

- Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

- Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproba o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.

3. As características técnicas da instalación son as que a seguir se describen:

- Desmontaxe de dous tramos de liña de media tensión subterránea en condutor RHZ1 20L 12/20 kV 1×150 mm² Al nun total de 166 metros.

- Liña de media tensión subterránea (LMTS) a 20 kV, con condutor RHZ1, de 75 metros de lonxitude, con orixe nos empalmes para realizar no punto de acceso á rede existente na avenida do Cruceiro 39 e final nos empalmes que se van realizar no punto de acceso á rede existente na avenida do Cruceiro 36.

- LMTS a 20 kV, con condutor RHZ1, de 85 metros de lonxitude, con orixe nos empalmes que se van realizar no punto de acceso á rede existente na avenida do Cruceiro 36 e final no centro de transformación Vilar 36CZ98.

- A instalación esta situada na avenida do Cruceiro, no concello de Sanxenxo (Pontevedra).

Conforme o indicado,

RESOLVO:

1. Deixar sen efecto a Resolución do 29.10.2024, do Departamento Territorial de Pontevedra, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Sanxenxo (expediente IN407A 2024/116-4).

2. Outorgar á empresa UFD Distribución Electricidad, S.A. as autorizacións administrativas previa e de construción da instalación de distribución de enerxía eléctrica denominada Reforzo LMTS VLG801 na avenida do Cruceiro 40, expediente IN407A 2024/116-4 modificado.



Estas autorizacións outórganse sen prexuízo de terceiros e independentemente das autorizacións, licenzas ou permisos de competencia municipal, provincial ou outros necesarios para a realización das obras da instalación autorizada e de acordo coas seguintes condicións:

1. As características da instalación axustaranse en todas as súas partes ás que figuran no proxecto de execución, ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación e aos condicionados técnicos impostos polas administracións públicas, organismos ou empresas que presten servizos públicos ou de interese económico xeral, no relativo aos bens e dereitos da súa propiedade que se atopen afectados pola instalación, en especial os relativos ás distancias de seguridade, cruzamentos e paralelismos prescritos pola normativa vixente.

2. A empresa promotora asegurará o mantemento e a vixilancia correcta das instalacións durante a construción e despois da súa posta en servizo, co fin de garantir que en todo momento se manterán as condicións regulamentarias de seguridade.

3. En todo momento deberanse cumprir as normas e directrices vixentes que resulten de aplicación, en particular, canto establece o Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 e o Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproba o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.

4. O prazo para a posta en marcha das instalacións que se autorizan será de doce meses, contados a partir da data da última autorización administrativa necesaria para a execución. Unha vez constituídas estas instalacións, a empresa promotora deberá presentar a solicitude de autorización de explotación ante este departamento territorial acompañada da seguinte documentación:

- As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipamento e as certificacións ou homologacións, se procede.
- Un certificado de dirección final de obra en que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houber, así como das regulamentacións e normas axeitadas para a montaxe da instalación e posta a punto.
- Planimetría *as built* da instalación eléctrica en formato *shape*.



O incumprimento das condicións e requisitos establecidos nesta resolución poderá dar lugar á súa revogación, logo da audiencia á promotora, de conformidade co disposto no artigo 53.10 da Lei 24/2013, do 26 de decembro.

Contra a presente resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderase interpoñer recurso de alzada ante a conselleira de Economía e Industria da Xunta de Galicia, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación ou publicación, de acordo co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, sen prexuízo de que os interesados poidan interpoñer calquera outro recurso que consideren pertinente.

Pontevedra, 27 de abril de 2026

Beatriz López del Olmo
Directora territorial de Pontevedra

CVE-DOG: e2b3dyk8-0im4-m263-wmo9-41r0qnjanwc6

