



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS

E.2. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización administrativa previa y autorización de construcción de un nuevo centro de transformación «CT 148 La Riva Espinosa» de 400 kVA en un edificio prefabricado, red de media tensión aéreo-subterránea y red de baja tensión subterránea, en el término municipal de Espinosa de los Monteros (Burgos). Expte.: ATCT/4063.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y según el procedimiento regulado por Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del siguiente proyecto:

- A) Solicitante: Aduriz Distribución, S.L.
- B) Lugar donde se van a establecer las instalaciones: Espinosa de los Monteros (Burgos).
- C) Finalidad: Atender el crecimiento vegetativo de las redes de distribución, mejorar las redes de distribución y atender las necesidades eléctricas en la localidad de Espinosa de los Monteros.
- D) Características principales:
 - Nuevo Centro de Transformación n.º148 «La Riva Espinosa» en edificio prefabricado de superficie, con tres celdas de línea de aislamiento en gas aire limpio (libre de SF6) de 24 KV de aislamiento y 400 A y una celda de protección de aislamiento en gas aire limpio (libre de SF6) de 24 KV con fusibles APR, y transformador de 400 KVA de potencia y un cuadro de baja tensión de 5 salidas. Funciones de telecontrol, telegestión y telecomunicaciones.
 - Línea 1 de Media Tensión subterránea, mediante conductor de aluminio tipo HEPRZ1 12/20 kV de 3x1x240 milímetros cuadros de sección, de una longitud de 29 metros de longitud con origen en el apoyo existente n.º 2567 y final en la celda n.º 3 del nuevo Centro de Transformación.
 - Línea 2 de Media Tensión subterránea, mediante conductor de aluminio tipo HEPRZ1 12/20 kV de 3x1x240 milímetros cuadros de sección, de una longitud de 25 metros de longitud con origen en la celda n.º 2 del nuevo Centro de Transformación y final en el empalme con la red de Media Tensión subterránea existente.

- Línea 3 de Media Tensión subterránea, mediante conductor de aluminio tipo HEPRZ1 12/20 kV de 3x1x240 milímetros cuadrados de sección, de una longitud de 44 metros de longitud con origen en la celda n.º 1 del nuevo Centro de Transformación y final en el nuevo apoyo de celosía n.º 2918.
- Nuevo apoyo de celosía n.º 2918 del tipo C-3000-14 para la conversión aéreo-subterránea.
- Dos juegos de tres seccionadores en líneas 1 y 3.
- Línea 1 de baja tensión subterránea de 38 metros de longitud con conductor de aluminio tipo XV 3x240 + 150 Al mm² con origen en el armario de baja tensión del nuevo centro de transformación y final en los apoyos de hormigón existentes para la interconexión con la red existente.
- Línea 2 de baja tensión subterránea de 38 metros de longitud con conductor de aluminio tipo XV 3x240 + 150 Al mm² con origen en el armario de baja tensión del nuevo centro de transformación y final en los apoyos de hormigón existentes para la interconexión con la red existente.
- Desguace de: apoyo de celosía de Media Tensión n.º 2593, apoyo de hormigón existente n.º 2568, 55 metros de línea aérea de Media Tensión con conductor LA-56 y retirada de elementos de centro de transformación como transformador y Caja General de Protección.

E) Presupuesto: 114.360,23 €.

Lo que se hace público a los efectos del artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, para que cualquier persona pueda examinar el proyecto en la página web de la Junta de Castilla y León, en la Sección de Energía y Minas (www.energia.jcyl.es), información pública en materia de energía y minas y formular las alegaciones que considere oportunas ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos, Glorieta de Bilbao, n.º 3-1ª planta, en días hábiles de 9 a 14 horas, en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la publicación de este anuncio.

Burgos, 1 de junio de 2026.

La Jefa del Servicio Territorial,
Fdo.: MARÍA DOLORES VELASCO LAJO