



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS

E.2. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización administrativa previa y autorización de construcción de compactación del sistema de 13,8 kV en la STRM «Fuentezapata» 45/13,8 kV y líneas de media tensión 13,2/20 kV, salidas aéreo-subterráneas de la STR «Fuentezapata» denominadas «Miñon», «Villarías», «Medina 1», «Villacomparada», «Espinosa» y «Medina 2», en el término municipal de Medina de Pomar (Burgos). Expte.: ATCT/4065.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y según el procedimiento regulado por Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del siguiente proyecto:

- A) Solicitante: Aduriz Distribución, S.L.
- B) Lugar donde se van a establecer las instalaciones: Medina de Pomar (Burgos).
- C) Finalidad: Atender el crecimiento vegetativo de las redes de distribución, mejorar las redes de distribución y atender las necesidades eléctricas en la localidad de Medina de Pomar (Burgos).
- D) Características principales:

Subestación:

- Compactación del sistema de 13,8 kV, sustituyendo el total de la aparamenta de tipo intemperie, por aparamenta de interior bajo envolvente metálica (celdas blindadas). El sistema de 13,8 kV quedará alojado en el interior de un nuevo edificio prefabricado.
- las Líneas de 13,8 kV, saldrán en subterráneo desde el nuevo edificio hasta los apoyos de 13,8 kV correspondientes.

Líneas de media tensión:

- Nueva línea subterránea de Baja Tensión 400 V de servicios auxiliares para alimentar la nueva edificación. (50 m).

- Nueva línea subterránea de Media Tensión a 13,2/20 kV denominada «Miñon» con origen en la STR Fuentezapata, celda de salida Miñon, y final en el nuevo apoyo metálico n.º 1539, con conductor tipo HEPRZ1-400 12/20 KV (AS) de aluminio y 28 metros de longitud.
- Nueva línea subterránea de Media Tensión a 13,2/20 kV denominada «Villarias» con origen en la STR Fuentezapata, celda de salida Villarías, y final en el nuevo apoyo metálico n.º 2916, con conductor tipo HEPRZ1-400 12/20 KV (AS) de aluminio y 26 metros de longitud.
- Nueva línea subterránea de Media Tensión a 13,2/20 kV denominada «Medina 1» con origen en la STR Fuentezapata, celda de salida Medina 1, y final en el nuevo apoyo metálico n.º 2038, con conductor tipo HEPRZ1-400 12/20 KV (AS) de aluminio y 40 metros de longitud.
- Nueva línea subterránea de Media Tensión a 13,2/20 kV denominada «Villacomparada» con origen en la STR Fuentezapata, celda de salida Villacomparada, y final en el apoyo existente n.º 2078, con conductor tipo HEPRZ1- 400 12/20 KV (AS) de aluminio y 47 metros de longitud.
- Nueva línea subterránea de Media Tensión a 13,2/20 kV denominada «Espinosa» con origen en la STR Fuentezapata, celda de salida Espinosa, y final en el apoyo metálico n.º 1365, con conductor tipo HEPRZ1-400 12/20 KV (AS) de aluminio y 46 metros de longitud.
- Nueva línea subterránea de Media Tensión a 13,2/20 kV denominada «Medina 2» con origen en la STR Fuentezapata, celda de salida Medina 2, y final en el nuevo apoyo metálico n.º 2038, con conductor tipo HEPRZ1-400 12/20 KV (AS) de aluminio y 40 metros de longitud.
- Instalación de un nuevo apoyo metálico de celosía tipo C-9000-14 para entronque aéreo-subterráneo de un circuito, línea de salida denominada «Miñon» con tres crucetas rectas para amarre de una línea aérea y con un juego de tres seccionadores unipolares LB 24 kV y un juego de tres autoválvulas apoyados en la cruceta inferior, así como su red de tierras.
- Instalación de un nuevo apoyo metálico de celosía tipo C-9000-16 para entronque aéreo-subterráneo de un circuito, línea de salida denominada «Villarias» con tres crucetas rectas para amarre de dos líneas aéreas y con un juego de tres seccionadores unipolares LB 24 kV y un juego de tres autoválvulas apoyados en la cruceta inferior, así como su red de tierras.
- Instalación de un nuevo apoyo metálico de celosía tipo C-9000-16 para entronque aéreo-subterráneo de dos circuitos, líneas de salida denominadas «Medina 1» y «Medina 2» con tres crucetas rectas para amarre de dos líneas aéreas y con dos juegos de tres seccionadores unipolares LB 24 kV y dos juegos de tres autoválvulas apoyados en la cruceta recta inferior, así como su red de tierras.

E) Presupuesto: 752.225,97 €



Lo que se hace público a los efectos del artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, para que cualquier persona pueda examinar el proyecto en la página web de la Junta de Castilla y León, en la Sección de Energía y Minas (www.energia.jcyl.es), información pública en materia de energía y minas y formular las alegaciones que considere oportunas ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos, Glorieta de Bilbao, n.º 3-1ª planta, en días hábiles de 9 a 14 horas, en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la publicación de este anuncio.

Burgos, 1 de junio de 2026.

La Jefa del Servicio Territorial,
Fdo.: MARÍA DOLORES VELASCO LAJO