



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS

E.2. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos

ANUNCIO del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos, relativo a la modificación de la información pública relativa a la solicitud de autorización administrativa previa y solicitud de autorización administrativa de construcción para la instalación de producción de energía eléctrica, mediante tecnología fotovoltaica hibridada con equipos de almacenamiento BESS denominada «Las Cuevas», y su infraestructura de evacuación con conexión a la red de distribución instalada en estructura con seguidor a un eje, en el término municipal de Merindad de Montija (Burgos). Expte.: FVH 677.

El 20 de febrero de 2025 se publica la resolución de 12 de febrero de 2025 de la Delegación Territorial de Burgos, por la que se dicta informe de impacto ambiental del proyecto de la planta solar fotovoltaica hibridada con almacenamiento en baterías denominada «Las Cuevas» y sus infraestructuras de evacuación, en el término municipal de Merindad de Montija (Burgos), promovido por «FloriAx District, S.L.». Expte.: EIAS/2024/BU/028, se determina que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente.

Con fecha 13 de marzo de 2025, se publicó el anuncio de información pública relativo a la solicitud de autorización administrativa previa de la instalación fotovoltaica denominada «Las Cuevas», en el termino municipal de Merindad de Montija.

Debido a que en la zona se ha dado una concentración parcelaria, el 6 de marzo de 2026 se registra el nuevo trazado de la línea de evacuación adaptándose a los nuevos caminos y al cambio de parcelas debido a la misma.

A los efectos previstos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, se somete a información pública la solicitud presentada por la sociedad FloriAx District, S.L. de autorización administrativa previa para la instalación eléctrica referenciada, cuyas características principales son las siguientes:

Objeto: Instalación de producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica a ejecutar en suelo, en estructura con seguimiento solar a un eje, hibridada con un sistema de almacenamiento de energía mediante el empleo de equipos BESS. La energía generada por la instalación se evacuará a través de la red aérea de alta tensión 13,2 kV - Apoyo 2299 (13,2 kV) propiedad de la empresa distribuidora de energía eléctrica (no objeto de este proyecto).

Características planta solar fotovoltaica:

- Potencia de acceso: 0,499 MW
- Potencia instalada: 0,500 MW
- Potencia pico módulos: 1,430 MWp
- Paneles: 1.728 (720 W c/u)
- Potencia inversores: 0,500 MW
- Inversores: 1

Características almacenamiento:

- 1 contenedor de baterías de almacenamiento
- Potencia de almacenamiento: 0,5 MW/6h
- Capacidad nominal: 3.440 kW/h
- Energía total instalada en baterías: 3.440 kW/h
- Convertidor DC/DC: 1.250 kW para la carga y descarga del contenedor de baterías.
- 1 centro de transformación de edificio prefabricado de hormigón, transformador de potencia 500 kW y una relación de transformación 13,2/0,8 kV. En dicho centro se alojarán las celdas de protección y línea, así como los servicios auxiliares.
- Línea eléctrica subterránea de alta tensión 13,2 kV, conductor tipo HEPR-Z1 (AL EPROTENAX H COMPTACT 12/20 kV) de sección 95 mm², con inicio en el centro de transformación y final en el centro de protección y medida.
- Centro de protección y medida, caseta prefabricada de hormigón, tipo pfu-5/20, en el que se alojarán las celdas de protección, línea, medida para alojar el aparellaje de alta tensión, así como los cuadros de baja tensión.
- Los tramos de líneas de alta tensión hasta el seccionamiento en el apoyo C-2000 (14 metros), son:
 - Del CPM al Seccionamiento en apoyo C-2000 (0,450 MW)
 - CPM a Seccionamiento en C-2000: AL RHZ1-OL 12/20 kV de 3x95 mm² (1.320 metros)
 - Seccionamiento en C-2000 a POC: 337-AL1/44-ST1A (antiguo LA-380) (Vanos flojos) (26,09 metros)

Discurrirán por canalización soterrada desde la PSFV hasta el apoyo C-2000 con seccionador.

Ubicación: La planta fotovoltaica hibridada con equipos de almacenamiento y sus instalaciones asociadas estarán ubicadas en varias parcelas del polígono 18 del término municipal de Merindad de Montija (Burgos).

Lo que se hace público para que en el plazo de VEINTE DIAS, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este Anuncio, cualquier persona pueda examinar el proyecto y presentar las alegaciones procedentes en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, a cuyo objeto estará expuesto el expediente con el proyecto de la instalación en este Servicio, sito en Plaza de Bilbao n.º3, primera planta, (Burgos) en días hábiles de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas, y el proyecto en el Portal de Energía y Minería de Castilla y León (www.energia.jcyl.es), en los términos del Art. 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Burgos, 2 de junio de 2026.

*La Jefa del Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Economía,*
Fdo.: MARÍA DOLORES VELASCO LAJO