

VI. ANUNCIOS**A) ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA****AUGAS DE GALICIA**

ANUNCIO do 18 de maio de 2026, do Servizo Territorial da Zona Hidrográfica de Galicia Centro, polo que se somete a información pública unha solicitude de concesión de augas no concello de Dumbría (expediente DH.A15.109933).

En cumprimento do previsto no artigo 109 do Regulamento do dominio público hidráulico, aprobado polo Real decreto 849/1986, do 11 de abril, faise público que se está a tramitar a seguinte solicitude de concesión de augas:

Solicitante: Comunidade de Usuarios de Augas de Fontefría.

DNI: ***8175**.

Expediente: DH.A15.109933.

Volume total anual: 12.209,00 m³/ano.

Caudal máximo instantáneo: 0,53 l/s.

Destino: abastecemento doméstico, uso gandeiro e punto para a loita contra incendios.

Orixe: A) x= 487759, y= 4759518 (fuso 29 ETRS89).

B) x= 487855, y= 4759829.

C) x= 487851, y= 4759818.

Lugar: A) A Cheda.

B) Fontefría.

C) Fontefría.

Parroquia: Salgueiros (San Mamede).

Concello: Dumbría.

Descrición do aproveitamento: o aproveitamento das augas consiste na captación de tres mananciais denominados Leira da Ferría, Fontefría 1 e Fontefría 2, situados nas parcelas 15034A017007390000Z, 15034A017007950000ZX e 15034A017007910000ZO.

Desde o manancial Fontefría 1, coas augas do manancial Fontefría 2, as augas condúcense por gravidade en tubo de polietileno de 62 mm de diámetro ata a unión subterránea onde se xuntan as augas procedentes do manancial Leira da Ferría para continuar ata o depósito de abastecemento.



O depósito de abastecemento, situado na parcela 15034A017011600000ZX, ten unha capacidade total de 180 m³.

Desde o depósito de abastecemento as augas lévanse en tubo de 62 mm de diámetro ata as casetas 1 e 2. A partir da caseta 2 a rede pasa a ser de tubo de polietileno de 20 mm de diámetro, tanto a nivel da rede principal de distribución como das acometidas aos lugares de Altalamaña, Bustelo, Piñeiros, Prado, Senra e Xerpe.

Desde o depósito tamén se leva a auga por gravidade en tubo de polietileno de 62 mm de diámetro ata o depósito de incendios, de 63 m³ de capacidade.

O proxecto pode consultarse na sección de participación pública do portal da internet de Augas de Galicia (<https://augasdegalicia.xunta.gal>) e nas oficinas deste servizo territorial, situadas na rúa Tomiño, 16, baixo, 15704 Santiago de Compostela (A Coruña). Para facilitar esta consulta poderá solicitar cita previa no teléfono 881 99 90 97.

As persoas interesadas poderán presentar alegacións durante o prazo de vinte días hábiles, contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio no *Diario Oficial de Galicia*, en calquera dos rexistros previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 18 de maio de 2026

Jesús Antonio Manrique Merino
Xefe do Servizo Territorial da Zona Hidrográfica de Galicia Centro

CVE-DOG: usoltna4-r606-sic8-zqp4-kc5hmdajkkn4

