I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2026, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León, por la que se otorga la autorización administrativa previa y de construcción a «i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.», para las instalaciones denominadas «Proyecto de sustitución del C.T. "Urb Las Pradillas" (110009130) por nuevo C.T. intemperie compacto "URB Las Pradillas" (920609130) y enlace con R.B.T. existente, en el término municipal de Garrafe de Torío (León)». Expte.: 322/26/6337.

ANTECEDENTES

Con fecha 29 de abril de 2026, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. presentó en este Servicio Territorial solicitud de autorización administrativa previa y de construcción para las instalaciones denominadas «Proyecto de sustitución del C.T. «Urb Las Pradillas» (110009130) por nuevo C.T. intemperie compacto «Urb Las Pradillas» (920609130) y enlace con R.B.T. existente, en el término municipal de Garrafe de Torío (León)».

Con fecha 15 de julio de 2026 se trasladó el proyecto al Ayuntamiento de Garrafe de Torío. Asimismo, mediante Decreto de Alcaldía n.º 2026-0287, de 17 de julio de 2026, dicho Ayuntamiento tomó conocimiento de la declaración responsable urbanística presentada para la ejecución de las obras proyectadas. Transcurrido el plazo previsto en el artículo 10 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, se prosiguió la tramitación del expediente.

Con fecha 4 de agosto de 2026, el proyecto fue sometido a información pública mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 149. Durante el período de información pública no se presentaron alegaciones.

FUNDAMENTO DE DERECHO

Primero: El artículo 70.1. 24.º de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, atribuye a la Comunidad de Castilla y León competencia exclusiva en materia de instalaciones de producción, distribución y transporte de energía cuando se circunscriban a su territorio y su aprovechamiento no afecte a otra comunidad autónoma.

De conformidad con el artículo 2.3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, y con la Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de León (B.O.C. y L. n.º 53, de 17 de marzo de 2023), la competencia para resolver el procedimiento corresponde al Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León por delegación del Delegado Territorial.

Segundo: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, cumplidos los trámites previstos para la autorización de las instalaciones eléctricas objeto del presente expediente, procede resolver sobre el otorgamiento de la autorización administrativa previa y de construcción solicitadas.

Tercero: Son de aplicación al presente procedimiento, además de las disposiciones citadas, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria; la Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León; la Ley 39/2015, de 1 de octubre; la Ley 40/2015, de 1 de octubre; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre; el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero; el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo; el Reglamento (UE) 2024/573, así como las demás disposiciones de general y pertinente aplicación.

Por todo ello, a la vista de la documentación presentada, de la documentación que figura en el expediente administrativo y al informe y propuesta de la Sección de Energía, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, RESUELVE:

Primero: Otorgar la autorización administrativa previa a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., con CIF A-95075578, titular de las instalaciones anteriormente indicadas y cuyas principales características son:

Centro de TRANSFORMACIÓN

Denominación	CTIC «Urb Las Pradillas» (920609130).
Tipo y envolvente	Centro de Transformación Intemperie Compacto (CTIC) bajo poste con envolvente prefabricada tipo ECTIC-36 o similar aceptada por la compañía distribuidora.
Emplazamiento	San Feliz de Torío, término municipal de Garrafe de Torío (León).
Datos técnicos del transformador	Transformador trifásico de 250 kVA, relación de transformación 13,2/20 kV–230/400 V.

Línea Subterránea de Alta Tensión

Origen	Apoyo existente n.º 2401 de la línea «15-Vegacervera» de la STR Navatejera.
Final	CTIC «Urb Las Pradillas» (920609130).
Tipo de conductor y longitud	HEPRZ1(S) 3(1x50) mm² Al 12/20 kV con una longitud de 24 metros.
Canalización	Subterránea entubada.

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN

Origen	Cuadro de baja tensión del CTIC proyectado.
Final	Empalme con la red baja tensión existente.
Tipo de conductor y longitud	XZ1 3x240 + 1x150 Al 0,6/1 kV con una longitud de 36 metros.
Canalización	Subterránea entubada.
Número de líneas	1

Segundo: Conceder la autorización administrativa de construcción a la instalación indicada conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:

1º. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso, se soliciten y autoricen.

2º. El plazo de puesta en marcha será de doce meses, contado a partir de la presente resolución.

3º. El titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía para su puesta en marcha aportando la documentación establecida en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT-01 a 09 y en el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Instalaciones eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

4º. Por la Administración se comprobará si en la ejecución del proyecto se cumplen las condiciones dispuestas en los Reglamentos que rigen los servicios de electricidad. A tal efecto, el titular de las instalaciones comunicará por escrito el inicio de los trabajos al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, que podrá ejercer las funciones de vigilancia e inspección durante la ejecución de las obras y durante la explotación de las instalaciones.

5º. La Administración podrá dejar sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en la misma.

6º. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización, con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven según las disposiciones legales vigentes.

La Administración se reserva el derecho de revocar la autorización otorgada cuando se constate el incumplimiento de las condiciones impuestas o la existencia de inexactitudes, falsedades u omisiones de carácter esencial en la documentación presentada por el titular, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran derivarse.

Esta Resolución se emite con independencia de cualquier autorización prevista en la normativa vigente y sin perjuicio de terceros, y lleva implícita la obligación de desmantelar la instalación eléctrica y restaurar los terrenos que ocupa cuando finalice su actividad, para lo cual deberá solicitarse la correspondiente autorización de cierre.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su notificación, ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas –Avda. de los Reyes Leoneses, 11, 24008 León–, de conformidad con lo dispuesto en los artículos, 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con los artículos 60 y 61 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y en relación con el artículo 7 del Decreto 25/2022, de 16 de junio, por el que se regula la estructura orgánica y las competencias de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León.

León, 17 de septiembre de 2026.

El Jefe del Servicio Territorial,
(P.S. Resolución D.T. de 14/02/2018)
La Secretaria Técnica
Fdo.: Marta Pérez Casado

CV: BOCYL-D-27102026-208-15