



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2026, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León, por la que se otorga la autorización administrativa previa y de construcción a «i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.», para las instalaciones denominadas «Proyecto de soterramiento de línea aérea a 13,2 kV denominada "Cuadros" de la STR "Trobajo del Camino" entre los apoyos 1006 y 1014, en el término municipal de La Robla (León)». Expte.: 683/26/6337.

ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 11 de agosto de 2026, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. presentó en este Servicio Territorial solicitud de autorización administrativa previa y de construcción para las instalaciones antes indicadas.

Segundo. Con fecha 17 de agosto de 2026, el proyecto fue remitido al Ayuntamiento de La Robla, a la Confederación Hidrográfica del Duero, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre.

Tercero. Una vez identificados los datos necesarios para la práctica de la notificación, con fecha 24 de agosto de 2026 se remitió la separata del proyecto a Hidroeléctrica del Guadiela I, S.A.

Cuarto. Con fecha 27 de agosto de 2026, la solicitud fue sometida a información pública mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 166.

Quinto. Con fecha 1 de septiembre de 2026, Hidroeléctrica del Guadiela I, S.A. emitió informe favorable al cruzamiento subterráneo proyectado con la línea aérea de 132 kV Robla-Mansilla.

Sexto. Con fecha 24 de septiembre de 2026 se dio traslado a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. de la respuesta emitida por Hidroeléctrica del Guadiela I, S.A., concediéndole un plazo de quince días para formular las alegaciones que estimase oportunas.

Séptimo. Transcurrido el plazo conferido sin haberse recibido contestación, se prosiguió la tramitación del expediente de conformidad con lo previsto en el artículo 10 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre. Durante el trámite de exposición a información pública no se recibió alegación al proyecto.

FUNDAMENTO DE DERECHO

Primero: El artículo 70.1. 24.º de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, atribuye a la Comunidad de Castilla y León competencia exclusiva en materia de instalaciones de producción, distribución y transporte de energía cuando se circunscriban a su territorio y su aprovechamiento no afecte a otra comunidad autónoma.

De conformidad con el artículo 2.3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, y con la Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de León (BOCYL n.º 53, de 17 de marzo de 2023), la competencia para resolver el procedimiento corresponde al Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León por delegación del Delegado Territorial.

Segundo: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, cumplidos los trámites previstos para la autorización de las instalaciones eléctricas objeto del presente expediente, procede resolver sobre el otorgamiento de la autorización administrativa previa y de construcción solicitadas.

Tercero: Son de aplicación al presente procedimiento, además de las disposiciones citadas, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria; la Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León; la Ley 39/2015, de 1 de octubre; la Ley 40/2015, de 1 de octubre; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre; el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero; el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo.

Por todo ello, a la vista de la documentación presentada, de la documentación que figura en el expediente administrativo y al informe y propuesta de la Sección de Energía, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, RESUELVE:

Primero: Otorgar la autorización administrativa previa a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., con CIF A-95075578, titular de las instalaciones anteriormente indicadas y cuyas principales características son:

Línea AÉREA de Alta Tensión

Tramos que se mantienen

Tramo 1	
Origen	Apoyo existente n.º 1006.
Final	Nuevo apoyo proyectado n.º 1007N.
Tipo de conductor y longitud	100-AL1/17-ST1A de 116,7 mm ² aluminio-acero y una longitud de 10 metros.
Tramo 2	
Origen	Nuevo apoyo proyectado n.º 1013N.
Final	Apoyo existente n.º 1014.
Tipo de conductor y longitud	100-AL1/17-ST1A de 116,7 mm ² aluminio-acero y una longitud de 62 metros.
Tensión de servicio	13,2 kV.

<i>Apoyos proyectados</i>	Apoyo n.º 1007N metálico C4500-14, con función de paso aéreo-subterráneo. Apoyo n.º 1013N metálico en celosía C4500-16, con función de paso-aéreo-subterráneo.
<i>Protecciones</i>	Órgano de Corte en red (OCR) OCRT-24/400-TT-PGC01, autoválvulas pararrayos y terminales de exterior instalados en nuevo apoyo proyectado n.º 1007N. Seccionador unipolar SELA U-P 24/III, autoválvulas pararrayos y terminales de exterior instalados en nuevo apoyo proyectado n.º 1013N.

Tramos a desmontar

Se desmontarán los vanos comprendidos entre los apoyos existentes n.º 1007 y 1013, incluyendo 1.445 metros de conductor tipo LA-110 y los apoyos n.º 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012 y 1013.

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN*Tramo a construir*

<i>Origen</i>	Nuevo apoyo proyectado n.º 1007N.
<i>Final</i>	Nuevo apoyo proyectado n.º 1013N.
<i>Tensión de Servicio</i>	13,2 kV
<i>Tipo de conductor y longitud</i>	HEPRZ1 12/20 kV 3x(1x240) mm ² Al con una longitud de 1.435 metros.
<i>Canalización</i>	Subterránea entubada.

Segundo: Conceder la autorización administrativa de construcción a la instalación indicada conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:

- 1º. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso, se soliciten y autoricen.
- 2º. El plazo de puesta en marcha será de doce meses, contado a partir de la presente resolución.
- 3º. El titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía para su puesta en marcha aportando la documentación establecida en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT-01 a 09 y en el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Instalaciones eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
- 4º. Por la Administración se comprobará si en la ejecución del proyecto se cumplen las condiciones dispuestas en los Reglamentos que rigen los servicios de electricidad. A tal efecto, el titular de las instalaciones comunicará por escrito el inicio de los trabajos al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, que podrá ejercer las funciones de vigilancia e inspección durante la ejecución de las obras y durante la explotación de las instalaciones.

5º. La Administración podrá dejar sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en la misma.

6º. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización, con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven según las disposiciones legales vigentes.

La Administración se reserva el derecho de revocar la autorización otorgada cuando se constate el incumplimiento de las condiciones impuestas o la existencia de inexactitudes, falsedades u omisiones de carácter esencial en la documentación presentada por el titular, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran derivarse.

Esta Resolución se emite con independencia de cualquier autorización prevista en la normativa vigente y sin perjuicio de terceros, y lleva implícita la obligación de dismantelar la instalación eléctrica y restaurar los terrenos que ocupa cuando finalice su actividad, para lo cual deberá solicitarse la correspondiente autorización de cierre.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su notificación, ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas –Avda. de los Reyes Leoneses, 11, 24008 León–, de conformidad con lo dispuesto en los artículos, 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con los artículos 60 y 61 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y en relación con el artículo 7 del Decreto 25/2022, de 16 de junio, por el que se regula la estructura orgánica y las competencias de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León.

León, 28 de septiembre de 2026.

El Jefe del Servicio Territorial,
(P.S. Resolución D.T. de 14/02/2018)
La Secretaria Técnica,
Fdo.: MARTA PÉREZ CASADO