



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS

E.2. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid

ANUNCIO del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de una instalación de distribución eléctrica, en el término municipal de Simancas (Valladolid). Expte.: AT-51809 ATCT-2983.

Vista la solicitud de fecha 07/08/2026 de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. (en adelante I-De) con N.I.F. A95075578 y domicilio a efectos de notificaciones en C/ Vázquez de Menchaca n.º 19–Polígono de Argales (Valladolid),

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, se somete a información pública, al no presentar los informes favorables de todas las Administraciones y empresas de servicios de interés general afectadas (Ayuntamiento de Simancas, Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid de la Junta de Castilla y León y Telefónica de España), la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto denominado: «Soterramiento del tramo de línea aérea a 13,2 kV "San Miguel del Pino" (L4729-07) entre los apoyos 262 y 269, y sustitución del CT "Elev Aguas Panorama" (120338309), en la urbanización Panorama (T.M. Simancas)» firmado por el Ingeniero Marcos A. Menchén Soto, con visado VD2601475 a fecha 23/06/2026 en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de León.

Las características principales se señalan a continuación.

Expediente: AT-51809 ATCT-2983.

Peticionario: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

Objeto: El objeto del presente proyecto es el de definir los aspectos técnicos y las afecciones para el soterramiento del tramo de Línea Aérea a 13,2 kV «San Miguel del Pino» (L4729-07) comprendido entre los apoyos 262 y 269, que discurre por el interior de la Urbanización Panorama y su entorno. El soterramiento implica actuaciones en el Centro de Transformación «Molino Panorama» (120338310), al ser necesario instalar un conjunto de celdas telemandadas no extensible CNE-2L1P-F-SF6-24-TELE, y la sustitución del CT intemperie «Elev Aguas Panorama» (120338309); ambos alimentados desde apoyos instalados en el tramo a soterrar.

Características:

LÍNEA ELÉCTRICA A 13,2 KV «SAN MIGUEL DEL PINO» (L4729-07)

LÍNEA AÉREA A 13,2 KV: VANO ENTRE LOS APOYOS N.º261-N.º1262

Categoría de la Línea: 3ª Categoría. / Tensión Nominal: 13,2 kV / Tensión máxima de servicio: 24 kV. Nuevo apoyo de celosía metálica (C2000/12E), denominado apoyo n.º 1262, desde el que parte el tramo de Línea que alimentará en subterráneo al CT «Molino Panorama» (120338310).

- Origen: Apoyo 261 existente. Final: Apoyo 1262 a instalar (C2000/12E)
- Cable: L 40 (existente a retensar)
- Longitud: 104 m

El apoyo n.º1262 se adecuará al RD 1432/2008

LÍNEA SUBTERRÁNEA A 13,2 KV:

Tramo 1. Entre apoyo 1262 y CT «Molino Panorama» (120338310).

Categoría de la Línea: A / Tensión Nominal: 13,2 kV / Tensión máxima de servicio: 24 kV Corriente alterna trifásica / Frecuencia: 50 Hz. Origen: Apoyo 1262 a instalar (C2000/12E). Final: Celda del Línea asignada en el CT «Molino Panorama» (120338310). Longitud: 661 metros (de los cuales 10 m discurren verticales por el apoyo, 646 m lo hacen Canalizados y 5 m lo hace por el interior del CT). Cable: HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm² Al + H16 (a instalar)

Tramo 2. Entre CT «Molino Panorama» (120338310) Y NUEVO CT. Categoría de la Línea: A / Tensión Nominal: 13,2 kV / Tensión máxima de servicio: 24 kV Corriente alterna trifásica / Frecuencia: 50 Hz. Origen: Celda del Línea asignada en el CT «Molino Panorama» (120338310). Final: Celda del Línea asignada en el nuevo CT. Longitud: 303 metros (de los cuales 295 m discurren canalizados y 8 m discurren por el interior de los Centros de Transformación). Cable: HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm² Al + H16 (a instalar)

NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EN SUSTITUCIÓN DEL CT «ELEV AGUAS PANORAMA» (120338309)

Tipo: Centro de Transformación Compacto en edificio prefabricado de superficie con maniobra exterior. Envolvente: Envolvente prefabricada será del tipo EPSC TL. Celdas: CNE-2L1P-F-SF6-24-TELE. Interconexión MT: HEPRZ1 12/20 kV 3(1x50) mm² Al. Transformador: 250 kVA, 20-13,2 kV /B2A (a conectar a 13,2 kV). Interconex. Trafo-Cuadro BT: XZ1 (S) 0,6/1 kV 3(3x240) + 2x240 mm² Al. Cuadro BT: Un cuadro de cinco salidas tipo CBTC-EAS-ST-SL-1000. Automatización: Sí. Telegestión: Sistemas de Telegestión y Telemidida a instalar

RED DE BAJA TENSIÓN DEL NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

2 Líneas BT que partirán en subterráneo, con cable aislado 0,6/1 kV, tipo XZ1 (S) de 3(1x240) + 1x150 mm² Al, por las canalizaciones proyectadas:

Línea 1 BT: Origen: Cuadro BT del nuevo Centro de Transformación proyectado. Final: Arqueta a instalar en las inmediaciones del CT. Longitud: 17 metros (3 m discurren por el interior del CT y el resto canalizados). Cable: XZ1 (S) de 3(1x240) + 1x150 mm² Al, a instalar

Línea 2 BT: Origen: Cuadro BT del nuevo Centro de Transformación proyectado. Final: Arqueta a instalar en las inmediaciones del CT. Longitud: 17 metros (3 m discurren por el interior del CT y el resto canalizados). Cable: XZ1 (S) de 3(1x240) + 1x150 mm² Al, a instalar

DESMONTAJES:

Línea aérea a 13,2 kV «San Miguel del Pino» (L4729-07): 7 apoyos de hormigón vibrado armado, con sus respectivas crucetas y aislamiento (apoyos 262, 263, 265, 266, 268, 269 y 275). 2 apoyos de celosía metálica, con sus respectivas crucetas y aislamiento (apoyos 264 y 267) 638 m de cable L 40.

Centro de transformación «Elev Aguas Panorama» (120338309): 1 transformador 100 kVA 13,2/B2A del fabricante INCOESA (con número de serie 80574).

Red BT del CT «Elev Aguas Panorama» (120338309): L1: 15 m de Línea con cable RV 3x95/50 mm² Al. L2: 15 m de Línea con cable RV 3x95/50 mm² Al.

Ubicación de la instalación: Urbanización Panorama y su entorno (término municipal de Simancas).

Presupuesto: doscientos ochenta y dos mil trescientos seis euros con cincuenta y tres céntimos (282.306,53 €).

Lo que se hace público a los efectos del artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, para que cualquier persona pueda examinar el proyecto, en la página web de la Junta de Castilla y León, sección correspondiente a Energía y Minería, con dirección electrónica:

<https://energia.jcyl.es/web/es/informacion-publica-energia-minas/energia-valladolid.html>

y formular las alegaciones que considere oportunas ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, en la Plaza del Milenio, n.º 1 – 6ª planta, en días hábiles de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de veinte días, contados a partir de la publicación de este anuncio.

Valladolid, 18 de septiembre de 2026.

El Jefe del Servicio Territorial,
(P.A. Res. 08/06/2026)
La Secretaria Técnica,
Fdo.: ISABEL DEL BLANCO ÁLVAREZ