



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS

E.2. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, de la instalación eléctrica denominada «Sustitución del apoyo A44499 próximo al C.T "San Gregorio" (7824) y su L.A.T. 12/20 kV "Aguilar_P-Aguila_Sur", en el término municipal de Aguilar de Campoo (Palencia)», titularidad de «Viesgo Distribución Eléctrica, S.L». Expte.: 34/ATLI/6721.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y según el procedimiento regulado por Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución, formulada por Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. del siguiente proyecto:

La finalidad es la sustitución del apoyo A44499 por el apoyo proyectado AP-2a, para aumentar su altura útil, así como el tendido de 127 m de conductor 47-AL1/8-ST1A (LA 56) de la L.A.A.T. 12/20 kV «Aguilar_P-Aguila_sur». Para ello, será necesario realizar una nueva conversión aéreo-subterránea y desplazar el conductor subterráneo existente que alimenta al centro de transformación «Tenerías» (8333) para conexión en la nueva conversión.

Para ello, Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. promueve la construcción de las siguientes instalaciones:

- L.A.T. aérea 12/20 KV Aguilar_P-Aguila_sur entre el apoyo existente AP-1 (AV97017) y el apoyo proyectado AP-2A: Realizar cimentación para el apoyo proyectado AP-2a. Instalar nuevo apoyo metálico AP-2a en final de línea del tipo C-4500/16-L4-CA. Tendido de 127 m de conductor 47-AL1/8-ST1A (LA 56). Realizar conversión, instalar antiescalo y protección de puesta a tierra en el apoyo proyectado AP-2a.
- L.A.T. subterránea 12/20 KV Aguilar_P-Aguila_sur entre el apoyo proyectado AP-2A y el centro de transformación Tenerías (8333): Ejecutar canalización de 2 tubos Ø 160 mm: 2 m en calzada. Desplazar conductor subterráneo existente, del tipo HEPRZ1- 12/20 kV 1X240 K Al + H16, que alimenta al C.T. Tenerías (8333), instalar terminales y realizar conexiones en el apoyo proyectado AP-2a.



Durante el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León, se podrán formular las alegaciones y observaciones que se consideren pertinentes, pudiéndose examinar la documentación en el Portal de Energía y Minería de Castilla y León «www.energia.jcyl.es», y cuando no sea posible efectuar la consulta de manera telemática, en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, situado en la Avenida Casado del Alisal, 27.

Palencia, 7 de julio de 2026.

*El Jefe del Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Economía,*
Fdo.: JOSÉ MARÍA CASAS INCLÁN