

VI. ANUNCIOS**A) ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA****CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA**

RESOLUCIÓN do 31 de agosto de 2026, do Departamento Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Fene (expediente IN407A 2026/162-1).

Expediente: IN407A 2026/162-1.

Promotora: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Denominación do proxecto: Repotenciación tramos LMTS en ASN705 entre o CT 15CML2 e o CT 15CCSY (Fene).

Concello: Fene.

Feitos:

1. O día 25.6.2026, a empresa promotora solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción do proxecto de execución da instalación de distribución eléctrica mencionada, co obxecto de repotenciar varios tramos existentes dunha liña de media tensión.

Ao abeiro do artigo 123 do Real decreto 1955/2000, presenta o proxecto de execución denominado Repotenciación tramos LMTS en ASN705 entre o CT 15CML2 e o CT 15CCSY (Fene), asinado o día 10.6.2026 por Antonio Javier Sabín Vázquez, enxeñeiro técnico industrial eléctrico, número de Colexiado 2.233.

2. O proxecto non se someteu ao trámite de información pública, segundo o artigo 50 da Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia (DOG núm. 39, do 26 de febreiro).

3. Consonte o artigo 127 do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, solicitouse o informe preceptivo ás distintas entidades afectadas: Concello de Fene e Augas de Galicia. A empresa promotora manifestou a súa conformidade cos informes emitidos no prazo outorgado para ese efecto.

4. O día 28.8.2026 emitiuse o informe técnico.

CVE-DOG: 6sapsfp4-w4o1-myo8-zpo8-nbgc6cwbjeb1



Consideracións legais e técnicas:

Primeira. O director territorial é competente para resolver este expediente, ao abeiro do disposto no Decreto 9/2017, do 12 de xaneiro, polo que se establecen os órganos competentes para a resolución dos procedementos de autorización de instalacións eléctricas que sexan competencia da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 22, do 1 de febreiro), e no Decreto 140/2024, do 20 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía e Industria (DOG núm. 101, do 27 de maio).

Segunda. Lexislación de aplicación:

- Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.
- Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.
- Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
- Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.
- Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento electro-técnico para baixa tensión.
- Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia (DOG núm. 39, do 26 de febreiro).

Terceira. Características técnicas:

As instalacións obxecto deste expediente están situadas na rúa San Salvador e avenida Tarrío, no concello de Fene, e as súas características técnicas son as seguintes:

Repotenciación de dous tramos de liña da ASN705. Sección orixinal RHZ1 20L 12/20 kV, 3(1×95 Al):

- Liña eléctrica de media tensión subterránea (actuación nº 1), a 15 kV, cunha lonxitude de 105 m, con orixe en empalme proxectado en ASN705, entre o CT 15CML2 e CT



15CCNN, condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 1×240 mm² Al, e final en cela de MT do CT 15CCNN (51 m canalización proxectada e 52 m por canalización existente).

– Liña eléctrica de media tensión subterránea (actuación nº 2), a 15 kV, cunha lonxitude de 153 m, con orixe en empalme proxectado en ASN705 entre o CT 15CCNN e o CT 15CCSY, condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 1×240 mm² Al, e final en empalme proxectado en ASN705 entre o CT 15CCNN e o CT 15CCSY (141 m canalización proxectada e 12 m canalización existente).

Está previsto a retirada de 115 m do condutor existente e deixar sen servizo 136 m.

Cuarta. No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos deste departamento territorial.

De acordo con todo o exposto,

RESOLVO:

A) Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción para a dita instalación de distribución eléctrica.

B) A instalación executarase no prazo de dous anos, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no *Diario Oficial de Galicia*.

C) Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá achegar ante este departamento territorial unha solicitude á cal xuntará a seguinte documentación:

– As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipamento e as certificacións ou homologacións, se procede.

– Un certificado do/da director/a da montaxe en que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e das prescricións complementarias, se as houber, así como das regulamentacións e normas axeitadas para a montaxe da instalación e posta a punto.

– Planimetría *as built* da instalación eléctrica en formato *shape*.

D) Esta aprobación outórgase sen prexuízo doutras que sexan de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial no relativo á ordenación do territorio e ao ambiente.



O incumprimento das condicións e requisitos establecidos nesta resolución ou a variación substancial dos presupostos que determinaron o seu outorgamento poderán dar lugar á súa revogación, logo de audiencia á persoa interesada, segundo o establecido no artigo 53.10 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.

Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada perante a conselleira de Economía e Industria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación ou publicación, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), sen prexuízo de que as persoas interesadas poidan interpor calquera outro recurso que consideren pertinente.

Mediante este documento notifícaselles ás persoas interesadas esta resolución, segundo o exixido no artigo 40.1 da dita Lei 39/2015.

A Coruña, 31 de agosto de 2026

Isidoro Martínez Arca
Director territorial da Coruña

CVE-DOG: 6sapsfp4-w4o1-myyq8-zpo8-nbgc6cwbjeb1

