



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2026, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia, por la que se otorga autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica denominada «Modificación de las L.A.A.T 12/20 kV "Valdavia", "Espinosa" y "Boedo" y la L.A.A.T. 30 kV "Carrión_1", por construcción de la línea de alta velocidad Palencia-Aguilar de Campoo, tramo Osorno-Calahorra de Boedo (Palencia)», titularidad de «Viesgo Distribución Eléctrica, S.L.». Expte.: 34/ATLI/6706.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.— Con fecha 23 de marzo de 2026, la empresa Viesgo Distribución Eléctrica S.L., con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Isabel Torres, N.º 25, 39011, Santander (Cantabria) y CIF B-62733159, presenta, solicitud de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción de la instalación eléctrica denominada: modificación de las L.A.A.T. 12/20kV Valdavia, Espinosa y Boedo y la L.A.A.T 30kV Carrión_1, por construcción de la línea de alta velocidad «Palencia-Aguilar de Campoo» tramo Osorno-Calahorra de Boedo (Palencia).

2.— El expediente ha sido sometido a información pública de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos administrativos de instalaciones eléctricas en Castilla y León. Consecuencia del procedimiento anterior, se publica un anuncio de información pública en el Boletín Oficial de Castilla y León (B.O.C. y L.), con fecha 06 de mayo de 2026, (B.O.C. y L.) número 84, página 361.

2.1.— Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, desde el mismo día de publicación del anuncio, el proyecto se encuentra disponible en la sección de información pública en materia de Energía y Minas del portal web de la Junta de Castilla y León (<https://energia.jcyl.es/web/es/informacion-publica-energia-minas/energia-palencia.html>).

2.2.— Por parte de este Servicio territorial y conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 13 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, se han solicitado los informes y condicionados técnicos a las administraciones públicas, empresas de servicios de interés general y otras entidades que puedan verse afectadas por las instalaciones. Como administraciones públicas afectadas, se envían separatas del proyecto con fecha 22 de abril de 2026 a los ayuntamientos a Abia de las Torres, Espinosa de Villagonzalo, Osorno, Santa Cruz de Boedo y Villaprovedo. No se tiene constancia en este Servicio territorial de la entrada ningún registro de informe o condicionado procedente de estos organismos durante el plazo de información pública.

2.3.– Junto con el proyecto y la solicitud, el promotor aporta informes y autorizaciones de los siguientes organismos afectados:

- Resolución de fecha 18 de julio de 2025, del Servicio Territorial de movilidad y transformación digital de la Junta de Castilla y León en Palencia, por el que se autoriza la modificación de la L.A.A.T. 12/20kV según proyecto, perteneciente a l proyecto de línea de ave Palencia-Aguilar, tramo Osorno-Calahorra de Boedo.
- Autorización de las obras con fecha 21 de mayo de 2025 por parte de la EXcma Diputación provincial de Palencia.
- Resolución de la Dirección General de carreteras del Estado con fecha 15 de octubre de 2025, por la que se autoriza el retensado del tendido aéreo en los términos municipales de Villaprovedo y Santa Cruz de Boedo (Palencia).
- Autorización de obras de dominio público hidráulico y zona de policía de cauces del arroyo de las resgada, arroyo de la reguera de Valdeherrereros y de un cauce sin denominación, en los términos municipales de Calahorra de Boedo, santa Cruz de Boedo y Villaprovedo (Palencia), con fecha 27 de noviembre de 2025.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León en Palencia es el órgano competente para resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León y en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Palencia, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de energía y minas (B.O.C. y L. núm. 53, de 17 de marzo de 2023).

Segundo: En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes disposiciones legales y reglamentarias:

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
- Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
- Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León.
- Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instalaciones de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, que aprueba el Reglamento Electrotécnico de baja tensión.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por todo lo anteriormente expuesto, vista la legislación de general y particular aplicación, y vista la propuesta de la Sección de Energía, este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía;

RESUELVE:

Primero.– Otorgar la autorización administrativa previa a Viesgo Distribución Eléctrica S.L., con CIF B-62733159 a la instalación eléctrica denominada: modificación de las L.A.A.T. 12/20kV Valdavia, Espinosa y Boedo y la L.A.A.T 30kV Carrion_1 por construcción de la línea de alta velocidad Palencia-Aguilar de Campoo, tramo Osorno-Calahorra de Boedo (Palencia).

Segundo.– Otorgar autorización administrativa de construcción del proyecto correspondiente a las instalaciones eléctricas referenciadas, firmado por el técnico D. Rubén Gómez Cherné, visado por el colegio oficial de ingenieros técnicos industriales de Cantabria con fecha 20 de marzo de 2026, con número de visado 132091, cuyas principales características son las siguientes:

- Afección 2: L.A.T. aérea 12/20 KV Osorno-Valdavia entre los apoyos AP-14 existente y AP-18^a proyectado. Instalar un apoyo metálico del tipo C-7000-14-L3 en fin de línea. Retensar cuatro vanos de conductor existente 94-AL1/22-ST1A (LA 110). Realizar una conversión aéreo-subterránea en el apoyo AP-18a proyectado. Instalar p.a.t. con doble anillo en el apoyo AP-18a proyectado. Instalar antiescalo en el apoyo AP-18a proyectado.
- Afección 2–L.A.T. Aérea 12/20 KV Osorno-Valdavia entre los apoyos AP-19A proyectado y AP- 20 (AV37928) existente. Instalar un apoyo metálico del tipo C-7000-14-L3 en fin de línea. Retensar dos vanos de conductor existente 94-AL1/22-ST1A (LA 110). Realizar una conversión aéreo-subterránea en el apoyo AP-19a proyectado.
- Afección 3–L.A.T. Aérea 30 KV Osorno-Carrion_1 entre los apoyos AP-15 (A37613) existente y AP-17A proyectado. Instalar un apoyo metálico del tipo C-7000-14-L3 en fin de línea. Retensar tres vanos de conductor existente 94-AL1/22-ST1A (LA 110). Realizar una conversión aéreo-subterránea en el apoyo AP-17a proyectado.
- Afección 3–L.A.T. Aérea 30 KV Osorno-Carrion_1 entre los apoyos AP-18A proyectado y AP-19 (AV43703) existente. Instalar un apoyo metálico del tipo C-7000-14-L3 en fin de línea. Retensar un vano de conductor existente 94-AL1/22-ST1A (LA 110). Realizar una conversión aéreo-subterránea en el apoyo AP-18a proyectado.
- Afección 4–L.A.T. Aérea 12/20 KV Osorno-Espinosa entre los apoyos AP-12 (A32407) Y AP-26 (A60996) existentes. Instalar dos apoyos metálicos del tipo C-3000-22-B2. Aportación y tendido de 136 m de conductor 94-AL1/22-ST1A (LA 110) entre los apoyos AP-17a y AP-18a. Retensar trece vanos de conductor existente 47-AL1/8-ST1A (LA 56).

- Afección 5–L.A.T. Aérea 12/20 KV Osorno-Espinosa entre los AP-9 (A32180) y AP-11 (AV70823) existentes. Instalar dos apoyos metálicos del tipo: (1) C-3000-18-T3-L3 y (1) C-3000-22-T3-L3. Aportación y tendido de 91 m de conductor 94-AL1/22-ST1A (LA 110) entre los apoyos AP-9a y AP-10a. Retensar trece vanos de conductor existente 47-AL1/8-ST1A (LA 56).
- Afección 6–L.A.T. Aérea 12/20 KV Herrera-Boedo entre los apoyos AP-56A proyectado y AP-62 (A70893) existente. Instalar tres apoyos metálicos del tipo: (1) C-4500-14-L3, (1) C-2000-14-B2 y (1) C-3000-14-B2. Aportación y tendido de 211 m de conductor 94-AL1/22-ST1A (LA 110) entre los apoyos AP-56a y AP-58a. Retensar cuatro vanos de conductor existente 47-AL1/8-ST1A (LA 56). Realizar una conversión aéreo-subterránea en el apoyo AP-56a proyectado.
- Afección 7–L.A.T. Aérea 12/20 KV Herrera-Boedo entre los apoyos AP-6 (AV23663) existente y AP-25A proyectado. Instalar un apoyo metálico del tipo C-4500-14-L3 en fin de línea. Retensar veinte vanos de conductor existente 47-AL1/8-ST1A (LA 56). Realizar una conversión aéreo-subterránea en el apoyo AP-25a proyectado.
- Afección 7–L.A.T. Aérea 12/20 KV Herrera-Boedo entre los apoyos AP-26A proyectado y AP-30 (AV41769) existente. Instalar cinco apoyos metálicos del tipo: (1) C-4500-14-L3, (1) C-3000-14-B2, (1) C-3000-16-B2, (1) C-7000-16-T3+T3+XS y (1) C-4500-14-B2. Aportación y tendido de 368 m de conductor 94-AL1/22-ST1A (LA 110) entre los apoyos AP-26a y AP-30a. Retensar un vano de conductor existente 94-AL1/22-ST1A (LA 110). Realizar una conversión aéreo-subterránea en el apoyo AP-26a proyectado.
- Afección 7–L.A.T. Aérea 12/20 KV Herrera-Boedo entre los apoyos AP-26A proyectado y AP-30 (AV41769) existente. Instalar cinco apoyos metálicos del tipo: (1) C-4500-14-L3, (1) C-3000-14-B2, (1) C-3000-16-B2, (1) C-7000-16-T3+T3+XS y (1) C-4500-14-B2. Aportación y tendido de 368 m de conductor 94-AL1/22-ST1A (LA 110) entre los apoyos AP-26a y AP-30a. Retensar un vano de conductor existente 94-AL1/22-ST1A (LA 110). Realizar una conversión aéreo-subterránea en el apoyo AP-26a proyectado.
- Afección 7–L.A.T. Aérea 12/20 KV Herrera-Boedo entre los apoyos AP-29A proyectado y C.T.I. subida aguas (2924) proyectado. Instalar un apoyo metálico del tipo C-4500-14-L3. Aportación y tendido de 67 m de conductor 47-AL1/8-ST1A (LA 56) entre los apoyos AP-29a y CTI.
- Afección 2–L.A.T. subterránea 12/20 KV Osorno-Valdavia entre los apoyos AP-18A Y AP-19ª proyectado. Ejecutar 110 m de canalización con 4 tubos Ø 160 mm en tierra. Instalar 4 arquetas troncopiramidales. Aportación y tendido de 138 m de conductor del tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 K Al+H16 entre los apoyos AP-18a y AP-19a proyectados.
- Afección 3–L.A.T. subterránea 30 KV Osorno-Carrion_1 entre los apoyos AP-17A y AP-18A proyectados. Ejecutar 85 m de canalización con 4 tubos Ø 200 mm en tierra. Instalar 3 arquetas troncopiramidales. Aportación y tendido de 118 m de conductor del tipo HEPRZ1 18/30 kV 3x(1x240) Al + H16 entre los apoyos AP-17a y AP-18a proyectados.

- Afección 6–L.A.T. subterránea 12/20 KV Herrera-Boedo entre los apoyos AP-55A y AP-56ª proyectado. Ejecutar 65 m de canalización con 4 tubos Ø 160 mm en tierra. Instalar 3 arquetas troncopiramidales. Aportación y tendido de 90 m de conductor del tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 K Al+H16 entre los apoyos AP- 55a y AP-56a proyectados.
- Afección 7–L.A.T. subterránea 12/20 KV Herrera-Boedo entre los apoyos AP-25A Y AP-26ª proyectado. Ejecutar 105 m de canalización con 4 tubos Ø 160 mm en tierra. Instalar 4 arquetas troncopiramidales. Aportación y tendido de 138 m de conductor del tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 K Al+H16 entre los apoyos AP-25a y AP-26a proyectados.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra autorización que la legislación vigente establezca, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, que sean competencia de otros Organismos y/o Administraciones.

La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier momento que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la presente notificación, ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, conforme a lo dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Para el cómputo de los plazos por meses, habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 30 de la citada ley 39/2015, de 1 de octubre.

Palencia, 10 de junio de 2026.

*El Jefe del Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Economía,*
Fdo.: JOSÉ MARÍA CASAS INCLÁN