



# **I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

## **D. OTRAS DISPOSICIONES**

### **CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA**

#### **Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid**

*RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2026, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, relativa a la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de una instalación de producción de energía eléctrica, por tecnología fotovoltaica denominada «PV LAN Zambrana III», y su reconocimiento de utilidad pública, en concreto, en el término municipal de Valladolid y La Cisterniga (Valladolid). Expte.: FV-2691; ATCE-184.*

#### **1. Hechos**

1.1. Con fecha 29/11/2023 se registró por la entidad Castellana de Desarrollos Solares, S.L., con domicilio en la calle Sobrado, 2 28050 Madrid y con NIF B05303177, solicitud de autorización administrativa previa, evaluación de impacto ambiental, autorización administrativa de construcción y declaración de utilidad pública, en concreto, de una instalación de producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica, denominada «PV LAN Zambrana III», incluyendo su infraestructura de evacuación, en el término municipal de La Cisterniga y Valladolid (Valladolid), conforme a lo dispuesto en los artículos 8, 12 y 24 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones de instalaciones eléctricas en Castilla y León.

A esta solicitud se le dio en número de expediente FV-2691 ATCE-184.

1.2. Con fecha 24/7/2024, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía solicita emisión del informe de viabilidad al Servicio Territorial de Medio Ambiente según lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica, modificado por el Decreto-Ley 4/2022, de 27 de octubre, aportando la documentación elaborada por el peticionario.

1.3. Con fecha 27/08/2024 se emite informe de viabilidad por parte de la Sección de Protección Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente indicando que el proyecto de la instalación «FV LAN Zambrana III» y su infraestructura de evacuación cumple con los criterios de viabilidad del artículo 13 del Decreto-ley 2/2022 citado.

1.4. Con fechas 20/08/2025 y 21/08/2025, se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León y en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid «Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa de una instalación de producción de energía eléctrica, por tecnología fotovoltaica denominada «PV LAN Zambrana III», y su reconocimiento de utilidad pública, en concreto, en el término municipal de La Cisterniga y Valladolid (Valladolid) Expte.: FV-2691 ATCE-184», conforme a lo

previsto en el artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, y en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, estando disponible desde esa fecha el proyecto de la instalación en la sección de Información Pública en materia de Energía y Minas del portal web de la Junta de Castilla y León, por un periodo de 30 días hábiles (<https://energia.jcyl.es/web/es/informacion-publica-energia-minas/energia-valladolid.html>)

1.5. Con fecha 4/08/2025, de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se remite los Ayuntamientos de La Cisterniga y Valladolid la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que el promotor considera de necesaria expropiación, para su exposición en el tablón de anuncios de esos ayuntamientos, por un plazo de 30 días.

1.6. Con fecha 13/08/2025, de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se publica en el periódico «El Norte de Castilla» la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que el promotor considera de necesaria expropiación.

1.7. Con fecha 4/08/2025, este Servicio Territorial remite a la Dirección General de Infraestructura y Sostenibilidad Ambiental, como órgano ambiental competente, la solicitud de informe de determinación de afección ambiental del proyecto, y los documentos que la acompañan, conforme a lo en el artículo 15 del Decreto-ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica.

1.8. Por parte de este Servicio Territorial y conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 13 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, se han solicitado los informes y condicionados técnicos a las siguientes Administraciones públicas, empresas de servicios de interés general y otras entidades: Ayuntamiento de La Cisterniga, Ayuntamiento de Valladolid, Confederación Hidrográfica del Duero, COPE, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, Ministerio de Transición Ecológica y reto Demográfico, Ministerio de Transportes, NDO Proyectos Industriales 2007, REE, ST de Agricultura, ST de Cultura, ST Industria-Minas, ST Medio Ambiente, como posibles organismos afectados por la instalación, según información y documentación facilitada por el solicitante.

1.9. Se han recibido los siguientes informes y condicionados técnicos.

1.9.1. Con fecha 19-09-2025 contesta Confederación Hidrográfica del Duero, emitiendo un informe, diciendo:

«En lo referente a la declaración de utilidad pública, no existe inconveniente en que se declare la utilidad pública del proyecto presentado, siempre que se tengan en cuenta toda la reglamentación aplicable.

En lo que se refiere a la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, para la realización de este proyecto, es de aplicación directa la siguiente normativa del Plan Hidrológico del Duero 2022-2027, aprobada por Real Decreto 35/2023, de 24 de enero.

Por último, advertir que este informe no supone en modo alguno autorización de las obras a que se refiere, siendo preciso que el promotor solicite y obtenga de esta Confederación la correspondiente autorización administrativa previa a la ejecución de los trabajos, de acuerdo con los artículos 126 y 78 del RDPH.

De igual manera, todo ello se entiende sin perjuicio de la aplicación de la legislación medioambiental correspondiente y de que deban obtenerse otras autorizaciones que fuesen preceptivas por parte de otras administraciones.»

Dicho condicionado técnico se le remite al promotor, manifiesta su conformidad expresa con todas y cada una de las determinaciones contenidas en el informe remitido y se compromete a su integro cumplimiento.

1.9.2. Con fecha 2/09/2025 contesta la COPE, emitiendo un informe condicionado, diciendo:

«Que, según la documentación, el trazado de la línea de baja tensión y fibra óptica descritas en el proyecto discurre directamente por el interior de la parcela propiedad de COPE con referencia catastral 47900A00900097, concretamente por la parte situada más al noroeste, entre la caseta y la torre.

Que, precisamente en ese espacio, entre la caseta y la torre, donde se ubican las pertinentes antenas, discurren actualmente las conducciones de cables que son necesarios para transportar las señales a difundir, asociadas a la prestación de servicios de radiodifusión sonora.

Que se acuerde la modificación y reajuste del trazado de la línea de baja tensión y fibra óptica, de manera que no discurra por la parcela con referencia catastral 47900A00900097 propiedad de COPE.»

Dicho informe condicionado se remite al promotor.

En fecha 7/10/2025, contesta el promotor emitiendo una modificación al trazado de la línea de evacuación, para evitar el cruzamiento con las instalaciones de radiodifusión. Desviando el trazado de la canalización de la línea de baja tensión y comunicaciones de manera que esta discurra por el interior de la parcela siguiendo el lindero este, alejándose así de la zona donde están ubicadas las conducciones de cables de señal de las instalaciones de COPE y evitando la posible afección a las mismas.

En fecha 7/10/2025 se remite la contestación del promotor al condicionado propuesto por la COPE.

A fecha de esta resolución no se ha tenido respuesta.

1.9.3. Con fecha 25/08/25 contesta i-DE Redes Eléctricas inteligentes, emitiendo un informe, diciendo:

«I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. ha revisado las afecciones de ambos proyectos y emite su conformidad para el establecimiento de los referidos cruzamientos y/o paralelismos, así como para las servidumbres afectadas, bajo las siguientes condiciones:

- La construcción de las instalaciones deberá ajustarse estrictamente a los planos presentados.
- Se mantendrán en todo momento las distancias mínimas exigidas por la normativa vigente entre las nuevas obras y las instalaciones eléctricas existentes.
- DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. verificará el cumplimiento de estas condiciones una vez finalizadas las obras de construcción.

En el trazado de las canalizaciones subterráneas en proximidad a los apoyos de las líneas existentes se deberá respetar una distancia tal que se garantice la integridad de los apoyos y de la red de puesta a tierra de estos.»

Dicho informe se remite al promotor, manifestando su conformidad con las condiciones expresadas en el informe de i-De Redes Eléctricas Inteligentes y compromete a cumplirlas.

1.9.4. Con fecha 2/09/2025, contesta el Ministerio para la Transición Ecológica y reto Demográfico, emitiendo un informe técnico, diciendo:

«Se pone de manifiesto que la zona objeto de estudio podría estar afectada por infraestructuras eléctricas de transporte, distribución o generación. Se informa que no existe en este Ministerio registro centralizado y georreferenciado de dichas infraestructuras, por lo tanto, para recabar las afecciones concretas referidas al proyecto de referencia, deberán consultar a las empresas que ejercen las actividades de transporte, distribución y generación en la zona.»

Dicho informe se remite al promotor, contestado: Que tras analizar la información recogida en las declaraciones de impacto ambiental y otras resoluciones administrativas de carácter público de los mencionados proyectos y realizar las comprobaciones cartográficas necesarias, se constata que ni las instalaciones de generación ni la línea de evacuación que se tramitan en el expediente FV-2691 afectan bienes o derechos de los promotores de los proyectos referidos el mencionado informe, salvo en el caso de la instalación «PFV Valle 2» del promotor ISC Greenfield 10, S.L.

Que se aporta al expediente acompañando a este escrito el acuerdo entre promotores para regular la afección que se produce entre la línea de evacuación del proyecto «PFV Valle 2» y la del expediente FV-2691 (además de otras).

1.9.5. En fecha 25/09/2025, contesta el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, emitiendo un informe técnico, diciendo:

«En relación con su solicitud de Informe/Condicionado técnico sobre el expediente de referencia: «Proyecto técnico-administrativo parque fotovoltaico y línea de evacuación PV LAN Zambrana III» se informa que todas las actuaciones contempladas en el proyecto en la zona de afección de la Ronda Exterior de Valladolid VA-30 resultan compatibles con la Normativa vigente en materia de Carreteras de titularidad estatal.

No obstante, antes de iniciarse las obras, la empresa promotora de la actuación deberá solicitar de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental, la correspondiente autorización y, deberá tener en cuenta los condicionantes expuestos en el presente informe.

Igualmente deberá presentarse la resolución de aprobación del proyecto constructivo tramitada por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León.»

Se remite dicho condicionado al promotor, manifestando su conformidad expresa con todas y cada una de las determinaciones contenidas en el informe remitido, y se compromete a su integro cumplimiento.

1.9.6. En fecha 24/09/2025, contesta NDO Proyectos Industriales 2007, emitiendo un informe condicionado, diciendo:

«Que en el Informe/Condicionado Técnico se alega al proyecto presentado, por haber contradicciones en la documentación y falta de tomar en cuenta sobre los impactos sobre la línea de evacuación de nuestro proyecto y se defina una solución aceptable para hacer compatibles este proyecto con el nuestro RI-48849 PE-225.»

Dicho informe se remite al promotor para su contestación.

En fecha 13/03/2026, contesta el promotor diciendo:

«Presentando un Anexo modificado, donde se refleja la nueva ubicación de la conexión de la SMR. Se admite una solución constructiva, hacia una zanja común para coordinarse con otros proyectos de la zona. Por esta zanja común irán las siguientes instalaciones tramitadas en este Servicio Territorial FV-2546, FV-2548, FV-2664, FV-2691.

Castellana reitera su ofrecimiento de compartir toda la información y colaboración que sea necesaria para que ambos promotores puedan ejecutar sus instalaciones de acuerdo con los requerimientos e indicaciones de la Administración.»

1.9.7. Con fecha 15/09/2025, contesta REE emitiendo un informe condicionado, diciendo:

«Como contestación a su escrito de fecha 4 de agosto del 2025 en relación con el proyecto referido en el asunto, les informamos de lo siguiente:

- En cuanto a la planta solar fotovoltaica, Red Eléctrica no presenta oposición al cumplir las distancias requeridas en el Real Decreto 1955/2000 a la línea eléctrica a 220 kV Las Arroyadas-Renedo, propiedad de Red Eléctrica.
- En cuanto a la línea de evacuación subterránea, Red Eléctrica no presenta oposición al cumplir las distancias mínimas a la línea eléctrica a 220 kV Las Arroyadas-Renedo, propiedad de Red Eléctrica.

No obstante, una vez finalizada la construcción, el promotor deberá realizar las comprobaciones que sean necesarias para asegurar que el proyecto ejecutado cumple con las distancias indicadas en la documentación aportada.»

Dicho informe se remite al promotor, que manifiesta su conformidad expresa con las condiciones técnicas y el condicionado expresado en el informe de red Eléctrica de España, S.A., y se compromete a cumplirlas íntegramente.

1.9.8. En fecha 17/10/2025, contesta el Servicio Territorial de Cultura, emitiendo un informe, diciendo:

«Al respecto, se informa que se observan aspectos técnicos que podrían determinar la necesidad de que el proyecto deba ser sometido a alguno de los procedimientos previstos de evaluación ambiental según la normativa sectorial al respecto. En ese sentido, si ese fuese el caso, se debe llevar a cabo una estimación de la incidencia sobre el Patrimonio Arqueológico y Etnológico en los términos que se explicitan los artículos 62 de la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y 80 a 83 del Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el reglamento para la protección

del Patrimonio Cultural de Castilla y León, a los efectos de dar respuesta a lo requerido en el artículo 35 o 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Este es el procedimiento determinado en la normativa sectorial de Patrimonio Cultural con objeto de determinar la viabilidad del proyecto, así como las medidas preventivas o correctoras necesarias, en su caso, que debería corresponderse con el condicionado técnico solicitado.

Independientemente de lo señalado anteriormente, debe tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 38.3 de la Ley 7/2024, de 20 de junio, del Patrimonio Cultural de Castilla y León y 121 del Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León sobre hallazgos casuales. En este último artículo se señala lo siguiente:

Si durante la ejecución de una obra se hallaren fortuitamente bienes del Patrimonio Arqueológico, los promotores y la dirección facultativa deberán paralizar en el acto las obras, adoptar las medidas necesarias para la protección de los restos y comunicar inmediatamente el descubrimiento al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León.»

Dicho informe se remite al promotor, contestado:

Que, examinadas las consideraciones y prescripciones contenidas en el citado informe, la mercantil manifiesta su conformidad expresa con la totalidad de las determinaciones establecidas por el Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte.

1.9.9. Con fecha 5/08/2025, contestas el Servicio Territorial de Industria. Sección de Minas, emitiendo un informe condicionado, diciendo:

«Analizada la documentación y una vez consultada la base de datos existente de catastro minero, la Sección de Minas en virtud de sus competencias realiza el presente informe indicando la existencia de coincidencia territorial del pretendido proyecto con la siguiente concesión directa de explotación minera para recursos de la Sección C), arcilla.

La Sección de Minas considera que debe ser interesado en el expediente el titular del derecho minero referido.

Dicho informe se remite al promotor, contestando:

*Primero:* Que la instalación que se tramita en el expediente de referencia presenta coincidencia territorial con la concesión de derechos mineros denominada Nuevo Duero (Concesión directa sección D), en las parcelas 54 del polígono 9 y 116 del polígono 10 del término municipal de Valladolid y que el titular de los mencionados derechos es la mercantil Ceramica Nueva del Duero, S.L.

*Segundo:* Que Castellana de Desarrollos Solares, S.L. mantiene con Fuentes de Hoyos, S.L.U. contratos de arrendamiento para la instalación de las instalaciones de generación de energía en las parcelas mencionadas anteriormente.

*Tercero:* Que Ceramica Nueva del Duero, S.L., como titular del derecho minero, ha acordado con Fuentes de Hoyos, S.L.U. que las parcelas mencionadas referidas puedan destinarse a la instalación de una planta fotovoltaica.



Se aportan acompañando a este escrito el acuerdo entre Ceramica Nueva del Duero, S.L. y Fuentes de Hoyos, S.L.U y los contratos de arrendamiento de Castellana de Desarrollos Solares, S.L. con Fuentes de Hoyos, S.L.U.

1.10. No se han recibido informes por parte de los siguientes organismos: Ayuntamiento de La Cisterniga, Ayuntamiento de Valladolid, ST de Agricultura, ST Medio Ambiente.

Transcurrido el plazo sin haberse recibido contestación, este Servicio Territorial prosiguió con la tramitación de la solicitud, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones o cualesquiera otras formalidades de control que sean de su competencia.

1.11. Por parte de este Servicio Territorial no se ha realizado el trámite de audiencia a los particulares afectados dispuesto en el artículo 13 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, al justificar el solicitante que dispone de acuerdo previo con todos ellos.

1.12. Durante el plazo de 30 días hábiles de la información pública no se ha formulado ninguna alegación al proyecto de la instalación.

1.13. Durante el plazo de 15 días hábiles del trámite de audiencia no se ha formulado ninguna alegación al proyecto de la instalación.

1.14. Con fecha 23/03/2026, se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León (B.O.C. y L. n.º 56/2026) la Orden MAV/270/2026, de 16 de enero, por la que se formula el informe de determinación de afección ambiental del proyecto de planta solar fotovoltaico «FV LAN Zambrana III» de 4,995 MW, y sus infraestructuras de evacuación, en los términos municipales de Valladolid y La Cisterniga (Valladolid), promovido por Castellana de Desarrollos Solares, S.L., cuyo texto se da por reproducido en esta resolución de autorización.

1.15. Con fecha 4/02/2026, el solicitante aporta anexo al proyecto, con desglose para la identificación y cumplimiento de las condiciones o medidas impuestas por los organismos afectados, así como lo indicado el informe de determinación de afección ambiental.

## *2. Fundamentos de Derecho*

2.1. El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid es competente para resolver el presente expediente, de conformidad con lo previsto en el artículo 70.1 apartado 24º de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León; en el artículo 2.3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León y de acuerdo con lo previsto en la Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Valladolid, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de energía y minas.

2.2. Para resolver este expediente es de aplicación la siguiente normativa de carácter sectorial:

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector eléctrico
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
- Real Decreto 997/2025, de 5 de noviembre, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
- Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León
- Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León
- Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León
- Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica
- Decreto-Ley 4/2022, de 27 de octubre, de modificación del Decreto-Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, del Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica y por el que se actualizan las retribuciones para 2022 en el ámbito del sector público de la comunidad Autónoma de Castilla y León
- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos
- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09
- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23
- Real Decreto 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias
- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.



2.3. En la tramitación del procedimiento administrativo se ha seguido lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

### 3. Resolución

Visto lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector eléctrico, y su normativa de desarrollo, así como en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre,

Considerando que según lo indicado en el artículo 53.1.b) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, se deben analizar los condicionantes exclusivamente técnicos de aquellas Administraciones Públicas, organismos o empresas que presten servicios públicos o de interés económico general, únicamente en lo relativo a bienes y derechos de su propiedad que se encuentren afectados por la instalación, no siendo tenidos en cuenta en este procedimiento el resto de condicionados.

Considerando que el solicitante Castellana de Desarrollos Solares, S.L. ha presentado documentación justificativa de su capacidad legal, técnica y económico-financiera para la realización del proyecto,

Comprobado que el solicitante dispone para esta instalación de los permisos de acceso y conexión a la red de distribución emitidos por i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. para una potencia instalada de 5625 kW y una capacidad de acceso concedida de 4995 kW,

Tomando en consideración los principios de celeridad y economía procesal que deben regir la actividad de la Administración, resulta procedente resolver por medio de un único acto la solicitud del peticionario, relativa a la concesión de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción del proyecto, y reconocimiento de utilidad pública, en concreto, este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid,

### RESUELVE:

3.1. Otorgar a «Castellana de Desarrollos Solares, SL», autorización administrativa previa para la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica, denominada «FV LAN Zambrana III» con número de expediente FV-2691 ATCE-184, de 5625 kW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación, en el término municipal de Valladolid y La Cisterniga, en la provincia de Valladolid, con las particularidades recogidas en la presente resolución.

El objeto del proyecto es la construcción de un módulo fotovoltaico para la generación de energía eléctrica y la evacuación de dicha energía a la red.

Las características principales de este módulo fotovoltaico, recogidas en el proyecto presentado de fecha 29/11/2023, son las siguientes:

- Tipo de tecnología del módulo de generación: solar fotovoltaica.
- Potencia instalada, según artículo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y artículo 5 del Real Decreto 997/2025, de 5 de noviembre: 5625 kW.

- Capacidad de acceso concedida, según lo estipulado en los permisos de acceso y conexión, otorgados por i-De Redes Eléctricas Inteligentes, SAU: 4995 kW.
- Términos municipales afectados por la instalación:
  - Planta fotovoltaica: Valladolid.
  - Infraestructura de evacuación: La Cisterniga y Valladolid.
- Tensión de la instalación en el punto de conexión: 45 kV.

La infraestructura de evacuación, recogida en el proyecto presentado se compone de:

- Líneas subterráneas de 45 kV que conectarán la planta fotovoltaica con una nueva subestación de maniobra y reparto telemandada «Zambrana III» (objeto de otro proyecto) donde esta el punto de acceso y conexión.

El trazado de la línea de evacuación se compartirá en algunos tramos con la infraestructura de evacuación de los expedientes FV-2546, FV-2663 y FV-2664, todas ellas en tramitación en este Servicio Territorial; con la infraestructura de evacuación del expediente PFot-781, en tramitación en la Administración General del Estado; y con dos (2) circuitos en reserva para su futura utilización, siendo común la zanja donde se alojarán las canalizaciones.

3.2. Otorgar a Castellana de Desarrollos Solares, S.L. autorización administrativa de construcción para la ejecución de la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica, denominada «FV Zambrana III», con las características definidas en el proyecto denominado «Parque fotovoltaico y linea de evacuacion PV LAN Zambrana III», redactado por Juan Luis Barandiaran Muriel y visado por el COGITI Cáceres con número CC01347/23 de fecha 23/11/2023 y que habilita a su titular la construcción de la instalación proyectada.

Anexo «Parque fotovoltaico y linea de evacuacion PV LAN Zambrana III», redactado por Juan Luis Barandiaran Muriel y visado por el COGITI Cáceres con número CC01347/23 de fecha 9/07/2025 y que habilita a su titular la construcción de la instalación proyectada.

I Anexo Modificadorio «Parque fotovoltaico y linea de evacuacion PV LAN Zambrana III», redactado por Juan Luis Barandiaran Muriel y visado por el COGITI Cáceres con número CC01347/23 de fecha 9/07/2025 y que habilita a su titular la construcción de la instalación proyectada.

I Anexo Modificadorio (corrección de errata) «Parque fotovoltaico y linea de evacuacion PV LAN Zambrana III», redactado por Juan Luis Barandiaran Muriel y visado por el COGITI Cáceres con número CC01347/23 de fecha 15/07/2025 y que habilita a su titular la construcción de la instalación proyectada.

II Anexo Modificadorio «Parque fotovoltaico y linea de evacuacion PV LAN Zambrana III», redactado por Juan Luis Barandiaran Muriel y visado por el COGITI Cáceres con número CC01347/23 de fecha 2/02/2026 y que habilita a su titular la construcción de la instalación proyectada.

El objeto del proyecto es la construcción de un módulo fotovoltaico para la generación de energía eléctrica y la evacuación de dicha energía mediante conexión a la red de alta tensión de distribución de la compañía i-De Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, en los términos municipales de Valladolid y La Cisterniga (Valladolid).

Las características técnicas son las siguientes:

- Potencia pico total: 6941,94 kW
- Potencia inversores total: 5625 kW
- Tipo de montaje: en seguidor a un eje sobre suelo
- 25 inversores de 225 kVA (40°C) de 1500 Vcc a 800 Vac
- 1 Centro de Transformación compuesto por transformador de 5000 kVA y relación de transformación 0,8/45 kV
- Línea subterránea de Alta Tensión, a 45 kV, desde CT hasta el SMR denominado «Zambrana III» titularidad de la empresa i-De Redes Eléctricas Inteligentes, SAU propietaria de las instalaciones comunes de evacuación (no objeto de este expediente), con conductor tipo RHZ1-2OL 3(1x630) mm<sup>2</sup> 26/46 kV de aluminio y una longitud de 2387,515 metros.
- Subestación transformadora SET: exterior, Transformador de 5000 kVA de 45/0,8 kV, Celdas para 45 kV, dos de línea, una de medida y otra para SSAA.

Punto de entrega de la energía a la empresa distribuidora: en el tramo comprendido entre los apoyos N.º 12 y 13 de la línea de 45 kV «76 – LAGUNA 2» de la S.T. «RENEDO (45 kV)», propiedad de la empresa distribuidora i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

Parcelas afectadas por la planta fotovoltaica:

| <i>Término municipal</i> | <i>Polígono</i> | <i>Parcela</i> | <i>Referencia catastral</i> |
|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|
| Valladolid               | 9               | 54             | 47900A009000540000YE        |
| Valladolid               | 9               | 58             | 47900A009000580000YH        |
| Valladolid               | 9               | 59             | 47900A009000590000YW        |
| Valladolid               | 9               | 60             | 47900A009000600000YU        |
| Valladolid               | 9               | 61             | 47900A009000610000YH        |
| Valladolid               | 9               | 91             | 47900A009000910000YZ        |
| Valladolid               | 9               | 92             | 47900A009000920000YU        |

Parcelas de ubicación del punto de conexión en SMR

| <i>Término municipal</i> | <i>Polígono</i> | <i>Parcela</i> | <i>Referencia catastral</i> |
|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|
| Valladolid               | 10              | 116            | 47900A010001160000YL        |

Municipios afectados por la línea de evacuación: Valladolid, La Cisterniga.

3.3. Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación de generación y las infraestructuras de evacuación de esta instalación de generación de energía eléctrica, que se autoriza con la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados presentados por el promotor e indicados en la tabla siguiente y publicados en el 20/08/2025 en el B.O.C. y L., a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso.

Esta declaración, en concreto, de utilidad pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56.1 de la Ley del Sector Eléctrico, llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, adquiriendo la empresa solicitante la condición de beneficiaria en el expediente expropiatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 de dicha ley.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en artículo 56.2 de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, este reconocimiento de utilidad pública en concreto supone el derecho a que sea otorgada la oportuna autorización, por los Organismos a los que se ha solicitado el informe/condicionado técnico procedente, para el establecimiento, paso u ocupación de la instalación eléctrica sobre los terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.

En el momento de la presente declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo previsto en los artículos 149 y 151 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los acuerdos mutuos de adquisición de los bienes y derechos con los titulares de estos adquieren la naturaleza y efectos previstos en el artículo 24 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa.

## Planta fotovoltaica «LAN Zambrana III»

| <i>F</i> | <i>Término Municipal</i> | <i>Pol</i> | <i>Par</i> | <i>Tipo</i> | <i>Ref. Catastral</i> | <i>Titular del bien</i>                          | <i>PD</i> | <i>SSP</i> | <i>SA</i> | <i>ST</i> |
|----------|--------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 8        | Valladolid               | 9          | 97         | Privativo   | 47900A009000970000YY  | Radio Popular S.A. Cadena Ondas Populares España | 249,10    | 33,80      | 67,60     | 960,98    |
| 9        | Valladolid               | 9          | 9002       | Público     | 47900A009090020000YF  | Ayuntamiento de Valladolid                       | -         | 317,53     | 635,06    | 952,60    |

## Infraestructura de evacuación «LAN Zambrana III»

| <i>F</i> | <i>Término Municipal</i> | <i>Pol</i> | <i>Par</i> | <i>Tipo</i> | <i>Ref. Catastral</i> | <i>Titular del bien</i>                | <i>PD</i> | <i>SSP</i> | <i>SA</i> | <i>ST</i> |
|----------|--------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 2        | Valladolid               | 9          | 9002       | Público     | 47900A009090020000YF  | Ayuntamiento de Valladolid             | -         | 328,40     | 656,48    | 1647,24   |
| 3        | La Cisterniga            | 5          | 9004       | Público     | 47053A005090040000RK  | Ayuntamiento de La Cisterniga          | -         | 890,49     | 1780,98   | 3416,49   |
| 6        | Valladolid               | 9          | 9006       | Público     | 47900A009090060000YR  | Servicio Territorial de Medio Ambiente | -         | 2560,53    | 5121,06   | 8974,53   |

Sobre estos bienes se generan las siguientes servidumbres y afecciones a la propiedad:

F: Número que asigna el proyecto a cada finca afectada, como elemento de identificación.

PD: Expropiación con ocupación permanente.

Se considera la superficie, en metros cuadrados, de la finca que se ocupa permanentemente y no va a poder ser utilizada por el propietario.

Es la superficie ocupada por los apoyos y sus cables de puesta a tierra, superficie ocupada por centros de seccionamiento, superficie ocupada por centros de transformación y subestaciones, superficie ocupada por aerogeneradores y sus plataformas permanentes, superficie ocupada por los paneles solares, superficie ocupada por las arquetas registrables en su parte exterior, superficie para caminos de acceso que quedan a disposición y uso permanente de la instalación.

SSP: Superficie servidumbre permanente de paso.

Se considera la superficie, en metros cuadrados, ocupada por la proyección de la línea o de las palas de los aerogeneradores sobre el terreno en las condiciones más desfavorables de viento.

En las líneas aéreas se obtiene calculando el área obtenida por la proyección sobre el terreno de los conductores exteriores, en las condiciones más desfavorables en que los conductores estén desplazados hacia el exterior de la línea por un viento de 120 km/h, para cada finca afectada.

En las líneas subterráneas se obtiene de multiplicar el ancho de la zanja necesaria para establecer la línea por la longitud de tendido subterráneo que afecta a la finca. Cuando existan arquetas totalmente subterráneas, se considerará además su superficie de ocupación en proyección vertical, en caso de exceder a la indicada anteriormente.

En los parques eólicos se evalúa toda la superficie sobre la que vuelan las palas del aerogenerador, orientado en todas las direcciones.

Por esta superficie pasa la línea y/o las palas del aerogenerador permanentemente y el titular de la instalación tiene servidumbre de paso, como predio dominante, para vigilar, conservar y reparar la instalación.

El uso de esta servidumbre lleva implícita la indemnización de los daños que se produzcan al dueño del predio sirviente, cada vez que se haga uso de la misma.

SA: Superficie de afección, con limitaciones a la propiedad.

Se considera la superficie, en metros cuadrados, en la que, debido a las líneas eléctricas, no se pueden plantar árboles, no se pueden construir edificios ni instalaciones industriales. Tampoco se pueden realizar trabajos de arada con profundidad superior a 60 centímetros en los tramos por los que discurren líneas subterráneas.

En los parques eólicos, sobre esta superficie no se pueden plantar árboles, realizar construcciones o torres que impidan el libre vuelo de las palas de los aerogeneradores o que modifiquen de forma ostensible la dirección o la velocidad del viento que incide sobre las palas de los aerogeneradores.

Para líneas aéreas de distribución, se calcula añadiendo 5 metros a la proyección más desfavorable sobre el terreno de los conductores exteriores, bajo una acción del viento de 120 km/h.

Para líneas subterráneas, se calcula multiplicando el doble del ancho de la zanja necesaria por la longitud de afección a la finca por la línea subterránea.

Para aerogeneradores, se calcula evaluando la proyección sobre el terreno de las palas para cualquier dirección del viento.

OT: Superficie Ocupación temporal

Se considera la superficie, en metros cuadrados, necesaria para construir las líneas, los centros de seccionamiento, los centros de transformación, las subestaciones o el parque eólico, que no esté incluida en la superficie considerada en la servidumbre permanente de paso.

Son los caminos para la maquinaria, cuando no se pueda ir por la traza de la línea, por los caminos realizados con ocupación permanente o por la superficie sobrevolada por las palas.

Estas superficies, tras realizar la instalación, se van a dejar como estaba antes de iniciar los trabajos.

#### 4. Condiciones

Esta Autorización se somete a las siguientes condiciones:

4.1. En todo momento se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su normativa de desarrollo, en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, así como a todo lo establecido en la reglamentación de seguridad industrial que le sea de aplicación para la realización, puesta en marcha y explotación de estas instalaciones.

4.2. Esta autorización se entiende otorgada sin perjuicio de terceros, dejando a salvo los derechos particulares, y sin perjuicio de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros organismos, necesarias para la realización de las obras de producción de energía eléctrica, en especial las relativas a la ordenación del territorio, al medio ambiente y servidumbres aeronáuticas.

4.3. Debe cumplirse el contenido y condicionado indicado en los informes emitidos por los organismos consultados aceptados por el peticionario y, en caso de discrepancias, los admitidos por este Servicio Territorial, realizando las modificaciones en los proyectos que, en su caso, se requieran.

4.4. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado indicado en el apartado 3.2 de esta resolución y conforme a las disposiciones reglamentarias que le sean de aplicación.

Si se introducen modificaciones al ejecutar el proyecto, se estará en lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, debiendo ser comunicadas a este Servicio Territorial.



Asimismo, habrá que justificar que esa modificación no afecta a la instalación de modo que pueda ser considerada la misma a los efectos de acceso y conexión, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, siendo válidos los permisos de acceso y conexión concedidos, citados en el apartado 3 de esta resolución.

A los efectos de la aplicación del artículo 3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, en lo que respecta a las posibles modificaciones de la instalación, se consideran como elementos de la instalación con el fin de definir su ubicación: el vallado del cerramiento de la instalación fotovoltaica definido por las coordenadas de sus vértices, las coordenadas de posición de los aerogeneradores y las coordenadas de posición de las siguientes instalaciones de alta tensión, estas últimas cuando están situadas fuera del recinto vallado: centros de transformación, centros de reparto/seccionamiento/medida y subestaciones eléctricas, indicadas en la documentación técnica aportada.

A los efectos de la aplicación del artículo 3.3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, las modificaciones por reducción de los parámetros de: potencia instalada, capacidad de acceso concedida, afección a términos municipales, perímetro vallado y, número, altura y diámetro de rotor de los aerogeneradores, no suponen por sí solas, una modificación sustancial.

A los efectos de la aplicación del artículo 3.4 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, en lo que respecta a las posibles modificaciones de la instalación se considera, en todo caso, que la modificación de las características indicadas en el apartado 3.2 de esta resolución, teniendo en cuenta los márgenes indicados en el artículo 3.3 del citado Decreto, implica la obligación de obtener una nueva autorización administrativa de construcción del proyecto modificado.

4.5. El plazo máximo para la emisión de la autorización de explotación será coincidente con el plazo estipulado en el artículo 1.1.b) del Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, y sus modificaciones.

En ningún caso podrá superar el plazo de cinco años computados desde la fecha de obtención de los permisos de acceso y conexión que, para este expediente, resulta de aplicar el artículo 1 del Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, citado.

No obstante, el promotor podrá solicitar la extensión excepcional del quinto hito administrativo para aquellas instalaciones que cumplan los requisitos establecidos en las disposiciones que faculden esta posibilidad, Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía y Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio, dentro de los plazos establecidos en esas disposiciones.

4.6. Una vez realizadas las instalaciones de generación se deberá solicitar a este Servicio Territorial, la autorización de explotación, teniendo en cuenta lo indicado en los artículos 15, 16 y 17 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, al menos con un

mes de antelación para proceder a su tramitación dentro del plazo máximo indicado, así como realizar la inscripción en el registro las instalaciones sometidas a reglamentación de seguridad industrial que lo requieran, a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León, rellenando los formularios establecidos en la citada sede:

<https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/es/sede-electronica.html>

Para la obtención de la Autorización de Explotación se deberán actualizar, en su caso, los permisos de acceso y conexión concedidos, con los datos existentes en el proyecto indicado en el apartado 3.2 de esta resolución.

4.7. Deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

4.8. La Administración dejará sin efecto la presente resolución si durante el transcurso del tiempo se observase incumplimiento, por parte del titular de los derechos que establece la misma, de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo oportuno expediente, acordará la anulación de la correspondiente Autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven de dicha situación, según las disposiciones legales vigentes.

#### **5. Recursos**

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada ante el Director General de Energía y Minas, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación.

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Valladolid, 6 de abril de 2026.

*El Jefe del Servicio Territorial,*

(P.D. Resolución 9/03/2023

B.O.C. y L. de 17/03/2023)

Fdo.: MARCELIANO HERRERO SINOVAS