



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS

E.2. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid

ANUNCIO del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de una instalación de distribución eléctrica, en el término municipal de Ataquines (Valladolid). Expte.: AT-51784 ATSB-105.

Vista la solicitud de fecha 18/05/2026 de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. (en adelante I-De) con N.I.F. A95075578 y domicilio a efectos de notificaciones en C/ Vázquez de Menchaca n.º 19–Polígono de Argales (Valladolid),

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, se somete a información pública, al no presentar los informes favorables de todas las Administraciones y empresas de servicios de interés general afectadas (Ayuntamiento de Ataquines), la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto denominado: «Proyecto técnico administrativo sustitucion transformador T-1 45/13,2 kV STR Ataquines» firmado por el Ingeniero Raúl Ramos del Solo, colegiado 1983 COGITI Salamanca, con visado VDSA20260257 a fecha 14/05/2026 en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Salamanca.

Las características principales se señalan a continuación.

Expediente: AT-51784 ATSB-105.

Peticionario: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U.

Objeto: El objeto del proyecto es realizar en la STR Ataquines consiste en la sustitución del transformador T-1 de 45/13,2 kV, por ampliación de potencia. La sustitución es necesaria para poder garantizar la calidad y fiabilidad del suministro eléctrico.

Características:

Reforma red de media tensión:

Sustitución del transformador actual (T-1) de 45/13,2 kV de 6,3 MVA por uno nuevo de potencia (T-1) cuya relación de transformación es 45/13,2 kV de 10/12,5 MVA. La refrigeración de la maquina es ONAN-ONAF, de instalación en exterior, aislado en aceite mineral, conexión Dyn11 y con regulación en carga.

El montaje del nuevo transformador se complementará con el siguiente aparellaje:

- Tres (3) pararrayos de tensión nominal de 45 kV, sobre el transformador.
- Tres (3) pararrayos de tensión nominal de 13 kV, sobre el transformador.

Ubicación de la instalación: Polígono 7, Parcela 62, Paraje «La Zarzuela», 47210 Ataquines (Valladolid).

Presupuesto: seiscientos cuarenta y tres mil doscientos veinte euros con veintinueve céntimos (643.220,29 €).

Lo que se hace público a los efectos del artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, para que cualquier persona pueda examinar el proyecto, en la página web de la Junta de Castilla y León, sección correspondiente a Energía y Minería, con dirección electrónica:

<https://energia.jcyl.es/web/es/informacion-publica-energia-minas/energia-valladolid.html>

y formular las alegaciones que considere oportunas ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, en la Plaza del Milenio, n.º 1 – 6ª planta, en días hábiles de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de veinte días, contados a partir de la publicación de este anuncio.

Valladolid, 1 de junio de 2026.

El Jefe del Servicio Territorial,
Fdo.: MARCELIANO HERRERO SINOVAS