



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS

E.2. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto denominado «BESS Grijota I», de hibridación con baterías de la instalación fotovoltaica «Grijota I», a ubicar en los términos municipales de Becerril de Campos y Villaumbrales (Palencia). Expte.: FV-871.

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León.

Se somete a información pública el proyecto con las siguientes características:

1. Sistema de almacenamiento de energía basado en baterías (BESS) con una potencia total instalada de 15.48 MW y una capacidad de almacenamiento de 62.14 MWh.

Las Principales características de la instalación son las siguientes:

- a) Peticionario: Fovovoltaica Fotozar 5 SL con CIF B40519092 con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Orense 4, 5ª Planta, 28020 (Madrid).
- b) Objeto: Sistema de almacenamiento «BESS Grijota I» de 15.48 MW / 62.14 MWh.
- c) Ubicación: Términos municipales de Becerril de Campos y Villaumbrales (Palencia).
- d) Características de las instalaciones:
 - Sistema de almacenamiento de energía basado en baterías (BESS) con una potencia total instalada de 15.48 MW y una capacidad de almacenamiento de 62.14 MWh, proporcionando una capacidad de almacenamiento equivalente a 4 horas de descarga a potencia nominal.

- El sistema está configurado mediante un total de doce (12) contenedores de baterías, que albergan los equipos de almacenamiento y conversión y dispondrá de tres (3) estaciones transformadoras, encargadas de elevar la tensión desde baja tensión en la salida de los PCS hasta 30 kV, con el fin de transportar dicha energía hasta la SET Becerril 132/30 kV, minimizando las pérdidas eléctricas y las caídas de tensión.
- Nueva línea subterránea de media tensión de 30 kV desde la planta de almacenamiento hasta la SET existente Becerril 132/30 kV.
- SET existente Becerril 132/30 kV. Será necesario aumentar el número de celdas de MT como consecuencia de la hibridación de la PSFV mediante la nueva planta de almacenamiento. En particular, se requerirá la incorporación de dos (2) celdas adicionales: una celda de línea destinada a las BESS y una celda de SSAA asociada al transformador de servicios auxiliares, que dará alimentación a la planta de baterías. Las modificaciones previstas no afectan al edificio existente, limitándose exclusivamente a la instalación de nuevos armarios eléctricos y su correspondiente cableado. Asimismo, será necesario realizar las correspondientes adaptaciones en la sala de medidas y en la sala de control para adecuar la instalación a la nueva configuración.

Lo que se hace público para que, en el plazo de treinta (20) días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, cualquier persona pueda examinar los Proyectos arriba descritos, en las Oficinas de este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, sito en Avda. Casado del Alisal, n.º 27 de Palencia, en días hábiles, en horario de 9 a 14 horas, así como en la página web de la Junta de Castilla y León, en la sección correspondiente de información pública en materia de energía y minas www.energia.jcyl.es, pudiendo presentar por escrito, en dicho plazo, las alegaciones que estime convenientes.

Palencia, 14 de septiembre de 2026.

*El Jefe del Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Economía,
(Por Resolución del Delegado Territorial
de 27 de agosto de 2026)
El Secretario Técnico,
Fdo.: MANUEL TORRES GRANADOS*