

V.- ANUNCIOS

OTROS ANUNCIOS OFICIALES

Consejería de Desarrollo Sostenible

Anuncio de 19/08/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, para información pública del proyecto: Proyecto de instalación de centro de transformación telemandado de 400 kVA y acometida aéreo-subterránea de 20 kV desde apoyo fin de línea existente en el término municipal de Sigüenza (Guadalajara), a efectos de la autorización administrativa previa, del expediente 2024DIST-CES009. [2026/6271]

Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, se somete al trámite de información pública el proyecto preliminar para el que se solicita autorización administrativa previa. Dicha solicitud se tramita conjuntamente con la de autorización administrativa de construcción.

Referencia: 2024DIST-CES009

Denominación: Proyecto de instalación de centro de transformación telemandado de 400 kVA y acometida aéreo-subterránea de 20 kV desde apoyo fin de línea existente

Peticionario: Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha (C.I.F. S-4500084-A)

Situación: Término municipal de Sigüenza (Guadalajara)

Características:

Centro de Transformación	
Titular:	Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha
Ubicación (Coordenadas 30 UTM ETRS89):	X: 528.635; Y: 4.545.673
Año:	2025
Tipo:	Interior / superficie / maniobra interior. Telemandado (GPRS)
Celdas:	Conjunto compacto 2L1P (2 celdas de línea + 1 de protección)
Transformador:	1 x 400 kVA, en baño de aceite
Potencia:	400 kVA (instalación dimensionada y legalizada para 630 kVA)
Relación de transformación:	20 / 0,42 kV
Acomete de:	Apoyo fin de línea existente (X: 528.629; Y: 4.545.666)
Otras características:	Se cede a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Línea de Alta Tensión (acometida)	
Titular:	Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha
Ubicación:	T.M. de Sigüenza (Guadalajara)
Año:	2025
Tipo de conductor:	HEPRZ1 12/20 kV 3x(1x240) mm ² Al + H16
N.º Circuitos:	1 (simple)
Tipo de instalación:	Aéreo-subterránea
Longitud:	17 m de conductor (9 m de traza subterránea)
Tensión:	20 kV
Origen (Coordenadas 30 UTM ETRS89):	X: 528.629; Y: 4.545.666 (apoyo fin de línea existente)
Fin (Coordenadas 30 UTM ETRS89):	X: 528.635; Y: 4.545.673 (nuevo centro de transformación)
Otras características:	Incluye acometidas en baja tensión desde el CT hasta la CPM de la EDAR y la CPM del Ayuntamiento de Sigüenza.

Nota: La anterior descripción tiene carácter meramente indicativo. Para una descripción detallada de la misma se deberá acudir a la documentación técnica que se encuentra en el expediente.

Órgano competente para la resolución: Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara.

Lo que se hace público por orden del Delegado Provincial de Desarrollo Sostenible, a efectos de que pueda ser examinado el expediente, pudiendo ser consultado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, sito en C/ Federico García Lorca, 14, Guadalajara, C.P. 19071, así como en la siguiente dirección electrónica

<https://almacen.redsara.es/sending/public/4960a3ec-dfab-4ec7-bf67-e055ed63d3a5>

donde podrá consultar el proyecto, pudiendo presentar las alegaciones que se estimen oportunas, durante el plazo de veinte (20) días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, conforme al artículo 9.2.a) del Decreto 80/2007, de 19 de junio.

Guadalajara, 19 de agosto de 2026

El Delegado Provincial
RUBÉN GARCÍA ORTEGA