I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS

E.2. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid

ANUNCIO del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa de la modificación para la hibridación de la instalación de producción de energía eléctrica, mediante tecnología fotovoltaica, denominada «FV Salguero», por instalación de baterías de almacenamiento, con denominación «BESS Salguero», en el término municipal de Tordesillas (Valladolid). Expte.: FV-2600-ALM; ATCE-273.

A los efectos previstos en el artículo 53.1.a) la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, se somete a información pública la documentación referente a las solicitudes de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de las instalaciones de generación de energía eléctrica definidas en el proyecto denominado: «BESS Montico. Proyecto administrativo. Municipio Tordesillas».

Expediente: FV-2600-ALM, ATCE-273, «BESS Salguero»

Peticionario: Cerro Marmolejo, S.L.U., con domicilio en Plaza Pio Baroja 3, 1ª Planta, población Bilbao (Vizcaya), con código postal 48001, provisto de NIF B06928030.

Objeto de la solicitud: Obtención de la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.

Finalidad del proyecto: Realización de una instalación de producción de energía eléctrica de almacenamiento de energía eléctrica en baterías, hibridada con una instalación de generación fotovoltaica en tramitación (Expte. FV-2600) conectada a la red de distribución.

Órgano sustantivo: Para la resolución de esta solicitud administrativa previa, y autorización administrativa de construcción es competente el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, por delegación de la Delegación Territorial de Valladolid.

Órgano ambiental: el presente expediente está exento de evaluación de impacto ambiental conforme a lo dispuesto en el Anexo II, Grupo 4.n) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Plazo de resolución: seis meses siendo el silencio administrativo desestimatorio

Las características principales de la instalación son:

- Tipo de tecnología del módulo de hibridación: Almacenamiento por baterías de ion-litio.
- Potencia nominal/Capacidad de almacenamiento: 5,015 MW / 10,030 MWh
- Términos municipales afectados por la instalación:
  - Baterías de almacenamiento: Tordesillas.
  - Infraestructura de evacuación: Tordesillas.
- Tensión de la instalación en el punto de conexión: 45 kV.
- Estación de potencia de 6,6 MVA, relación de transformación 20/0,8 KV.

La infraestructura de evacuación, recogida en el proyecto presentado se compone de:

- Línea subterránea de 20 kV que conectará que conectara el Centro de Seccionamiento CS BESS con la subestación elevadora SET Velilla 45/20 kV.

El resto de la infraestructura de evacuación a la que se conecta esta instalación no forma parte de este expediente, estando tramitada en el expediente referencia FV-2596, y consta de los siguientes elementos:

- Subestación transformadora-colectora ST Velilla 20/45 kV, en interior de la planta fotovoltaica, esquema de simple barra con celdas blindadas de aislamiento en SF6, con transformador de potencia 31/38,75 MVA(ONAN/ONAF), relación de transformación 20/45 kV, grupo de conexión YNd11, instalación intemperie.

- Línea subterránea de alta tensión, a 45 kV, desde el nuevo Centro de Seccionamiento hasta una nueva posición en la ST Tordesillas 45 KV, realizada con conductor Al tipo HEPRHZ1(S) 26/45 kV 3(1x500) mm^2 Al+ H75 Cu, de longitud aproximada 4.420 metros.

  La Zanja por la que discurre la línea, será compartida con las líneas de evacuación de otras plantas fotovoltaicas de la zona denominadas «PFV Tordesillas 2022» (Expte.: FV- 2580; ATCE-100), «FV Cañadillas» (Expte.: FV-2581; ATCE-101), «FV Soto» (Expte.: FV- 2563; ATCE-82), que están siendo tramitadas por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid.

Punto de entrega de la energía a la empresa distribuidora: En una nueva posición de la subestación ST Tordesillas 45 kV propiedad de i-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

El expediente estará accesible al público en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, sito en la Plaza del Milenio, n.º 1 – 6ª planta, en días hábiles de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas. Asimismo, la documentación se puede consultar en el siguiente enlace:

https://energia.jcyl.es/web/es/informacion-publica-energia-minas/energia-valladolid.html

Valladolid, 14 de octubre de 2026.

El Jefe del Servicio Territorial,
(P.S. Res. 8/06/2026)
La Secretaria Técnica,
Fdo.: Isabel del Blanco Álvarez

CV: BOCYL-D-26102026-207-33