



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 7 de julio de 2026, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria, de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la hibridación del parque eólico «Bess Rea Unificado» con una instalación de almacenamiento de 20.367 MW, en el término municipal de Trévago (Soria), promovido por «Danta de Energías, S.A.».

Advertido error en el texto remitido para su publicación, de fecha 8 de julio de 2026, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León número 137 de fecha 17 de julio de 2026, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 51, donde dice: «1. Con fecha 10 de mayo de 2023 el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria emitió resolución de Autorización Administrativa de Explotación Definitiva del parque eólico “Rea Unificado” de 40,8MW de potencia instalada en los términos municipales de Valdelagua del Cerro, Trévago, Fuentrestrún y Castilruiz (Soria), la cual fue modificada el 5 de septiembre de 2024.»

Debe decir: «1. Con fecha 10 de mayo de 2023 el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria emitió resolución de Autorización Administrativa de Explotación Definitiva del parque eólico “Rea Unificado” de 40,8MW de potencia instalada en los términos municipales de Valdelagua del Cerro, Trévago, Fuentrestrún y Castilruiz (Soria), la cual fue modificada el 5 de septiembre de 2024. Dicha modificación se debió a un incremento de la potencia instalada, pasando de 40,8 MW a 42.4 MW, motivada porque el fabricante de los aerogeneradores posibilita modificar las curvas de potencia de cada aerogenerador.»

En la página 59, donde dice: «Se proyecta un nuevo edificio de seccionamiento y protección con el objetivo de albergar los equipos eléctricos de instrumentación y control de la instalación, acometida de servicios auxiliares y las celdas necesarias para realizar la evacuación de la energía. El CS estará formado por un grupo de celdas que reciben el circuito de media tensión, procedente de la red de conexión de los Centros de Transformación de la Instalación de Almacenamiento, y conectan con la nueva celda de media tensión que se instalará en la Subestación SET «Trévago» 30/66/220 kV, para posteriormente elevar al nivel de tensión 200 kV la energía generada a través del transformador de potencia 30/220 kV existente. Finalmente, en dicha subestación se conecta con el parque de 200 kV perteneciente a Red Eléctrica de España, punto de conexión con la red de transporte.»



Debe decir: «Se proyecta un nuevo edificio de seccionamiento y protección con el objetivo de albergar los equipos eléctricos de instrumentación y control de la instalación, acometida de servicios auxiliares y las celdas necesarias para realizar la evacuación de la energía. El CS estará formado por un grupo de celdas que reciben el circuito de media tensión, procedente de la red de conexión de los Centros de Transformación de la Instalación de Almacenamiento, y conectan con la nueva celda de media tensión que se instalará en la Subestación SET «Trévago» 30/66/220 kV, para posteriormente elevar al nivel de tensión 220 kV la energía generada a través del transformador de potencia 30/220 kV existente. Finalmente, en dicha subestación se conecta con el parque de 220 kV perteneciente a Red Eléctrica de España, punto de conexión con la red de transporte.»