



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS

E.2. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto denominado «C.S. "Palomar" y sus L.S.A.T. 30 kV de alimentación (línea 30 kV "Aguilar Central-Barruelo)", en la localidad de Matalbaniega, en el término municipal de Aguilar de Campoo (Palencia)». Expte.: 34/ATLI/6691.

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León.

Se somete a información pública el proyecto con las siguientes características:

1. C.S. «Palomar y sus L.S.A.T. 30 kV de alimentación, (línea 30 kV Aguilar Central–Barruelo) en Matalbaniega, T.M. Aguilar de Campoo, Palencia.

Las Principales características de la instalación son las siguientes:

- a) Peticionario: Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. con CIF B627733159 con domicilio a efectos de notificaciones en Calle Isabel Torres 25, 39011, Santander (Cantabria).
- b) Objeto: dotar de las infraestructuras necesarias para la evacuación de la energía de dos instalaciones solares fotovoltaicas.
- c) Ubicación: Término municipal de Aguilar de Campoo (Palencia).
- d) Características de las instalaciones:
 - Línea subterránea de alta tensión desde el apoyo 22 (AV99014) de la L.A.A.T. 30 kV «Aguilar Central - Barruelo» hasta el C.S. «Palomar».
 - Tensión nominal de la red Un: 30 kV.
 - Tensión más elevada de la red: 36 kV.
 - Longitud de la nueva línea proyectada: 420 m.

- N.º de circuitos: 1.
- Tipo: HEPRZ1 18/30 KV.
- Sección: 1x240 mm² + H16.
- Clase: Aluminio.
- Origen del nuevo tramo de línea: Apoyo metálico n.º 22 (AV99014) (Existente).
- Final de línea: C.S. «Palomar», (proyectado).
- Protecciones: Contra sobrecarga y tierra en la Subestación «Aguilar Central» - «Barruelo».
- Línea Subterránea de alta tensión desde el C.S. «Palomar» hasta el apoyo 22 (AV99014) de la L.A.A.T. 30 kV «Aguilar Central - Barruelo».
 - Tensión nominal de la red Un: 30 kV.
 - Tensión más elevada de la red: 36 kV.
 - Longitud de la nueva línea proyectada: 420 m.
 - N.º de circuitos: 1.
 - Tipo: HEPRZ1 18/30 KV.
 - Sección: 1x240 mm² + H16.
 - Clase: Aluminio.
 - Origen del nuevo tramo de línea: : C.S. «Palomar», (proyectado).
 - Final de línea: Apoyo metálico N.º 22 (AV99014) (Existente).
 - Protecciones: Contra sobrecarga y tierra en la Subestación «Aguilar Central» – «Barruelo».
- Centro de seccionamiento “Palomar”.
 - Denominación: C.T. Palomar (Proyectado).
 - Tensión nominal de la red Un: 30 kV.
 - Tensión más elevada de la red: 36 kV.
 - Tipo de enganche a la red: subterráneo.
 - Tipo de apartamiento de AT: Celdas aisladas con SF₆.
 - Tipo de edificio: prefabricado de hormigón.

- Celsa de línea: Dos (Motorizadas) (proyectadas).
- Celda de protección: Dos (Motorizadas) (proyectadas).
- Celda de servicios auxiliares: Una (proyectada).
- Resistencia a tierra: inferior a los límites correspondientes del Reglamento.
- No se contemplan desmontajes de línea aérea.

Lo que se hace público para que, en el plazo de treinta (20) días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, cualquier persona pueda examinar los Proyectos arriba descritos, en las Oficinas de este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, sito en Avda. Casado del Alisal, n.º 27 de Palencia, en días hábiles, en horario de 9 a 14 horas, así como en la página web de la Junta de Castilla y León, en la sección correspondiente de información pública en materia de energía y minas www.energia.jcyl.es, pudiendo presentar por escrito, en dicho plazo, las alegaciones que estime convenientes.

Palencia, 17 de julio de 2026.

*El Jefe del Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Economía,*
Fdo.: JOSÉ MARÍA CASAS INCLÁN