

VI. ANUNCIOS**A) ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA****CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA**

RESOLUCIÓN do 7 de xullo de 2026, do Departamento Territorial de Pontevedra, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción dunha instalación eléctrica nos concellos de Gondomar e Vigo (expediente IN407A 2025/208-4).

Expediente: IN407A 2025/208-4.

Promotora: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Denominación: LMTS, catro centros de seccionamento e cinco centros de transformación no polígono industrial da Pasaxe.

Concellos: Gondomar e Vigo.

Feitos:

1. O 3.10.2025, a empresa UFD Distribución Electricidad, S.A., solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción da instalación eléctrica denominada LMTS, catro centros de seccionamento e cinco centros de transformación no polígono industrial da Pasaxe.

A solicitude inclúe o proxecto de execución asinado pola enxeñeira eléctrica Carlota Martínez Rúa, colexiada 4776 do Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de Vigo, e contén un orzamento total de 1.164.328,69 euros.

Examinado o proxecto de execución, conclúese que ten como finalidade dar resposta ao desenvolvemento do polígono industrial da Pasaxe nos concellos de Gondomar e Vigo. Para isto están previstas as seguintes actuacións:

Retirada dos seguintes centros de transformación: Pasaxe 3 (36C490) de 400 kVA, Frivigo-Pasaxe 1 (36A501) de 160 kVA, Pasaxe 2 (36A502) de 250 kVA e Pasaxe IV (36CAH1) de 630 kVA.

Retirada das liñas de media tensión aérea VAA705 e VAA713 existentes no polígono. Concretamente, na VAA713 retíranse 203 metros de LA-110, 66 metros de LA-56, 101 me-



tros de LA-30, sete apoios (9WLJ63UK//6-2-5, 9WMF3RVQ//6-2-4-1, 9WL8NV4J//6-2-4, 9WKS GH37//6-2-3, 9WKE931Q//6-2-2, 9WKH8T8Q//6-2-2-1 e 9WJGSGR6//6-2-1), dous XS (36HU09 e 36HU10) e un ITC (36HKF9). Na VAA705 retíranse dous tramos. No primeiro tramo retíranse 83 metros de LA-30, dous apoios (9WL3FRHT//6-4-1 e 9WKNXSLL//6-4-2-CTA) e un XS (36H332). No segundo tramo retíranse 309 metros de LA-30, sete apoios (9WT3SWIA//6-8-1, 9WROO29O//6-8-2, 9WQ9ASUA//6-8-3, 9WPN3UGV//6-8-4-B1, 9WPKTJBP//6-8-4, 9WPNTBIS//6-8-4-A1-CTA e 9WO2GJQC//6-8-5) e cinco XS (36HNR1, 36HF92, 36H333 e 36HU11).

Reforma do centro de seccionamento Pol. Pasaxe (36CMP6).

Proxéctase a instalación de catro novos centros de seccionamento e cinco centros de transformación.

Proxéctase unha liña de media tensión subterránea de 2.192 metros para anelar a liña VAA705 ao longo do polígono de maneira que se enlacen os centros de seccionamento e os centros de transformación proxectados.

2. Este departamento territorial solicitou o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos ou, de ser o caso, empresas de servizos de interese xeral afectadas, isto é, o Concello de Gondomar, o Concello de Vigo, Augas de Galicia, a Axencia Galega de Infraestruturas, o Servizo de Montes e o Servizo do Patrimonio Cultural. A empresa promotora manifestou a súa conformidade cos condicionados emitidos polo Concello de Gondomar, Concello de Vigo, Augas de Galicia e o Servizo do Patrimonio Cultural.

O Servizo de Montes de Pontevedra informou que o proxecto non ocupa solo de competencia dese servizo.

A Axencia Galega de Infraestruturas non emitiu o condicionado técnico, entendéndose en consecuencia a súa conformidade coa autorización de construción da dita infraestrutura eléctrica, conforme o disposto no artigo 131 do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro; sen prexuízo da autorización que lle corresponda outorgar.

3. O 10.4.2026 os servizos técnicos deste departamento territorial emitiron un informe favorable ás autorizacións administrativas previa e de construción da instalación eléctrica LMTS, catro centros de seccionamento e cinco centros de transformación no polígono industrial da Pasaxe.

CVE-DOG: 2ci94ng6-dvk8-ijq4-7kw1-gzjlp7kezo30



Consideracións legais e técnicas.

1. O Departamento Territorial de Pontevedra é competente para resolver este expediente con fundamento no Decreto 140/2024, do 20 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía e Industria (DOG núm. 101, do 27 de maio), e no Decreto 9/2017, do 12 de xaneiro, polo que se establecen os órganos competentes para a resolución dos procedementos de autorización de instalacións eléctricas que sexan competencia da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 22, do 1 de febreiro).

2. A lexislación de aplicación a este expediente é:

- Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.
- Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
- Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.
- Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia.
- Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.
- Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
- Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproba o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.

3. As características técnicas da instalación son as que a seguir se describen:

Liña de media tensión subterránea (LMTS) a 15 kV (VAA705), con condutor RHZ1, de 2.192 metros de lonxitude, desde o centro de seccionamento 36CM06 polígono A Pasaxe ata unha arqueta existente, anelando os catro centros de seccionamento e os cinco centros de transformación proxectados.

CVE-DOG: 2ci94ng6-dvk8-ijq4-7kw1-gzjlp7kezo30



Reforma do centro de seccionamento pol. A Pasaxe (36CMP6) pasando a ter seis celas de liñas telecontroladas, cela de acople de barras telecontrolada e cela de transformador auxiliar.

Catro centros de seccionamento tipo envolvente prefabricada con manobra exterior. Un centro de seccionamento con catro celas de liña, tres telecontroladas e os outros tres centros de seccionamento con tres celas de liña, dúas telecontroladas. Todos os centros contan cun trafo de servizos auxiliares.

Cinco centros de transformación de 630 kVA, con relación de transformación 15 kV/400 V.

A instalación está situada no polígono industrial da Pasaxe, nos concellos de Gondomar e Vigo (Pontevedra).

Conforme o indicado,

RESOLVO:

Outorgar á empresa UFD Distribución Electricidad, S.A., as autorizacións administrativas previa e de construción da instalación de distribución de enerxía eléctrica denominada LMTS, catro centros de seccionamento e cinco centros de transformación no polígono industrial da Pasaxe, expediente IN407A 2025/208-4.

Estas autorizacións outórganse sen prexuízo de terceiros e independentemente das autorizacións, licenzas ou permisos de competencia municipal, provincial ou outros necesarios para a realización das obras da instalación autorizada e de acordo coas seguintes condicións:

1. As características da instalación axustaranse en todas as súas partes ás que figuran no proxecto de execución, ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación e aos condicionados técnicos impostos polas administracións públicas, organismos ou empresas que presten servizos públicos ou de interese económico xeral, no relativo aos bens e dereitos da súa propiedade que se atopen afectados pola instalación, en especial os relativos ás distancias de seguridade, cruzamentos e paralelismos prescritos pola normativa vixente.

2. A empresa promotora asegurará o mantemento e a vixilancia correcta das instalacións durante a construción e despois da súa posta en servizo, co fin de garantir que en todo momento se manterán as condicións regulamentarias de seguridade.



3. En todo momento se deberán cumprir as normas e directrices vixentes que resulten de aplicación, en particular, canto establece o Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, e o Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproba o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.

4. O prazo para a posta en marcha das instalacións que se autorizan será de doce meses, contados a partir da data da última autorización administrativa necesaria para a execución. En todo caso, deberán respectarse os prazos establecidos no artigo 13.9 do Regulamento (UE) 2024/573 do Parlamento Europeo e do Consello, do 7 de febreiro, sobre os gases fluorados de efecto invernadoiro, polo que se modifica a Directiva (UE) 2019/1937 e se derroga o Regulamento (UE) 517/2014 (DOUE nº 573, do 20 de febreiro), sobre prohibicións para a posta en funcionamento de aparelaxe eléctrica que empregue gases fluorados de efecto invernadoiro ou cuxo funcionamento dependa deles, nun medio illante ou de rotura.

5. Unha vez constituídas estas instalacións, a empresa promotora deberá presentar a solicitude de autorización de explotación ante este departamento territorial acompañada da seguinte documentación:

- As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipamento, e as certificacións ou homologacións, se procede.
- Un certificado de dirección final de obra en que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houber, así como das regulamentacións e normas axeitadas para a montaxe da instalación e posta a punto.
- De ser o caso, a acreditación ou declaración de que a instalación non se atopa incurso nas prohibicións establecidas no artigo 13 do Regulamento (UE) 2024/573 do Parlamento Europeo e do Consello, do 7 de febreiro.
- Planimetría *as built* da instalación eléctrica en formato *shape*.

O incumprimento das condicións e requisitos establecidos nesta resolución poderá dar lugar á súa revogación, logo da audiencia á promotora, de conformidade co disposto no artigo 53.10 da Lei 24/2013, do 26 de decembro.



Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderase interpoñer recurso de alzada ante a conselleira de Economía e Industria da Xunta de Galicia, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación ou publicación, de acordo co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, sen prexuízo de que os interesados poidan interpoñer calquera outro recurso que consideren pertinente.

Pontevedra, 7 de xullo de 2026

Beatriz López del Olmo
Directora territorial de Pontevedra

CVE-DOG: 2ci94ng6-dvk8-jjq4-7kw1-gzjlp7kezo30

