

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS

E.2. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Ávila

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización administrativa previa de la instalación de producción eléctrica fotovoltaica «FV Jabalíes», centro de transformación y línea subterránea de alta tensión, en el término municipal de Barromán (Ávila). Expte.: FR-0972-AV.

A los efectos previstos en el artículo 9. Información pública de la solicitud de autorización previa, del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, se somete a información pública la solicitud de Autorización administrativa previa del proyecto de las instalaciones cuyas características se citan:

Expedientes n.º: FR-0972-AV

Peticionario: Jabalíes Renovables, S.L.

Emplazamiento: Parcela 44 - polígono 1 del término municipal de Barromán (Ávila).

Finalidad: Producción de energía eléctrica mediante planta fotovoltaica y evacuación de la energía producida a la red de distribución.

Características:

- Instalación de almacenamiento compuesta por módulos de baterías con una potencia instalada de 1,00 MW, asociada a la instalación fotovoltaica existente «FV Jabalíes» con una potencia instalada de 1,408 MW. La instalación hibridada tendrá una potencia de 2,408 MW, con una capacidad de acceso a red de 1 MW, sin variar la capacidad ya concedida. Compuesta por:

Células de almacenamiento: 4.992 células HUAWEI Celda 3.2V/280Ah.

Módulos de baterías: 48 módulos de 104 células cada uno.

Racks de almacenamiento: 6 racks de 8 módulos de baterías cada uno HUAWEI Rack 416S de 745,33 kWh.

Contenedores: 1 contenedor de 6 racks de baterías cada uno HUAWEI LUNA2000-200KTL de 200 kW.

Inversores: 200 kWx 5 inversores @ 40°C, HUAWEI LUNA2000-200TKL de 200 kW @ 40°C

Potencia total del conjunto de inversores: 1.000 kW @40°C

Capacidad de almacenamiento de la instalación: ciclos de 4 horas 4.472 kW

Potencia instalada BESS: 1.000 kW

Capacidad de acceso concedida: 1.000 kW

Capacidad de demanda: 1.000 kW

Presupuesto: 383.003,26€.

Se solicita: Autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.

Lo que se hace público para que el proyecto presentado pueda ser examinado durante un plazo de 20 días en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Ávila, c/ Duque de Alba, 6 Portal 2, primera planta, de Ávila, a partir de la publicación de este anuncio, así como en la página web de la Junta de Castilla y León www.energia.jcyl.es, sección Energía y Minería – Información pública en materia de energía y minas – Energía, y para que en el mismo plazo puedan formularse las alegaciones que se consideren oportunas.

Ávila, 23 de junio de 2026.

El Jefe del Servicio Territorial,
Fdo.: ROBERTO BARROSO PEÑA