

VI. ANUNCIOS**A) ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA****CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA**

RESOLUCIÓN do 11 de xuño de 2026, do Departamento Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción e a declaración de utilidade pública dunha instalación de distribución eléctrica no concello do Porto do Son (expediente IN407A 2026/064-1).

Expediente: IN407A 2026/064-1.

Promotor: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Proxecto: Novo CT, LMTS, RBT no lugar da Arnela.

Concello: O Porto do Son.

Feitos:

1. O día 3.3.2026 a empresa promotora solicitou a autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción e a declaración de utilidade pública da instalación de distribución eléctrica mencionada, co obxecto de mellorar a calidade de subministración de enerxía eléctrica no lugar da Arnela.

Ao abeiro dos artigos 123 e 143 do Real decreto 1955/2000, xunto coa relación de bens e dereitos afectados de necesaria ocupación para a construción da instalación proxectada, presentan o proxecto de execución denominado Novo CT, LMTS, RBT no lugar da Arnela, asinado o día 29.1.2026 por Victoriano González Lemos, enxeñeiro técnico industrial eléctrico, número de Colexiado 2.980 de Vigo.

2. O proxecto someteuse ao trámite de información pública mediante un acordo publicado nos seguintes medios:

- Portal de transparencia e Goberno aberto da Consellería de Economía e Industria.
- DOG: 6.4.2026.
- BOP: 17.3.2026.

CVE-DOG: ae61usp4-jbr8-1uf5-qdv4-ukbamo78ptr6



– Xornal *La Voz de Galicia*: 20.3.2026 (Ed. Barbanza).

– Taboleiro de anuncios do Concello: segundo o certificado municipal do 20.5.2026.

3. Durante o período en que o proxecto se someteu ao trámite de información pública non se presentou ningunha alegación, reclamación nin suxestión relacionada coa documentación obxecto de publicación.

4. Consonte o artigo 127 do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, solicitóuselles o informe preceptivo ás distintas entidades afectadas: Concello do Porto do Son, Augas de Galicia, Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras (Servizo de Urbanismo e AXI). A empresa promotora manifestou a súa conformidade cos informes emitidos no prazo outorgado para ese efecto.

5. O día 9.6.2026 emitíuse o informe técnico.

Consideracións legais e técnicas:

1. O director territorial é competente para resolver este expediente, ao abeiro do disposto no Decreto 9/2017, do 12 de xaneiro, polo que se establecen os órganos competentes para resolver os procedementos de autorización de instalacións eléctricas que sexan competencia da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 22, do 1 de febreiro), e no Decreto 140/2024, do 20 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía e Industria (DOG núm. 101, do 27 de maio).

2. Lexislación de aplicación.

– Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

– Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

– Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (BOE núm. 310, do 27 de decembro).

– Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica (BOE núm. 310, do 27 de decembro).



– Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE núm. 68, do 19 de marzo).

– Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23 (BOE núm. 139, do 9 de xuño).

– Real decreto 2563/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de industria, enerxía e minas (BOE núm. 246, do 14 de outubro).

– Lei do 16 de decembro de 1954, sobre expropiación forzosa (BOE núm. 351, do 17 de decembro).

– Decreto do 26 de abril de 1957 polo que se aproba o Regulamento da Lei de expropiación forzosa (BOE núm. 160, do 20 de xuño).

3. Características técnicas.

As instalacións obxecto deste expediente están situadas no lugar da Arnela, 10, no concello do Porto do Son, e as súas características técnicas son as seguintes:

– Centro de transformación compacto de manobra exterior 2L1P, cunha potencia de 250 kVA e cunha relación de transformación de 20.000/400 V.

Liña eléctrica de media tensión subterránea (actuación número 1), a 20 kV, condutor RHZ1-2OL 12/20 kV 1×240 mm² Al, con orixe en PAS proxectado en apoio existente número 9H0RUF4J da LMT PDS804 (expediente 19432) e final no CT proxectado, cunha lonxitude de 0,070 km.

– Liña eléctrica de media tensión subterránea (actuación número 2), a 20 kV, condutor RHZ1-2OL 12/20 kV 1×240 mm² Al, con orixe no CT proxectado e final no PAS proxectado en apoio existente número 9 H0RUF4J da LMT PDS804 (expediente 19432), cunha lonxitude de 0,070 km.



4. Do visto na visita realizada o 27.3.2026 non se atopa ningunha limitación das indicadas no artigo 161.1 do Real decreto 1955/200 para impor servidumes de paso.

5. No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos deste departamento territorial.

Consonte con todo o sinalado,

RESOLVO:

A) Conceder a autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción e a declaración de utilidade pública da dita instalación de distribución eléctrica.

A declaración de utilidade pública leva implícita a necesidade de ocupación dos bens e de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación, para os efectos do artigo 52 da Lei de expropiación forzosa.

B) A instalación executarase no prazo de dous anos, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no *Diario Oficial de Galicia*.

C) Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá achegar ante este departamento territorial unha solicitude cal cal xuntará a seguinte documentación:

– As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipamento e as certificacións ou homologacións, se procede.

– Un certificado do/da director/a da montaxe en que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e das prescricións complementarias, se as houber, así como das regulamentacións e normas axeitadas para a montaxe da instalación e posta a punto.

– Planimetría *as built* da instalación eléctrica en formato *shape*.

D) Esta autorización outórgase sen prexuízo doutras que sexan de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial no relativo á ordenación do territorio e ao ambiente.

O incumprimento das condicións e requisitos establecidos nesta resolución ou a variación substancial dos presupostos que determinaron o seu outorgamento poderán dar lugar á súa revogación, logo de audiencia á persoa interesada, segundo o establecido no artigo 53.10 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.



Contra esta resolución, que non é definitiva na vía administrativa, poderá interporse recurso de alzada ante a conselleira de Economía e Industria no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da notificación ou publicación, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da dita Lei 39/2015, sen prexuízo de que as persoas interesadas poidan interpor calquera outro recurso que consideren axeitado.

Mediante este documento notifícaselles ás persoas interesadas esta resolución, segundo o exixido no artigo 40.1 da Lei 39/2015.

A Coruña, 11 de xuño de 2026

Isidoro Martínez Arca
Director territorial da Coruña

CVE-DOG: ae61usp4-jbr8-1uf5-qdv4-ukbamo78ptr6





ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados. Concello do Porto do Son

Nº de parcela	Lugar Referencia catastral	Cultivo	Titular	Afección de solo en pleno dominio		Afección de solo por servidume de paso de enerxía eléctrica			
				Apoio nº	m²	ml aé.	ml sot.	m² aé.	m² sot.
2	Tallo da Silva 15072A010000230000PT	Urbana	María del Carmen Gómez Queiruga	CT+acceso	16.13				
3	Tallo da Silva 15072A010000220000PL	Urbana	María del Carmen Queiruga Aguilar José María Queiruga Aguilar	CT	9.1				

Abreviacións:

ml aé.: lonxitude da servidume aérea en metros lineais.

ml sot.: lonxitude da servidume soterrada en metros lineais.

m² aé.: superficie de servidume aérea en m².

m² sot.: superficie de servidume soterrada.

