

VI. ANUNCIOS**A) ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA****CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA**

RESOLUCIÓN do 25 de agosto de 2026, do Departamento Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Friol (expediente IN407A 2026/27-2).

Visto o expediente para o outorgamento da autorización administrativa previa e de construción para a instalación eléctrica que a continuación se describe:

Peticionaria: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Domicilio social: avenida América, 38, 28028 Madrid.

Denominación: Substitución CT Carrelos 27C676 (Friol).

Situación: concello de Friol.

Características técnicas principais:

– Substitución do CTC Carrelos 27C676 (expediente 178-2016-REG), de 50 kVA, por un da mesma potencia, que se instalará sobre o novo apoio de celosía metálica tipo C-12/2000, relación de transformación 20.000/400-230 V.

– LMT aérea proxectada con orixe no apoio núm. 51 existente da LMTA FRO806 e final no apoio proxectado tipo C-12/2000 núm. 51-A-1-CT, cunha lonxitude de 41 metros en condutor LA-56, en substitución do condutor existente.

Finalidade da instalación: mellora das instalacións.

Orzamento: 20.986,18 €

Documentación que se xunta:

– Separata para o Concello de Friol.

– Separata para a Axencia Galega de Infraestruturas.



Este departamento territorial, de acordo coas competencias que resultan do Decreto 140/2024, do 20 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía e Industria, e tendo en conta o Decreto 9/2017, do 12 de xaneiro, sobre órganos competentes para a autorización de instalacións eléctricas na Comunidade Autónoma de Galicia,

RESOLVE:

En relación coa instalación de alta tensión, conceder a autorización administrativa previa e de construción ás ditas instalacións, sen prexuízo de terceiros e con independencia das autorizacións que sexan necesarias para a execución da obra por parte doutros órganos da Administración, supeditada ao cumprimento das seguintes condicións:

Primeira. As instalacións deberán axustarse na súa execución ao disposto no citado proxecto de execución e a dirección de obra deberá levala a cabo un técnico competente.

Segunda. O petionario asegurará o mantemento e a vixilancia correcta das instalacións durante a construción e despois da súa posta en servizo, co fin de garantir que en todo momento se manterán as condicións regulamentarias de seguridade.

Terceira. En todo momento deberán cumprirse as normativas e directrices vixentes que sexan de aplicación, en particular canto establecen a Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, o Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, e o Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.

Cuarta. O prazo de posta en marcha das instalacións que se autorizan será de dous anos, contados a partir da data da última autorización administrativa necesaria para a súa execución. En caso de resultar aplicable, en función da tipoloxía da instalación, deberán respectarse os prazos establecidos no artigo 13.9 do Regulamento (UE) núm. 2024/573 do Parlamento Europeo e do Consello, do 7 de febreiro de 2024, sobre os gases fluorados de efecto invernadoiro, polo que se modifica a Directiva (UE) núm. 2019/1937, e se derroga o Regulamento (UE) núm. 517/2014 (DOUE núm. 573, do 20 de febreiro de 2024), sobre pro-



hibicións para a posta en funcionamento de aparelaxe eléctrica que empregue gases fluo-
rados de efecto invernadoiro, ou cuxo funcionamento dependa deles, nun medio illante ou
de rotura. Unha vez construídas estas instalacións, a empresa promotora deberá presentar
a solicitude de autorización de explotación ante este departamento territorial, acompañada
da documentación requirida na lexislación vixente de aplicación.

Contra esta resolución poderase interpor un recurso de alzada, ante a conselleira de
Economía e Industria, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da notificación ou publi-
cación desta resolución; tamén se poderá interpor calquera outro recurso que se considere
pertinente en dereito.

Lugo, 25 de agosto de 2026

Gustavo José Casasola de Cabo
Director territorial de Lugo

CVE-DOG: 6k8kxnn6-eit0-hwu1-fr40-95csuqlsjz21

