



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS

E.2. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica denominada «Proyecto de nuevo centro de transformación "Igl.Hornillos" (920611202) en sustitución del CT existente, alimentación a 13,2 kV y enlace con la red BT existente», en el término municipal de Hornillos de Cerrato (Palencia), titularidad de «i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.». Expte.: 34/ATCT/2208.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y según el procedimiento regulado por Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución, formulada por i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., del siguiente proyecto:

Proyecto para la modificación de la L.A.A.T- S.C. a 45 kV «71-Norte 2» de la S.T «Palencia» (3112) entre los apoyos n.º 44N y n.º 47, por la construcción de la plataforma de integración del ferrocarril en la ciudad de Palencia.

Cuyas principales características son:

- Centro de Transformación «Igl.Hornillos». Centro de transformación de 250kVA compacto bajo poste. Envoltorio prefabricada del tipo ECTIC-36 TL. Interconexión MT: HEPRZ1 (AS) 12/20 kV 3(1x50) mm² Al, desde el apoyo hasta las bornas del transformador (longitud de 15 metros).
- Línea aérea a 13,2 kV «Torquemada» (L4742-01). Origen: apoyo existente 302. Final: Apoyo n.º 303 a sustituir. Longitud: 48 metros.
- Red de Baja tensión: El Centro de Transformación asumirá los suministros en baja tensión del CT «Iglesia-Hornillos» (120411202), y dispondrá de 3 Líneas BT (línea BT1, BT2 y BT3) que partirán en subterráneo, con cable aislado 0,6/1 kV, tipo XZ1 (S) de 3(1x240) + 1x150 mm² Al, por las canalizaciones proyectadas.
- Línea 1 BT: 78 metros (de los que 3 m discurren por el interior del CT, 68 m lo hacen canalizados y 7 m verticales por el nuevo apoyo HV).
- Línea 2 BT: 80 metros (de los que 3 m discurren por el interior del CT, 71 m lo hacen canalizados y 6 m verticales por el apoyo HV).

- Línea 3 BT: 25 metros (de los que 3 m discurren por el interior del CT, 16 m lo hacen canalizados y 6 m verticales por el apoyo HV).
- Desmontajes: Centro de transformación «Iglesia-Hornillos» (120411202) y línea aérea a 13,2kV «Torquemada» (L4742-01).

Durante el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León, se podrán formular las alegaciones y observaciones que se consideren pertinentes, pudiéndose examinar la documentación en el Portal de Energía y Minería de Castilla y León «www.energia.jcyl.es», y cuando no sea posible efectuar la consulta de manera telemática, en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, situado en la Avenida Casado del Alisal, 27.

Palencia, 8 de junio de 2026.

*El Jefe del Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Economía,*
Fdo.: JOSÉ MARÍA CASAS INCLÁN