



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS

E.2. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid

ANUNCIO del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de una instalación de distribución eléctrica, en el término municipal de Zaratán (Valladolid). Expte.: AT-51776 ATCT-2947.

Vista la solicitud de fecha 24/04/2026 de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. (en adelante I-De) con N.I.F. A95075578 y domicilio a efectos de notificaciones en C/ Vázquez de Menchaca n.º 19–Polígono de Argales (Valladolid),

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, se somete a información pública, al no presentar los informes favorables de todas las Administraciones y empresas de servicios de interés general afectadas (Ayuntamiento de Zaratán), la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto denominado: «Proyecto de energía eléctrica en la urbanización del sector S-04 “Arrieros” de las Normas Urbanísticas Municipales de Zaratán (Valladolid)» firmado por el Ingeniero José Miguel Menéndez Mateos, con visado 753/26E a fecha 27/03/2026 en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid.

Las características principales se señalan a continuación.

Expediente: AT-51776 ATCT-2947.

Peticionario: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

Objeto: El objeto del presente proyecto es el de especificar las condiciones técnicas, de ejecución y económicas de los nuevos tramos de Línea Subterránea de Media Tensión (LSMT), nuevos Centros de Transformación (CT-1 y CT-2.) de compañía tipo prefabricado en superficie y nueva Red de Baja Tensión (R.B.T.), con el objeto de suministrar energía eléctrica a la Urbanización del del Sector S-04 de las normas urbanísticas municipales de Zaratán.

Características:

–*Línea subterránea de media tensión:*

Líneas actualidad: línea Estadio-2 de 13,2 kV de la ST Valladolid, y más en concreto entre los CT Manuel Herrero-Zaratán (120339208) y CT Arasurco-Zaratán (902114853).

Líneas proyectadas: Adaptaciones en la línea Estadio 2 de 13,2 kV para permitir la derivación a la nueva instalación de conexión. Modificaciones y ajustes necesarios en los elementos de la línea Estadio 2 de 13,2 kV para adecuar los sistemas. Cambio de explotación del CT Manuel Herrero- Zaratán (120339208) y CT Cruce 2-Zaratán (120339245), de la LMT Ferias pasan a ser explotados desde la LMT Estadio-2. El CT Arasurco-Zaratán (902114853) se alimentará desde la LMT Ferias.

Conductor: Cable de aluminio tipo HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240)mm² + H16.

Canalización subterránea: Entubada proyectada con tubos PEAD160 (1 por línea y 1 de reserva como mínimo) más tres tubos de control PEAD40 (tritubo) en todo el recorrido de media tensión.

- Tramo 1º (Suministro nuevas instalaciones Unión Empalme línea ESTADIO 2 de 13,2 kV con CT-1): Origen: Empalme línea ESTADIO 2 de 13,2 kV en Camino del Prado. Final: CL1 del CT-1 a instalar. Longitud: 30 m.
- Tramo 2º (Suministro nuevas instalaciones Unión CT-1 con CT-2): Origen: CL2 del CT-1 a instalar. Final: CL1 del CT-2 a instalar. Longitud: 420 m.
- Tramo 3º (Suministro nuevas instalaciones Unión Empalme línea LMT Ferias de 13,2 kV con CT-2): Origen: CL2 del CT-2 a instalar. Final: Empalme línea LMT Ferias de 13,2 kV en Camino del Prado. Longitud: 598 m.
- Tramo 4º (Conexionado desde apoyo 188 existente (C-4500-14E), con Empalme en LMT FERIAS tramo soterrado entre apoyo 188 y CT Arasurco-Zaratán (902114853): Origen: apoyo 188 existente de la LMT Ferias. Instalando en el apoyo un paso aéreo-subterráneo y protecciones (Load Bluster). Desmontaje sobrante de línea aérea, incluso dos apoyos existentes, uno de ellos el 172. Final: Empalme en LMT La Flecha, en C/Arasurco (cruce con Camino La Flecha). Longitud: 197 m.

–Centros de transformación:

- CT-1

Tipo: Centro de Transformación de compañía tipo superficie Telemandado. prefabricado (PFU-4). Potencia Transformador: 400 KVA. Numero de celdas: 2L+P de corte SF6. TELEMANDADO. Telegestión: tipo ATG-I-1BT.

- CT-2

Tipo: Centro de Transformación de compañía tipo superficie telemandado prefabricado (PFU-4). Potencia Transformador: 400 KVA. Numero de celdas: 2L+P de corte SF6. TELEMANDADO. Telegestión: tipo ATG-I-1BT.

–Red subterránea de baja tensión:

Conductor Subterráneo: XZ1 (S) 0,6/1 kV (3 x 240 + 1 x 150) mm² AL.

Canalización subterránea: Entubada proyectada con tubos PEAD160 (1 por línea+1 como mínimo de reserva).

- CT-1 Transformador 1: L1-L2-L3-L4-L5-L6 (1.816 m. aprox.)
- CT-2 Transformador 2: L7-L8-L9-L10-L11-L12 (1.226 m. aprox.)

–*Desmontaje de línea aérea de media tensión (13,2KV) I-DE:*

Línea: LMT FERIAS entre apoyos 172 y 188. Inicio: entronque LMT subterránea en arqueta (1) de I-DE en Camino de la Flecha. Final: apoyo 188 existente pasa a ser Fin de Línea Aérea con paso a subterráneo. Longitud: 150m LMT aérea + 30m LMT subterránea.

Ubicación de la instalación: Sector S-04 de las Normas Urbanísticas Municipales de Zaratán.

Presupuesto: Trescientos cuarenta y un mil setecientos treinta y un euros con setenta y dos céntimos (341.731,72€).

Lo que se hace público a los efectos del artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, para que cualquier persona pueda examinar el proyecto, en la página web de la Junta de Castilla y León, sección correspondiente a Energía y Minería, con dirección electrónica:

<https://energia.jcyl.es/web/es/informacion-publica-energia-minas/energia-valladolid.html>

y formular las alegaciones que considere oportunas ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, en la Plaza del Milenio, n.º 1 - 6ª planta, en días hábiles de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de veinte días, contados a partir de la publicación de este anuncio.

Valladolid, 4 de mayo de 2026.

*El Jefe del Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Economía,*
Fdo.: MARCELIANO HERRERO SINOVAS