I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS

E.2. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de modificación de la autorización administrativa previa y de construcción de la planta fotovoltaica denominada «FV Villamañán» para su hibridación con baterías de almacenamiento con la denominación «BESS Villamañán» de 18,69 MW potencia instalada, 16 MW de potencia de acceso e infraestructuras de evacuación asociadas, en el término municipal de Villamañán (León). Expte.: ENI-34309.

A los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, se acuerda someter a Información Pública la solicitud de modificación de la Autorización Administrativa Previa y de Construcción del proyecto que a continuación se indica:

Denominación del proyecto: FV BESS Villamañan

Peticionario: KS Spain Park Theta, S.L., con NIF B16335374

Lugar donde se va a establecer la instalación: Villamañán (León)

Finalidad de la instalación: Hibridación de planta fotovoltaica con almacenamiento de baterías (BESS)

Características principales:

Planta fotovoltaica y evacuación autorizada:

- 30.429 módulos fabricados por LONGi –modelo LR7-72HGD 610~620 o similar– que sumarán una potencia pico total instalada aproximada de 18,70 MWp.
- 56 inversores fabricados por Huawei –modelo SUN2000-330KTL-H1 o similar– de 300 kW de potencia activa nominal, que sumarán una potencia activa total nominal de salida de 16,80 MW
- 2 CT Meins SPS-9250-52 de 8,40 MVA, 0,8/45 kVAC, con final en el centro de protección y medida.
- Llínea de evacuación subterránea de 45 kVAC con origen en el CT Meins SPS-9250-52 núm. 2 y final en el CT Meins SPS-9250-52 núm. 1 de 1.231,77 m de longitud, cables tipo AL RH5Z1-OL, tensión 26/45 kV y de 240 mm^2 de sección.

- Línea de 45 kVAC con origen en el CT Meins SPS-9250-52 núm. 1 y final en el centro de protección y medida tiene 469,92 m de longitud, siendo los cables empleados de tipo AL RH5Z1-OL, tensión 26/45 kV y de 400 mm^2 de sección.

- Línea de evacuación subterránea de 45 kVAC , cable AL HEPRZ1 (AS), 26/45 kV y de 500 mm^2 de sección, de 497,83 m de longitud con final en la subestación de transformación denominada San Millán de i-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. de 45 kV.

Modificación de la instalación anterior añadiendo la hibridación con baterías:

- 89 Racks de baterías de 417,91 KW cada uno en 15 contenedores de marca y modelo Sungrow Powertitan 2.0 ST5015UX-4H. Potencia total de 37,19 MW.

- 89 inversores de 0,21 MW de marca y modelo Sungrow SC210HX. Potencia total de 18,69 MW.

- 4 centros de Transformación 45/0.69 kV de marca y modelo SPS-5140 de 5,14 MW. Potencia total de 20,56MW.

- 2 ramales de AT (uno de FV y otro de BESS) que se agruparán en el Centro de Reparto desde donde saldrá una línea subterránea hasta la CPM Villamañan. El Centro de reparto consistirá en un edificio prefabricado de hormigón, de dimensiones 9500x2380x2700 mm (LxAxH), donde se alojarán las celdas de provenientes de los circuitos de la planta más la de acometida a CPM Villamañan.

Lo que se hace público para que en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, a los efectos de que puedan formularse cuantas alegaciones y observaciones consideren oportunas.

En los términos del Art 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, esta documentación se encuentra publicada en el Portal de Energía y Minería de Castilla y León (www.energia.jcyl.es) y en las dependencias del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León en León, Sección de Energía, sito en Avenida de Peregrinos, s/n, 1ª planta, en horario de 09 a 14:00.

León, 26 de octubre de 2026.

El Jefe del Servicio Territorial,
Fdo.: Fernando Bandera González

CV: BOCYL-D-30102026-211-37