



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS

E.2. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Zamora

CORRECCIÓN de errores del anuncio de información pública relativa a la solicitud de autorización administrativa previa y evaluación de impacto ambiental del proyecto de la planta solar fotovoltaica «Prado Nuevo 50», en los términos municipales de Alfaraz de Sayago y Moraleja de Sayago (Zamora) y Palacios del Arzobispo y Santiz (Salamanca), sometida a nuevo trámite de información pública como consecuencia de la modificación del proyecto. Planta n.º 9163. Expte.: Energía: 240319.

Advertido error en el texto remitido para su publicación, de fecha 3 de julio de 2026, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León número 131 de fecha 9 de julio de 2026, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página uno, donde dice:

«El proyecto tiene por objeto la construcción de la planta solar fotovoltaica «Prado Nuevo 50», compuesta por seis subplantas, con una potencia instalada de 61,62 MWp y una potencia nominal de 49,8 MW, integrada por 94.796 módulos fotovoltaicos montados sobre 1.453 seguidores solares y conectados mediante 166 inversores de 300 kWac. La instalación contará con 15 centros de transformación de 4.500 kVA (800 V/30 kV) y evacuará la energía generada mediante cuatro líneas subterráneas hasta la subestación «SET Prado Nuevo 50», equipada con un transformador de 50/55 MVA (30/132 kV). Desde esta subestación, la energía se transportará a través de una línea de alta tensión de 132 kV, formada por tramos subterráneos y aéreos, hasta la «SET Nudo Prado Nuevo 50», que dispondrá de un compensador síncrono y de un transformador de 50 MVA (11/132/220 kV). Finalmente, la evacuación se completará mediante una línea de 220 kV hasta la «SET Tesosanto». Las subplantas 1 y 2 se ubican en el término municipal de Moraleja de Sayago (Zamora), mientras que las subplantas 3, 4, 5 y 6, junto con la «SET Prado Nuevo 50», se localizan en Alfaraz de Sayago (Zamora). El resto de las infraestructuras se sitúan en la provincia de Salamanca, concretamente en los términos municipales de Palacios del Arzobispo y Santiz.»

Debe decir:

«El proyecto tiene por objeto la construcción de la planta solar fotovoltaica «Prado Nuevo 50», compuesta por seis subplantas, con una potencia pico de 61,62 MWp y una potencia instalada de 49,8 MW, integrada por 94.796 módulos fotovoltaicos montados sobre 1.453 seguidores solares y conectados mediante 166 inversores de 300 kWac. La instalación contará con 15 centros de transformación

de 4.500 kVA (800 V/30 kV) y evacuará la energía generada mediante cuatro líneas subterráneas hasta la subestación «SET Prado Nuevo 50», equipada con un transformador de 50/55 MVA (30/132 kV). Desde esta subestación, la energía se transportará a través de una línea de alta tensión de 132 kV, formada por tramos subterráneos y aéreos, hasta la «SET Nudo Prado Nuevo 50», que dispondrá de un compensador síncrono y de un transformador de 50 MVA (11/132/220 kV). Finalmente, la evacuación se completará mediante una línea de 220 kV hasta la «SET Tesosanto». Las subplantas 1 y 2 se ubican en el término municipal de Moraleja de Sayago (Zamora), mientras que las subplantas 3, 4, 5 y 6, junto con la «SET Prado Nuevo 50», se localizan en Alfaraz de Sayago (Zamora). El resto de las infraestructuras se sitúan en la provincia de Salamanca, concretamente en los términos municipales de Palacios del Arzobispo y Santiz.»