

VI. ANUNCIOS**A) ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA****CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA**

RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2025, do Departamento Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Negueira de Muñiz (expediente IN407A 2024-42 AT).

Visto o expediente para o outorgamento da autorización administrativa previa e de construción para a instalación eléctrica que a continuación se describe:

Peticionaria: Viesgo Distribución Eléctrica, S.L.

Domicilio social: rúa Isabel Torres, 25, 39011 Santander (Cantabria).

Denominación: Novo centro de transformación Bustelo LMT Salime_Gra.

Situación: concello de Negueira de Muñiz.

Características técnicas principais:

– Liña soterrada de alta tensión a 12 kV (expediente AUTO/2022/3424), con orixe nun PAS situado no apoio existente 2A52796 e final no CT Bustelo proxectado, cunha lonxitude de 22 metros en condutor RHZ1-240 mm.

– CTC Bustelo prefabricado tipo pé de poste, cunha potencia de 250 kVA e relación de transformación 12.000/400-230 V.

– Desmontaxe da acometida aérea ao CTI existente 13235 Bustelo, composta por 17 metros de condutor LA-56, e desmontaxe do CTI existente 13235 Bustelo.

Finalidade da instalación: mellora das instalacións.

Orzamento: 19.341,26 €.

Documentación que se xunta:

– Separata para o Concello de Negueira de Muñiz.

CVE-DOG: uzqcyoh5-hku0-yip4-3hs4-oqgnntync1b5



Este departamento territorial, de acordo coas competencias que resultan do Decreto 140/2024, do 20 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía e Industria, e tendo en conta o Decreto 9/2017, do 12 de xaneiro, sobre órganos competentes para autorización de instalacións eléctricas na Comunidade Autónoma de Galicia,

RESOLVE:

En relación coa instalación de alta tensión, conceder a autorización administrativa previa e de construción ás ditas instalacións, sen prexuízo de terceiros e con independencia das autorizacións que sexan necesarias para a execución da obra por parte doutros órganos da Administración, condicionada ao cumprimento das seguintes condicións:

Primeira. As instalacións deberán axustarse na súa execución ao disposto no citado proxecto de execución, e a dirección de obra deberá levala a cabo un técnico competente.

Segunda. A peticionaria asegurará o mantemento e a vixilancia correcta das instalacións durante a construción e despois da súa posta en servizo, co fin de garantir que en todo momento se manterán as condicións regulamentarias de seguridade.

Terceira. En todo momento deberán cumprirse as normativas e directrices vixentes que sexan de aplicación, en particular canto establecen a Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, o Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias, e o Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias.

O prazo de posta en marcha das instalacións que se autorizan será de dous anos, contados a partir da data da última autorización administrativa necesaria para a súa execución. En todo caso, deberán respectarse os prazos establecidos no artigo 13.9 do Regulamento (UE) nº 2024/573 do Parlamento Europeo e do Consello, do 7 de febreiro de 2024, sobre os gases fluorados de efecto invernadoiro, polo que se modifica a Directiva (UE) nº 2019/1937, e se deroga o Regulamento (UE) nº 517/2014 (DOUE núm. 573, do 20 de febreiro de 2024), sobre prohibicións para a posta en funcionamento de aparelaxe eléctrica que empregue gases fluorados de efecto invernadoiro, ou cuxo funcionamento dependa deles, nun medio illante ou de rotura.



Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante a conselleira de Economía e Industria no prazo dun mes, a partir do día seguinte ao da notificación ou publicación desta resolución; tamén se poderá interpor calquera outro recurso que se considere pertinente en dereito.

Lugo, 5 de maio de 2025

Gustavo José Casasola de Cabo
Director territorial de Lugo

CVE-DOG: uzqcyoh5-hku0-yip4-3hs4-oqgnntync1b5

