I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS

E.2. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid

ANUNCIO del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de una instalación de distribución eléctrica, en el término municipal de Peñafiel (Valladolid). Expte.: AT-51824.

Vista la solicitud de fecha 30/09/2026 de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. (en adelante I-De) con N.I.F. A95075578 y domicilio a efectos de notificaciones en C/ Vázquez de Menchaca n.º 19 - Polígono de Argales (Valladolid).

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, se somete a información pública, al no presentar los informes favorables de todas las Administraciones y empresas de servicios de interés general afectadas (Excmo. Ayuntamiento de Peñafiel, Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, Servicio territorial de Cultura, turismo y Deporte. (Sección de Patrimonio Histórico), Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid. JCyL. Vías pecuarias, Confederación Hidrográfica del Duero, Nedgia Castilla y León, S.A. y Compañía Telefónica de España, S.A.U.), la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto denominado: «Proyecto de sustitución de la L.S.A.T. 13,2 kV (3ª categoría) "01-Circunvalación Plaza" de la S.T.R. "Peñafiel" (4753) en el tramo comprendido entre el C.T. "Judería-Peñafiel" (120754815) y el C.T. "Estudios-Peñafiel" (120754816) y renovación del tramo de L.S.B.T. "L-3" del C.T. "Judería-Peñafiel" (120754815) entre los portales n.º 1 y n.º 3 de calle de la Judería, en el T.M. de Peñafiel (Valladolid)» firmado por el Ingeniera David Francisco Muñoz, con visado 2177/26E a fecha 03/09/2026 en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid, IngenierosVa.

Las características principales se señalan a continuación.

Expediente: AT-51824.

Peticionario: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U.

Objeto: El objeto del presente proyecto es el de especificar las condiciones técnicas, económicas y de ejecución para la sustitución del conductor de la L.S.A.T. a 13,2 kV «01-Circunvalación Plaza» (3ª Categoría) de la S.T.R. «Peñafiel» (4753), entre el C.T. «Judería-Peñafiel» (120754815) y el C.T. «Estudios-Peñafiel» (120754816) en la localidad de Peñafiel (Valladolid). El nuevo conductor de A.T. se tenderá por nueva

canalización proyectada y también por un tramo de canalización existente. También se proyecta la renovación de un tramo de L.S.B.T. en la C/de la Judería el cual será tendido por el nuevo tramo de canalización proyectado para la renovación de la L.S.A.T. indicada anteriormente.

Características:

NUEVA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE A.T. A 13,2 KV (3ª CATEGORIA)

S.T.R: 4753 «Peñafiel». Línea: «01-Circunvalación Plaza».

Actuación: Sustitución del conductor de la L.S.A.T. «01-Circunvalación Plaza» por un nuevo conductor del tipo HEPR-Z1-240 AL tendido por nueva canalización proyectada y también por un tramo de canalización existente.

Origen: Celda de línea existente en el el C.T. «Judería-Peñafiel» (120754815).

Final: Celda de línea existente en el C.T. «Estudios-Peñafiel» (120754816).

Longitud total: 318 m.

Conductor proyectado: Cable de aluminio tipo HEPR-Z1 12/20 kV 3(1x240) + H16.

Desmontajes: Se deja fuera deservicio el tramo actual del conductor existente de la L.S.A.T. «01-Circunvalación Plaza»: 228 m de cable subterráneo tipo PPFV 12/15KV 3(1X95) Al.

SUSTITUCIÓN DE UN TRAMO DE L.S.B.T.:

«L3» Nombre de línea: «L3»

C.T. de pertenencia: C.T. «Juderia-Peñafiel» (120754815)

Longitud de línea proyectada: 43 m.

Origen: Arqueta existente junto a la arqueta proyectada a la altura del n.º 3 de C/De la Judería.

Final: Paso aéreo subterráneo existente situado junto a la arqueta proyectada a la altura del n.º1 de C/De la Judería.

Conductor subterráneo: Cable Tipo XZ1 (3×240+1×150) mm^2 Al.

Ubicación de la instalación: Parque de la Judería, C/de la Judería, C/Derecha al Coso y C/del Estudio en Peñafiel (Valladolid).

Presupuesto: Cincuenta y cuatro mil ciento veintiún euros con noventa y cinco céntimos de euro (54.121,95 €).

Lo que se hace público a los efectos del artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, para que cualquier persona pueda examinar el proyecto, en la página web de la Junta de Castilla y León, sección correspondiente a Energía y Minería, con dirección electrónica:

https://energia.jcyl.es/web/es/informacion-publica-energia-minas/energia-valladolid.html

y formular las alegaciones que considere oportunas ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, en la Plaza del Milenio, n.º 1 – 6ª planta, en días hábiles de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de veinte días, contados a partir de la publicación de este anuncio.

Valladolid, 15 de octubre de 2026.

El Jefe del Servicio Territorial,
(P.A. Res. 08/06/2026)
La Secretaria Técnica
Fdo.: Isabel del Blanco Álvarez

CV: BOCYL-D-13112026-220-50