# I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

## E. ANUNCIOS

## E.2. Otros Anuncios Oficiales

### CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

#### Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Zamora

*ANUNCIO del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Zamora, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción del proyecto de sustitución del centro de transformación (C.T.) «Villalonso» (129995620) por un nuevo centro de transformación de intemperie compacto (C.T.I.C. bajo poste), en el término municipal de Villalonso (Zamora). Expte.: Energía: 260001 - Reg. Ind: ATCT-1401.*

Dando cumplimiento al artículo 9 del decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, se somete a información pública el expediente referenciado.

Se ha solicitado autorización administrativa previa y de construcción del proyecto: «Proyecto de sustitución del centro de transformación (C.T.) "Villalonso" (129995620) por un nuevo centro de transformación de intemperie compacto (C.T.I.C. bajo poste) en el T.M. de Villalonso (Zamora)» con las siguientes características:

- Titular: i-DE Redes Electricas Inteligentes, SAU
- Ubicación: parcela 332 del polígono 1. Ref.Catastral: 49278A001003320000LR
- Línea de entronque: LMT TIEDRA (01) de la STR «Villardefrades» (4955) 13,2 kV
  - Nuevo apoyo paso a subterráneo: C-2000/14
  - Conductores: HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240) $mm^2$ Al+H16
- Instalación: Centro de Transformación Intemperie Compacto (C.T.I.C. bajo poste) «Villalonso» (920695620)
  - Transformador: 100 kVA – 13,2 kV/B2(230/400V)
  - Cuadro BT: CBTIC-EA-ST-SL-400-3
- Enlace red con BT existente, mediante línea subterránea.
  - Conductores: XZ1 0,6/1 kV AL 3x1x240$mm^2$+1x150$mm^2$

Lo que se hace público a los efectos del artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, para que cualquier persona pueda examinar el proyecto, en la página web de la Junta de Castilla y León, portal de Energía y Minería, en la sección de información pública, https://energia.jcyl.es/ y formular las alegaciones que considere oportunas ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Zamora, en la calle Prado Tuerto, 17–2.ª planta, en días hábiles de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de veinte días, contados a partir de la publicación de este anuncio.

Zamora, 15 de septiembre de 2026.

*El Jefe del Servicio Territorial de Industria,*
*Comercio y Economía de Zamora,*
Fdo.: Manuel I. Moreno López



CV: BOCYL-D-13112026-220-51