



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS

E.2. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización administrativa previa y autorización de construcción de la reforma del centro de transformación «CT 433 Los Campos» de 250 kVA, en el término municipal de Espinosa de los Monteros (Burgos). Expte.: ATCT/4071.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y según el procedimiento regulado por Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del siguiente proyecto:

- A) Solicitante: Aduriz Distribución, S.L.
- B) Lugar donde se van a establecer las instalaciones: Espinosa de los Monteros (Burgos).
- C) Finalidad: Atender el crecimiento vegetativo de las redes de distribución y mejorar las redes de distribución en la localidad de Espinosa de los Monteros (Burgos).
- D) Características principales:
 - Conversión del dintel actual de dos apoyos de hormigón, en final de línea aérea y paso aéreo-subterráneo, instalando un juego de tres seccionadores 24 kV.
 - Red de Media Tensión subterránea, mediante conductor de aluminio tipo HEPRZ1 12/20 Kv, 3x1x50 mm² de sección, de 16 metros de longitud.
 - Centro de transformación compacto (CTC) formado por un edificio prefabricado de hormigón de superficie con nuevo transformador de 250 KVA, y un cuadro de Baja Tensión de 3 salidas preparado para la Supervisión Avanzada.
 - Instalación de elementos para la Telegestión del Centro de Transformación.
 - Instalación de elementos de Comunicaciones del Centro de Transformación.
 - Nueva red de Baja Tensión subterránea, línea 1 del Centro de Transformación n.º 433 Los Campos mediante conductor de aluminio tipo RV 3x240+1x150, de 14 metros de longitud.

- Nueva red de Baja Tensión subterránea, línea 2 del Centro de Transformación n.º 433 Los Campos mediante conductor de aluminio tipo RV 3x240+1x150, de 14 metros de longitud.
- Nueva red de Baja Tensión subterránea, línea 3 del Centro de Transformación n.º 433 Los Campos mediante conductor de aluminio tipo RV 3x240+1x150, de 6 metros de longitud.

E) Presupuesto: 27.379,91 €.

Lo que se hace público a los efectos del artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, para que cualquier persona pueda examinar el proyecto en la página web de la Junta de Castilla y León, en la Sección de Energía y Minas (www.energia.jcyl.es), información pública en materia de energía y minas y formular las alegaciones que considere oportunas ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos, Glorieta de Bilbao, n.º 3-1ª planta, en días hábiles de 9 a 14 horas, en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la publicación de este anuncio.

Burgos, 2 de julio de 2026.

La Jefa del Servicio Territorial,
Fdo.: MARÍA DOLORES VELASCO LAJO