



# **I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

## **E. ANUNCIOS**

### **E.2. Otros Anuncios Oficiales**

#### **CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**

##### **Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Zamora**

*INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización administrativa previa y evaluación de impacto ambiental del proyecto de la planta solar fotovoltaica «Prado Nuevo 50», en los términos municipales de Alfaraz de Sayago y Moraleja de Sayago (Zamora) y Palacios del Arzobispo y Santiz (Salamanca), sometida a nuevo trámite de información pública como consecuencia de la modificación del proyecto. Planta n.º 9163. Expte.: Energía: 240319.*

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, así como lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, del proyecto de la planta solar fotovoltaica «Prado Nuevo 50», así como el estudio de impacto ambiental correspondiente.

El proyecto, dentro del vallado perimetral ocupará una superficie de 78,06 ha, no superando el umbral indicado en el grupo 3. j) del anexo I de la Ley 21/2013, no obstante, se somete a evaluación de impacto ambiental ordinaria a petición del promotor, de conformidad con la letra d del apartado 1 del artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

El proyecto tiene por objeto la construcción de la planta solar fotovoltaica «Prado Nuevo 50», compuesta por seis subplantas, con una potencia instalada de 61,62 MWp y una potencia nominal de 49,8 MW, integrada por 94.796 módulos fotovoltaicos montados sobre 1.453 seguidores solares y conectados mediante 166 inversores de 300 kWac. La instalación contará con 15 centros de transformación de 4.500 kVA (800 V/30 kV) y evacuará la energía generada mediante cuatro líneas subterráneas hasta la subestación «SET Prado Nuevo 50», equipada con un transformador de 50/55 MVA (30/132 kV). Desde esta subestación, la energía se transportará a través de una línea de alta tensión de 132 kV, formada por tramos subterráneos y aéreos, hasta la «SET Nudo Prado Nuevo 50», que dispondrá de un compensador síncrono y de un transformador de 50 MVA (11/132/220 kV). Finalmente, la evacuación se completará mediante una línea de 220 kV hasta la «SET Tesosanto». Las subplantas 1 y 2 se ubican en el término municipal de Moraleja de Sayago (Zamora), mientras que las subplantas 3, 4, 5 y 6, junto con la «SET Prado Nuevo 50», se localizan en Alfaraz de Sayago (Zamora). El resto de las infraestructuras se sitúan en la provincia de Salamanca, concretamente en los términos municipales de Palacios del Arzobispo y Santiz.

Son órganos sustantivos y competentes para instruir el procedimiento, los Servicios Territoriales de Industria, Comercio y Economía de Zamora y de Salamanca, es competente para y otorgar la autorización administrativa previa del proyecto la Dirección General de Energía y Minas.

Podrán consultarse el Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental, en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Zamora, situado en la calle Prado Tuerto de Zamora, en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Salamanca sito en la calle Príncipe de Vergara, n.º 53-71 de Salamanca y en el portal de internet, <https://energia.jcyl.es/>, en el apartado de información pública, así como formular las alegaciones que se estimen oportunas durante el plazo de treinta días, contados a partir del día siguiente de la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León. Dichas alegaciones deberán dirigirse al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Zamora o al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Salamanca.

Zamora, 3 de julio de 2026.

*El Jefe del Servicio Territorial  
de Industria, Comercio y Economía de Zamora,*  
Fdo.: MANUEL I. MORENO LÓPEZ