III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 02/10/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: Red subterránea de alta tensión 20 kV y centros de transformación, emplazada en el término municipal de Tarazona de la Mancha. Referencia: 02211003690 (RSMT)-02241003604 (CR)-02241003605 (CT1)-02241003606 (CT4-5)-02241003607 (CT6)-02241003608 (CT3-7)-02241003609 (CT12). [2026/7232]

Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial, para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, del siguiente proyecto de instalación de energía eléctrica:

- Referencias: 02211003690 (RSMT) - 02241003604 (CR) - 02241003605 (CT1) - 02241003606 (CT4-5) - 02241003607 (CT6) - 02241003608 (CT3-7) - 02241003609 (CT12).
- Titular inicial: Ayuntamiento de Tarazona de La Mancha.
- Titular final: i-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
- Denominación: Red Subterránea de Alta Tensión 20 kV y Centros de Transformación.
- Descripción: Red subterránea de alta tensión en anillo, con conductor tipo HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm² Al, bajo tubo, cuya longitud es de 2.908 metros.
Seis centros de transformación del tipo prefabricado de superficie, equipados de los siguientes elementos cada uno:
CT1 y CT12: del tipo PFU-4, con dos celdas de línea motorizadas, una celda de protección de transformador y un transformador de potencia de 400 kVA.
CT3-7 y CT4-5: del tipo PFU-5, con dos celdas de línea motorizadas, dos celdas de protección de transformador y dos transformadores de potencia de 400 kVA cada uno.
CR (centro de reparto): del tipo PF-204, con seis celdas de línea motorizadas (más dos de reserva), una celda de interruptor pasante motorizada, una celda de protección de transformador y un transformador de 400 kVA de potencia.
CT6: del tipo PFU-4, con tres celdas de línea motorizadas, una celda de protección de transformador y un transformador de potencia de 400 kVA.
- Ubicación: Polígono Industrial “Cuesta Blanca”, en carretera CM-220, p.k. 30.
- Término municipal: Tarazona de La Mancha (Albacete).
- Finalidad: Electrificación de polígono industrial.

Realizada la información pública en el DOCM núm. 138 de 22/07/2026, en el tablón de anuncios electrónico de la JCCM, y cumplidos los demás trámites reglamentarios establecidos en el Decreto 80/2007, de 19/06/2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección.

Esta Delegación Provincial ha resuelto otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de esta instalación de energía eléctrica, sujeta a las siguientes condiciones:

1) Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.
2) El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento, y aceptadas expresamente o tácitamente por él.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Sra. Consejera de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, "…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas".

En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace: https:/www.jccm.es/tramites/1003700

Albacete, 2 de octubre de 2026

La Delegada Provincial
P.S. (Decreto 112/2023, de la Consejería
de Desarrollo Sostenible, art. 15.g)
El Secretario Provincial
FRANCISCO JOSÉ FUENTES MORENO