



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid

RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2026, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, relativa a la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, por modificación de las instalaciones de producción de energía eléctrica, mediante la instalación de un almacenamiento en baterías, de la instalación denominada «BESS Mazo» hibridada con la instalación de generación en servicio denominada «FV El Mazo», en el término municipal de Aldeamayor de San Martín (Valladolid). Expte.: FV-2385-ALM, ATCE-267.

1. Hechos

1.1. Con fecha 16/02/2026 se registró por la entidad Inver Generación 2, S.L., con domicilio en la calle Príncipe de Vergara, n.º 108 de la localidad de Madrid y con NIF n.º B71334841, solicitud de autorización administrativa previa, evaluación de impacto ambiental y autorización administrativa de construcción, de las instalaciones de producción de energía eléctrica, mediante almacenamiento en baterías de la instalación denominada «BESS Mazo» hibridada con la instalación de generación en servicio denominada «FV El Mazo», en el término municipal de Aldeamayor de San Martín (Valladolid), conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 12 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones de instalaciones eléctricas en Castilla y León.

El interesado posteriormente solicita la exención del trámite ambiental del proyecto conforme a lo dispuesto en el Anexo II, Grupo 4.n) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

A esta solicitud se le dio en número de expediente FV-2385-ALM ATCE-267.

1.2. Con fecha 31/03/2026, se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León «Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa de la modificación por hibridación de la instalación de producción de energía eléctrica, mediante tecnología fotovoltaica denominada «FV El Mazo», por la instalación de baterías de almacenamiento con denominación «Bess Mazo», en el término municipal de Aldeamayor de San Martín (Valladolid). Expte.: FV-2385-ALM ATCE-267», conforme a lo previsto en el artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, estando disponible desde esa fecha el proyecto de la instalación en la sección de Información Pública en materia de Energía y Minas del portal web de la Junta de Castilla y León, por un periodo de 20 días hábiles (<https://energia.jcyl.es/web/es/informacion-publica-energia-minas/energia-valladolid.html>)

1.3. Con fecha 1/04/2026, este Servicio Territorial remite al Servicio Territorial de Medio Ambiente, como órgano ambiental competente, la solicitud de exención de evaluación de impacto ambiental del proyecto.

Transcurrido el plazo indicado sin que ese organismo haya emitido informe al respecto, se prosigue con el procedimiento de autorización administrativa según la solicitud del interesado.

1.4. Por parte de este Servicio Territorial y conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 13 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, se han solicitado los informes y condicionados técnicos a las siguientes Administraciones públicas, empresas de servicios de interés general y otras entidades: Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín, Confederación Hidrográfica del Duero, Diputación Provincial de Valladolid, i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., Red Eléctrica de España, S.A.U. Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Valladolid, Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Valladolid y la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental, como posibles organismos afectados por la instalación, según información y documentación facilitada por el solicitante.

1.5. Se han recibido los siguientes informes y condicionados técnicos.

1.5.1. Con fecha 26/03/2026 el Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín emite informe sobre la compatibilidad urbanística manifestando que no encuentra objeciones urbanísticas a la propuesta.

Este informe se remite al solicitante que no manifiesta alegaciones al respecto, por lo que se entiende que lo acepta totalmente.

1.5.2. Con fecha 14/04/2026 Red Eléctrica de España, S.A.U. emite informe (Exp.: EXP000001841) en el que manifiesta que no presenta oposición al mismo al no existir afecciones a instalaciones de su titularidad.

Este informe se remite al solicitante que no manifiesta alegaciones al respecto, por lo que se entiende que lo acepta totalmente.

1.5.3. Con fecha 16/06/2026 la Comisión Territorial de Patrimonio Cultura del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Valladolid emite informe favorable (n.º Exp: 24-Aldeamayor de San Martín), condicionando dicho informe a la ejecución de las siguientes medidas preventivas:

1. Control arqueológico durante la ejecución de las obras relacionadas con el proyecto de referencia.
2. Localización en la planimetría del proyecto y la obra de los elementos pertenecientes al Patrimonio Cultural con indicación de sus cautelas.
3. Paralización de las obras si se afecta a bienes arqueológicos no conocidos aún, con el fin de establecer las medidas de documentación adecuadas en el caso de ser necesarias, que deberán ser autorizadas por el órgano con competencia en la materia.

4. Avisar con la antelación necesaria a los responsables del control arqueológico del inicio de las obras, así como de la ubicación de las posibles zonas de acopio o préstamo, o de cualquier movimiento de tierra no recogido en la planimetría o en el proyecto, en previsión de que posibles elementos patrimoniales actualmente no identificados puedan resultar afectados.

Este informe se remite al solicitante que no manifiesta alegaciones al respecto, por lo que se entiende que lo acepta totalmente.

1.5.4. Con fecha 30/06/2026, el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Valladolid emite informe en el que manifiesta que las instalaciones a las que se hace referencia en la documentación presentada no se encuentran dentro de la zona de afección de ninguna carretera de la red autonómica.

Este informe se remite al solicitante que no manifiesta alegaciones al respecto, por lo que se entiende que lo acepta totalmente.

1.5.5. Con fecha 31/07/2026 la Confederación Hidrográfica del Duero emite informe (Ref.: AG-0733/2026) en el que manifiesta que se aprecia que la planta proyectada se encuentra en zona de policía de un río innominado con código de identificación 1802871, por lo que se deberá respetar su delimitación.

Por otro lado, se informa que para la realización del proyecto será de aplicación la normativa del Plan Hidrológico del Duero 2022-2027 y los condicionados generales para las obras de estas características.

Este informe se remite al solicitante que no manifiesta alegaciones al respecto, por lo que se entiende que lo acepta totalmente.

1.6. No se han recibido informes por parte de estos organismos: Diputación Provincial de Valladolid, i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid y Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental.

Transcurrido el plazo sin haberse recibido contestación, este Servicio Territorial prosiguió con la tramitación de la solicitud, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones o cualesquiera otras formalidades de control que sean de su competencia.

1.7. Por parte de este Servicio Territorial no se ha realizado el trámite de audiencia a los particulares afectados dispuesto en el artículo 13 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, al indicar el solicitante que dispone de acuerdo previo con todos ellos.

1.8. Durante el plazo de 20 días hábiles de la información pública no se ha formulado ninguna alegación al proyecto de la instalación.

2. Fundamentos de Derecho

2.1. El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid es competente para resolver el presente expediente, de conformidad con lo previsto en el artículo 70.1 apartado 24º de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León; en el artículo 2.3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones

administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León y de acuerdo con lo previsto en la Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Valladolid, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de energía y minas.

2.2. Para resolver este expediente es de aplicación la siguiente normativa de carácter sectorial:

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector eléctrico.
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
- Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.
- Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León.
- Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica.
- Decreto-Ley 4/2022, de 27 de octubre, de modificación del Decreto-Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, del Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica y por el que se actualizan las retribuciones para 2022 en el ámbito del sector público de la comunidad Autónoma de Castilla y León.
- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
- Real Decreto 997/2025, de 5 de noviembre, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico.
- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
- Real Decreto 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

2.3. En la tramitación del procedimiento administrativo se ha seguido lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. Resolución

Visto lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector eléctrico, y su normativa de desarrollo, así como en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre,

Considerando que según lo indicado en el artículo 53.1.b) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, se deben analizar los condicionantes exclusivamente técnicos de aquellas Administraciones Públicas, organismos o empresas que presten servicios públicos o de interés económico general, únicamente en lo relativo a bienes y derechos de su propiedad que se encuentren afectados por la instalación, no siendo tenidos en cuenta en este procedimiento el resto de condicionados.

Considerando que conforme a lo establecido en el artículo 13 del Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica, modificado por el Decreto-Ley 4/2022, de 27 de octubre, la hibridación por almacenamiento no está incluida dentro del campo de aplicación de esta disposición,

Considerando que el solicitante Inver Generación 2, S.L., como empresa productora, dispone de capacidad legal, técnica y económico-financiera para la realización del proyecto,

Comprobado que el solicitante dispone para esta instalación de la actualización de los permisos de acceso y conexión a la red de distribución emitidos por i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. para una potencia total instalada de 13.572 kW (13.572 kW en FV y 12.000 kW de almacenamiento) y una capacidad de acceso concedida de 12.500 kW, en régimen de generador,

Tomando en consideración los principios de celeridad y economía procesal que deben regir la actividad de la Administración, resulta procedente resolver por medio de un único acto la solicitud del peticionario, relativa a la concesión de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto,

Cumplidos los trámites reglamentarios exigidos este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid,

RESUELVE:

3.1. Otorgar a Inver Generación 2, S.L., autorización administrativa previa para la instalación de generación de energía eléctrica mediante almacenamiento mediante baterías, denominada «BESS Mazo» con número de expediente FV-2385-ALMATCE-267, de 12.000 kW de potencia, y su infraestructura de evacuación, en el término municipal de Aldeamayor de San Martín, en la provincia de Valladolid, hibridada con la instalación de generación en servicio denominada «FV El Mazo», con las particularidades recogidas en la presente resolución.

El objeto del proyecto es la construcción de un módulo de almacenamiento mediante baterías para la generación de energía eléctrica, en hibridación con otra instalación de generación, y la evacuación de dicha energía a la red por el mismo punto de conexión.

Las características principales de este módulo de almacenamiento mediante baterías, recogidas en el proyecto presentado en fecha 16/02/2026, son las siguientes:

- Tipo de tecnología del módulo de hibridación: almacenamiento por baterías de ion-litio.
- Potencia nominal/Capacidad de almacenamiento: 12 MW / 48 MWh.
- Términos municipales afectados por la instalación:
 - Baterías de almacenamiento: Aldeamayor de San Martín.
 - Infraestructura de evacuación: Aldeamayor de San Martín.
- Tensión de la instalación en el punto de conexión: 45 kV.

La infraestructura de evacuación, recogida en el proyecto presentado se compone de:

- Líneas subterráneas de 20 kV que conectarán las estaciones de transformación del módulo de almacenamiento con el centro de seccionamiento de la planta de almacenamiento y con el resto de la infraestructura de evacuación existente a través de la SET El Mazo 45/20 kV.
- Centro de seccionamiento y de servicio auxiliares (CS BESS Mazo).

El resto de la subestación, así como de la infraestructura de evacuación a la que se conecta esta instalación no forma parte de este expediente, estando ya tramitadas en el expediente referencia FV-2385, y consta de los siguientes elementos:

- Línea subterránea de 45 kV que conectará la subestación SET El Mazo con la Subestación STR El Mazo 45 kV de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

3.2. Otorgar a Inver Generación 2, S.L. autorización administrativa de construcción para la ejecución de la modificación de la instalación de generación de energía eléctrica por inclusión de un almacenamiento mediante baterías, denominada «BESS Mazo», con las características definidas en el proyecto denominado «Proyecto Técnico Administrativo para hibridación de planta solar fotovoltaica existente con la nueva planta de almacenamiento «BESS Mazo» de 12,00 MW y 48,00 MWh e infraestructuras de evacuación asociadas en el término municipal de Aldeamayor de San Martín», redactado por Juan José García Pajuelo y visado por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Badajoz con número 20260129 de fecha 10/02/2026 y que habilita a su titular la construcción de la instalación proyectada.

El objeto del proyecto es la construcción de un módulo de almacenamiento mediante baterías, hibridada con una instalación de generación fotovoltaica en servicio (Expte. FV-2385) para la generación de energía eléctrica y la evacuación de dicha energía mediante la misma conexión a la red de alta tensión de distribución de la compañía i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., en el término municipal de Aldeamayor de San Martín (Valladolid).

Las características técnicas son las siguientes:

- Potencia de las baterías de almacenamiento: 12.000 kW.
- Energía de las baterías de almacenamiento: 48.000 kWh (4 horas).
- 9 unidades de contenedores de baterías MC10C-B5365-U-R4M04 (BYD).
- 1 unidad de Power Station (PS01) equipada con un inversor de 4.000 kW (4.390 kW a 40°C) de 1.500 Vcc a 690 Vac y un transformador de 4.390 kVA con relación de transformación 20/0,69 kV.
- 1 unidad de Power Station (PS02) equipada con dos inversores de 4.000 kW (4.390 kW a 40°C) de 1.500 Vcc a 690 Vac y un transformador de 8.780 kVA con relación de transformación 20/0,69 kV.
- Red subterránea Alta Tensión, a 20 kV:
 - Tramo 1: desde la PS01 hasta el PS02 con conductor tipo RHZ1 12/20 kV 3x(1x240) + H16 de aluminio y una longitud aproximada de 17,5 metros.
 - Tramo 2: desde la PS02 hasta el CS BESS Mazo con conductor tipo RHZ1 12/20 kV 3x(1x400) + H16 de aluminio y una longitud aproximada de 13 metros.
- Centro de Seccionamiento CS BESS Mazo compuesto por: transformador de SSAA de 630 kVA, celda de SSAA, celdas de línea de la planta de almacenamiento
- Línea subterránea de Alta Tensión a 20 kV entre el CS BESS Mazo y la SET Mazo 45/20 kV ya existente, con conductor tipo RHZ1 12/20 kV 3x(1x400) + H16 de aluminio y una longitud aproximada de 294 metros.
- Nuevas celdas en Subestación transformadora existente SET Mazo 45/20 kV.

Punto de entrega de la energía a la empresa distribuidora: SMR El Mazo 45 kV.

Parcelas afectadas por las baterías:

<i>Término municipal</i>	<i>Polígono</i>	<i>Parcela</i>	<i>Referencia catastral</i>
Aldeamayor de San Martín	8	53	47007A008000530000KW

Parcelas de ubicación del punto de conexión en SET:

<i>Término municipal</i>	<i>Polígono</i>	<i>Parcela</i>	<i>Referencia catastral</i>
Aldeamayor de San Martín	8	53	47007A008000530000KW

Municipios afectados por la línea de evacuación: Aldeamayor de San Martín.

4. Condiciones

Esta Autorización se somete a las siguientes condiciones:

4.1. En todo momento se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su normativa de desarrollo, en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, así como a todo lo establecido en la reglamentación de seguridad industrial que le sea de aplicación para la realización, puesta en marcha y explotación de estas instalaciones.

4.2. Esta autorización se entiende otorgada sin perjuicio de terceros, dejando a salvo los derechos particulares, y sin perjuicio de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros organismos, necesarias para la realización de las obras de producción de energía eléctrica, en especial las relativas a la ordenación del territorio, al medio ambiente y servidumbres aeronáuticas.

4.3. Debe cumplirse el contenido y condicionado indicado en los informes emitidos por los organismos consultados aceptados por el petitionerario y, en caso de discrepancias, los admitidos por este Servicio Territorial, realizando las modificaciones en los proyectos que, en su caso, se requieran.

4.4. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado indicado en el apartado 3.2 de esta resolución y conforme a las disposiciones reglamentarias que le sean de aplicación.

Si se introducen modificaciones al ejecutar el proyecto, se estará en lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, debiendo ser comunicadas a este Servicio Territorial.

Asimismo, habrá que justificar que esa modificación no afecta a la instalación de modo que pueda ser considerada la misma a los efectos de acceso y conexión, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, siendo válidos los permisos de acceso y conexión concedidos, citados en el apartado 3 de esta resolución.

A los efectos de la aplicación del artículo 3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, en lo que respecta a las posibles modificaciones de la instalación, se consideran como elementos de la instalación con el fin de definir su ubicación: el vallado del cerramiento de la instalación fotovoltaica definido por las coordenadas de sus vértices, el vallado del cerramiento de la instalación de almacenamiento definido por las coordenadas de sus vértices, las coordenadas de posición de los aerogeneradores y las coordenadas de posición de las siguientes instalaciones de alta tensión, estas últimas cuando están situadas fuera del recinto vallado: centros de transformación, centros de reparto/seccionamiento/ medida y subestaciones eléctricas, indicadas en la documentación técnica aportada.

A los efectos de la aplicación del artículo 3.3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, las modificaciones por reducción de los parámetros de: potencia instalada, capacidad de acceso concedida, afección a términos municipales, perímetro vallado y, número, altura y diámetro de rotor de los aerogeneradores, no suponen por sí solas, una modificación sustancial.

A los efectos de la aplicación del artículo 3.4 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, en lo que respecta a las posibles modificaciones de la instalación se considera, en todo caso, que la modificación de las características indicadas en el apartado 3.2 de esta resolución, teniendo en cuenta los márgenes indicados en el artículo 3.3 del citado Decreto, implica la obligación de obtener una nueva autorización administrativa de construcción del proyecto modificado.

4.5. El plazo máximo para la emisión de la autorización de explotación será coincidente con el plazo estipulado en el artículo 1.1.b) del Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, y sus modificaciones.

En ningún caso podrá superar el plazo de cinco años computados desde la fecha de obtención de los permisos de acceso y conexión que, para este expediente, resulta de aplicar el artículo 1 del Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, citado.

4.6. Una vez realizadas las instalaciones se deberá solicitar a este Servicio Territorial, la autorización de explotación, teniendo en cuenta lo indicado en los artículos 15, 16 y 17 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, al menos con un mes de antelación para proceder a su tramitación dentro del plazo máximo indicado, así como realizar la inscripción en el registro las instalaciones sometidas a reglamentación de seguridad industrial que lo requieran, a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León, rellenando los formularios establecidos en la citada sede:

<https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/es/sede-electronica.html>

Para la obtención de la Autorización de Explotación se deberán actualizar, en su caso, los permisos de acceso y conexión concedidos, con los datos existentes en el proyecto indicado en el apartado 3.2 de esta resolución.

4.7. Deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

4.8. La Administración dejará sin efecto la presente resolución si durante el transcurso del tiempo se observase incumplimiento, por parte del titular de los derechos que establece la misma, de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo oportuno expediente, acordará la anulación de la correspondiente Autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven de dicha situación, según las disposiciones legales vigentes.

5. Recursos

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada ante el Director General de Energía y Minas, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación.



Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Valladolid, 26 de agosto de 2026.

El Jefe del Servicio Territorial,
(P.A. Resolución 10/08/2026)
La Técnico Facultativo,
Fdo.: IRENE GARCÍA ROBLES