



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS

E.2. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización administrativa previa y autorización de construcción para la reforma de red aérea de media tensión en doble circuito y red subterránea de media tensión a 13,2 kV en la urbanización «Villacomparada», en el término municipal de Medina de Pomar (Burgos). Expte.: ATLI/29528.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y según el procedimiento regulado por Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del siguiente proyecto:

- A) Solicitante: Aduriz Distribución, S.L.
- B) Lugar donde se van a establecer las instalaciones: Medina de Pomar (Burgos).
- C) Finalidad: Atender el crecimiento vegetativo de las redes de distribución, mejorar las redes de distribución y atender las necesidades eléctricas en la localidad de Medina de Pomar (Burgos).
- D) Características principales:
 - Nueva red de Media Tensión a 13,2 kV subterránea de 670 metros con inicio en el nuevo apoyo n.º 2919 y final en el apoyo n.º 2920, mediante conductor HEPRZ1 12/20 kV de 3x1x400 Al, discurrendo por la nueva canalización subterránea de 585 metros en las calles Medina de Rioseco, Plaza de las Medinas y medinilla de Medina de Pomar (Burgos), y por canalización existente.
 - Instalación de una nueva torre de celosía n.º 2920 tipo C-4500-16, para el entronque de simple circuito y la instalación de un nuevo elemento de fiabilidad formado por un juego de tres seccionadores unipolares LB 24 kV, seccionamiento n.º 403, un juego de tres autoválvulas y puntos fijos de puesta a tierra.
 - Instalación de una nueva torre de celosía n.º 2919 tipo C-9000-16, para el entronque de doble circuito y la instalación de dos nuevos elementos de fiabilidad formados por dos juegos de tres seccionadores unipolares LB 24 kV, seccionamiento n.º 402 y 551, un juego de tres autoválvulas apoyadas en la cruceta inferior y puntos fijos de puesta a tierra.

- Instalación de conductor en doble circuito en la red Aérea de Media Tensión a 13,2 kV de 50 metros de conductor LA-110 con inicio en el apoyo n.º 535 y final en el nuevo apoyo n.º 2919.
- Instalación de conductor de simple circuito en la red Aérea de Media Tensión a 13,2 kV de 60 metros de conductor LA-110 con inicio en el nuevo apoyo n.º 2920 y final en el apoyo n.º 554
- Modificación de 45 metros de trazado de la línea Estación de media tensión subterránea existente para llegar al nuevo entronque 2919.
- Desguace de 620 metros de red Aérea de Media Tensión a 13,2 kV consistente en una línea aérea de doble circuito con conductor tipo LA-56 con origen en el apoyo 535 y en el apoyo 554 y desguace de 12 apoyos de hormigón y dos torres de celosía tipo C-2000-16.

E) Presupuesto: 211.901,86 €

Lo que se hace público a los efectos del artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, para que cualquier persona pueda examinar el proyecto en la página web de la Junta de Castilla y León, en la Sección de Energía y Minas (www.energia.jcyl.es), información pública en materia de energía y minas y formular las alegaciones que considere oportunas ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos, Glorieta de Bilbao, n.º 3-1ª planta, en días hábiles de 9 a 14 horas, en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la publicación de este anuncio.

Burgos, 10 de junio de 2026.

La Jefa del Servicio Territorial,
Fdo.: MARÍA DOLORES VELASCO LAJO