

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 10/06/2026, de la Dirección General de Transición Energética, por la que se otorgan la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción, de la instalación solar fotovoltaica denominada Balsasol, infraestructuras auxiliares y de evacuación. (Referencia: 2703/01697). [2026/4550]

Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete y su informe, y el informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:

- Referencia: 2703/01697. (DP: 02250401995).
- Peticionario: Iniciativa y Desarrollo Energético, S.L. - N.I.F. B40526766.
- Documentación Técnica: Proyectos de ejecución (a cargo del técnico titulado competente D. Jorge Aleix Moreno) y denominados:

Baja Tensión de la Planta Solar Fotovoltaica “Balsasol”, de junio de 2021.

Centro de Transformación y Red Interna de Media Tensión de la Planta Solar Fotovoltaica “Balsasol”, de junio de 2021.

Línea Eléctrica de Servicios Auxiliares de 20 kV, para el Funcionamiento de la Planta Solar Fotovoltaica “Balsasol”, de julio 2021.

Subestación Elevadora “Subestación Balsasol” 30/132 kV, y su Infraestructura de Evacuación-Zona Compañía y Cliente de la Planta Solar Fotovoltaica “Balsasol”, de junio 2021.

Línea Eléctrica de Alta Tensión de 132 kV para la evacuación de la Planta Solar Fotovoltaica “Balsasol”, de julio 2021.

Se aporta declaración responsable del técnico competente proyectista, de 12/07/2021 en cumplimiento del artículo 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

- Características: Planta Solar Fotovoltaica Balsasol, y sus infraestructuras auxiliares y de evacuación.

Características de la Planta Solar Fotovoltaica:

Módulos fotovoltaicos: Un total de 67284 módulos monofaciales de 535 Wp c/u, montados sobre seguidores en eje horizontal (N-S), y una potencia pico total de 35,9969 MWp.

Inversores: La planta contará con 198 inversores de tipo string para exterior, de 185 kWn, y tensión de salida de 0,8 kVac, y potencia total de inversores de 36,63 MWn.

Cuadros y cableado de BT. En corriente continua se utilizará cable de cobre, con aislamiento XPLE y cubierta de PVC, y montaje principalmente superficial, con sección de 4 mm² de los circuitos de string hasta inversores. Y en alterna se utilizará cable de aluminio, con aislamiento XPLE, y cubierta de poliolefina libre de halógenos, con sección 240 mm², y directamente enterrado, entre inversores y cuadros secundarios de protección, y entre los secundarios y principales de protección ubicados en los CTs.

Potencia instalada: 36 MW, (y una potencia de acceso de 30 MW).

Instalaciones y líneas de 30 kV de FV: Se dispone de 6 centros de transformación (CT), con transformadores de tipo exterior y relación de transformación 30/0.8kV-0,8kV, con 5 de 6600 kVA, y 1 de 3330 kVA. Cada CT dispondrá de 2 celdas de línea y una de protección de transformador con disyuntor, que serán de corte y aislamiento en SF₆, ubicadas en casetas de hormigón prefabricado y maniobra exterior. Cada dos CT se interconectarán con el centro de seccionamiento (CS), situado en la subestación, mediante una línea subterránea con cable tipo AL RHZ1-OL 18/30 kV tipo unipolar, enterrados directamente en zanja, y sección 95-150-240 mm² (según tramo y línea). La longitud total de las tres líneas será de 5.818 m.

Características de la Subestación Transformadora “Balsasol” 30/132 kV (ST). Subestación compartida de tipo intemperie y simple barra, ubicada junto a la planta y con una superficie ocupada de 4.875 m², y está compuesta por:

Subestación elevadora de 30/132 kV, de propiedad de Iniciativa y Desarrollo Energético, S.L, cuyo sistema de 132 kV, contará con una posición de transformador de 132/30 kV, de 32 MVA tipo ONAN, con el aparellaje necesario, y el sistema de 30 kV, un centro de seccionamiento (CS), instalado en el edificio del promotor, con un conjunto de celdas de 36 kV, formadas por 1 celda de acometida al transformador, 3 celdas de líneas de los circuitos provenientes del parque solar, 1 celda de medida, y en el exterior una reactancia trifásica de puesta a tierra.

Subestación de maniobra (a ceder a la empresa distribuidora), cuyo sistema de 132 kV, está formado por dos posiciones de línea blindadas de intemperie, y una posición de conexión a tercero (planta FV) blindada de intemperie, con el aparellaje correspondiente en cada posición.

Cada subestación dispone de un edificio, y de los sistemas auxiliares, de control y protecciones necesarias, (según proyecto).

Características de las infraestructuras auxiliares. Destinadas a la alimentación de los servicios auxiliares de la ST, (a ceder a la empresa distribuidora), y consistirán en:

Una línea de media tensión aérea de 20 kV, S/C, con inicio en el apoyo de coordenadas H:30 X: 648303.41 Y: 4344433.92, de la línea de 20 kV 4118-15 Casas de Ves de la ST Casas Ibáñez, (de la distribuidora), y final en el CTIC bajo poste ubicado en la zona de la ST de la distribuidora, con una longitud de 750 m, 7 apoyos, y conductor tipo LA-56 (47-AL1/8-ST1A). Transcurre por los términos municipales de Casa de Ves y Villa de Ves.

El centro de transformación intemperie compacto, (CTIC bajo poste), ubicado en edificio prefabricado de hormigón, y maniobra exterior, y que dispone de un transformador de 150 kVA, y cuadro de baja tensión.

Características de la Línea Eléctrica de 132 kV de Evacuación (LAT):

Ubicación LAT: Origen en la ST "Balsasol" 30/132 kV, y final en el apoyo a sustituir de coordenadas H:30 X: 648933 Y:4345394, de la línea de alta tensión 132 kV ST Cofrentes – ST Casas Ibáñez, de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes. Discurre por el término municipal de Villa de Ves y Casas de Ves (Albacete).

Descripción: Línea eléctrica aérea de alta tensión de 132 kV, y doble circuito, (para entrada/salida), con una longitud de 380 m, con 1 apoyo nuevo y el apoyo de conexión a sustituir, y conductor tipo LA-180 (147-AL1/34-ST1A), (y a ceder a la distribuidora).

Obra civil de FV, ST y LAT: Preparación del terreno, zanjas para la instalación del cableado, construcción de viales de acceso e internos, vallado perimetral, cimentaciones de las estructuras de los seguidores, de los centros de transformación, zanjas para líneas de 30 kV, adecuación de parcela y construcción de plataforma de la subestación transformadora, cimentaciones de apoyos, etc.

Nota: La anterior descripción tiene carácter meramente indicativo. Para una descripción detallada de la misma se deberá acudir a la documentación técnica que se encuentra en el expediente.

- Ubicación: En parcelas varias de los polígonos 1 y 17 del T.M. de Villa de Ves (Albacete).

- Acceso y conexión: Certificado de Permiso de Acceso y Conexión de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U, con referencia EXP-9039783396, de 18/06/2021, para la planta fotovoltaica Balsasol (36 MWp /30 MWn), y ubicada en el t.m. de Villa de Ves (Albacete), y siendo la fecha de obtención de dicho permiso la del escrito de 21/09/2020. Actualización de los Permisos de Acceso y Conexión, con referencia: EXP-46-9039783396, por comunicación de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U, de 22/12/2022, para la planta fotovoltaica Balsasol (36 MWp / 36,63 MWn), con potencia de acceso de 30 MW, y fijando la fecha de emisión de los permisos para el 16/05/2022.

- Finalidad: Producción de energía eléctrica por generación fotovoltaica, y vertido a la red de distribución en 132 kV.

Antecedentes de hecho.

Primero: Con fecha 26/02/2021, Iniciativa y Desarrollo Energético, S.L., solicitó autorización administrativa previa y de construcción para la planta de energía solar fotovoltaica de las características indicadas.

Segundo: En relación con la normativa ambiental destacar: Tras consulta realizada el 29/07/2021 al Servicio de Medio Ambiente, se dispone de Resolución de 22/04/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se formula el informe de impacto ambiental de sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto de referencia, (expediente ambiental: PRO-AB-21-1357), publicado en el DOCM de 16/05/2022. En su apartado cuarto se resuelve que el proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por tener efectos significativos en el medio ambiente.

Con fecha de entrada de 19/07/2022, el promotor presenta el estudio de impacto ambiental del proyecto de referencia, y solicita continuar con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, en cumplimiento de la citada resolución ambiental de 22/04/2022.

Con fecha de entrada de 12/09/2022, se recibe una solicitud del promotor de determinación de afección ambiental para proyectos de energías renovables, en aplicación de la Ley 7/2022, de 29 de julio, de Medidas para la Agilización Administrativa de los Proyectos de Energías Renovables en Castilla-La Mancha, y dándose traslado el 23/09/2022, al Servicio de Medio Ambiente.

En aplicación de la citada Ley 7/2022, se dispone de Resolución de 13/12/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se formula el informe de determinación de afecciones ambientales del proyecto de referencia, (expediente ambiental: PRO-AB-21-1357), y publicado en el DOCM de 2/01/2023. En esta resolución se establece:

- En su apartado Tercero, indica las condiciones de la autorización para prevenir, corregir y compensar impactos.
- En su apartado Cuarto, indica las condiciones de la autorización para el seguimiento y vigilancia ambiental.

Y en donde no se establece ninguna obligación de presentar documentación antes de la autorización administrativa previa y de construcción.

- En su apartado Quinto, de Conclusión se resuelve que el proyecto de referencia, puede continuar con la correspondiente tramitación del procedimiento de autorización siempre que se cumplan las medidas señaladas en esta resolución, al no apreciarse que se vayan a generar efectos adversos significativos en el medio ambiente que requieran su sometimiento a procedimiento de impacto ambiental en los términos regulados en la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha.

Se indica también que las condiciones del apartado tercero y del apartado cuarto de esta resolución deberán quedar incorporadas en la autorización del proyecto por parte del órgano sustantivo.

En relación a lo establecido en el punto 4 de la disposición adicional tercera de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, (que se introduce por el artículo primero de Ley 7/2022, de 29 de julio, de Medidas para la Agilización Administrativa de los Proyectos de Energías Renovables en Castilla-La Mancha), y relativo a la vigencia del informe de determinación de afección ambiental, se dispone de Informe del Servicio de Calidad Ambiental de 14/02/2025, sobre vigencia de IDAA del proyecto de referencia, donde al final del apartado de conclusiones se establece:

“En consecuencia, para el cómputo de la vigencia del IDAA de los proyectos en los que sean de aplicación los hitos definidos en el RDL 23/2020, en lugar del plazo de dos años, se deberán tener en cuenta los plazos establecidos para dichos hitos, por lo cual la solicitud de ampliación de la vigencia del IDAA no es procedente. Es decir, se entiende que dicho informe no perderá su vigencia mientras el promotor acredite el cumplimiento de los hitos establecidos dentro de los plazos fijados.”

Tercero: Mediante Anuncio de 10/01/2023, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, se sometió a información pública el proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: planta solar fotovoltaica “Balsasol”, y sus infraestructuras auxiliares y de evacuación, emplazada en los términos municipales de Villa de Ves y Casas de Ves (Albacete) a efectos de su autorización administrativa previa, de autorización administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de la utilidad pública.

Dicho anuncio ha sido publicado en los siguientes medios:

- DOCM de 25/01/2023.
- Tablón de Anuncios Electrónico de la JCCLM, entre el 25/01/2023 y el 08/03/2023.
- BOP de Albacete de 30/01/2023.
- Diario La Tribuna de Albacete de 18/01/2023.
- Tablón del Ayuntamiento de Casas de Ves. Hay acuse de recibo de solicitud de exposición de 11/01/2023, pero no se recibe el certificado de publicación en el tablón de anuncios.
- Tablón del Ayuntamiento de Villa de Ves. El 22/02/23, se recibe certificado de publicación en su tablón de anuncios.

Dentro del plazo de información pública no se han recibido alegaciones.

Cuarto: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se remitieron las correspondientes separatas a las Administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general que fueron identificadas con bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación; solicitando informe sobre su conformidad u oposición a la instalación así como el condicionado técnico a la misma que consideraran conveniente, con el siguiente resultado:

- Ayuntamiento de Casas de Ves. Con registro de salida de 13/01/2023, y sin contestación con plazo cumplido.
- Ayuntamiento de Villa de Ves. Con registro de salida de 13/01/2023, y contestación de 13/02/2023, por medio del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Diputación de Albacete, emitiendo Informe Técnico de 10/02/2023, en materia urbanística, donde entre otras determinaciones, en su apartado séptimo se indica que el uso de huertos solares y similares, está permitido en suelo rústico de reserva, pero se advierte que para los terrenos clasificados como suelo rústico no urbanizable de especial protección deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el PDSU del municipio. Al respecto se advierte que en la zona de policía del Barranco del Hocino (SRNUEP-PAA) sólo se permiten los elementos pertenecientes al sistema energético, del tipo redes de transporte y distribución, de titularidad pública. Finalmente se establece un condicionado a la edificación de acuerdo con el PDSU del municipio.

Al informe anterior, el promotor contesta el 17/03/2023, haciendo constar que todas las parcelas afectadas presentan Informe de compatibilidad Urbanística (ICU) favorable, y confirma que se cumplirá la normativa que a este proyecto le sea de aplicación, pero hace una serie de matizaciones en relación con la clasificación de categoría de suelo de la zona de policía del Barranco del Horcino, y que ha solicitado informe a la Confederación Hidrográfica del Júcar, para su pronunciamiento al respecto.

Dándose traslado de la contestación dada por el promotor, el Ayuntamiento responde el 19/04/2023, por medio de escrito de 19/04/2023 del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Diputación de Albacete, informando que el tramo de cauce "Barranco del Hocino" que figura en el plano del (PDSU) de Villa de Ves no coincide con reflejado en el Plano Topográfico Nacional del IGN, pero, sin embargo, sí que parece que coincide con el que sale en la capa "RÍOS" del visor SIA de la CHJ, y por ello será éste organismo quién aclare la situación.

Indica también, que si bien en los informes de compatibilidad urbanística emitidos por el Arquitecto Municipal con anterioridad no se explicita que hay parcelas que parte de ellas están clasificadas como suelo rústico no urbanizable de especial protección, sí que se indican las afecciones que existen y que condicionan el régimen urbanístico de aplicación.

Dándose traslado al promotor de la contestación dada por el Ayuntamiento, en donde se le indica que, de no contestar, se entenderá conformidad a los condicionados, no se ha recibido contestación con plazo cumplido.

- Confederación Hidrográfica del Júcar, Con registro de salida de 13/01/2023, y contestación de 27/02/2023, con informe de 22/02/2023, en donde se expone que debido a la afección del proyecto a la zona de policía del Barranco de Horcino, y que no se ha aportado la documentación con la que quede acreditado que la planta respeta el dominio público hidráulico, así como la zona de flujo preferente de los mismos, no es posible la emisión de informe favorable al respecto., y concluye informando desfavorablemente al proyecto de referencia. El promotor contesta el 17/03/2023, indicando que el informe de la CHJ no ha analizado toda la documentación más actualizada del expediente, realizando un informe desactualizado. Indica a continuación, que el promotor está a la espera del nuevo informe por parte de la CHJ, según les ha transmitido dicho organismo.

Se realiza nueva consulta a la CHJ, con registro de salida de 15/03/2023, haciendo la observación, que se ha advertido un error en la documentación remitida con registro de salida de 13/01/2023, que estaba desactualizada, y se procede a remitir la última versión del documento denominado: Estudio Hidrológico e Hidráulico PSF Balsasol de mayo 22.

La CHJ contesta el 1/08/2023, con informe de 28/07/2023, en donde se considera que la documentación aportada es insuficiente, incompleta, o con deficiencias, y se concluye informando desfavorablemente al proyecto de referencia. El promotor responde el 30/08/2023, solicitando una ampliación de plazo para poder presentar respuesta al informe de la CHJ de 28/07/2023, y respondiendo el 3/05/2024, presentando nueva documentación para que se le dé traslado a la CHJ, y pueda emitir informe al respecto.

El 17/04/2026, se recibe comunicación del promotor, poniéndonos en conocimiento de que han presentado el 15/04/2026 a la CHJ, un estudio de inundabilidad del proyecto y un anexo describiendo las medidas correctoras propuestas.

La CHJ contesta nuevamente el 4/05/2026, con el informe de 4/05/2026, (el promotor el 7/05/2026, lo remite también), en donde se informa favorablemente el proyecto de referencia, siempre y cuando el promotor obtenga la correspondiente autorización de obras de este Organismo, y sin perjuicio de las determinaciones que, como consecuencia de estudios más detallados o nueva documentación, se puedan establecer en las autorizaciones que preceptivamente, se deben obtener de la CHJ.

- Servicio de Carreteras de la Diputación Provincial de Albacete. Con registro de salida de 13/01/2023, y contestación de 1/02/2023, haciendo constar que de conformidad con lo expresado por el técnico correspondiente, se muestra la conformidad a la autorización administrativa solicitada sobre la viabilidad técnica de la referida actuación, y se adjunta el condicionado técnico de 26/01/2023, en el que se concluye que previamente al inicio de las obras del proyecto de referencia, deberán solicitarse las correspondientes autorizaciones de ejecución de obras y de las actividades que se sitúen en la zona de protección de la AB-212 o estén relacionadas con los accesos desde dicha carretera, aportando la documentación requerida en este condicionado técnico. El promotor contesta el 17/03/2023, aceptando los condicionados trasladados por el Servicio de Red Viaria Provincial, y se les envíe para su constancia. Traslado el 31/03/2023, la contestación al Servicio de Carreteras de la Diputación, no se ha recibido contestación con plazo cumplido, y entendiéndose la conformidad con la contestación efectuada por el promotor.

- i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. Con registro de salida de 13/01/2023, y sin contestación con plazo cumplido.

- Telefónica de España, S.A.U. Con registro de salida de 13/01/2023, y contestación de 24/01/2023, informando que no tiene objeción alguna a la ejecución del proyecto referido siempre y cuando se cumpla la normativa vigente en relación a los paralelismos y cruzamientos con líneas de telecomunicación. Asimismo, recuerdan que tanto en fase de diseño como de ejecución es responsabilidad de la empresa que promueve los trabajos contenidos en el proyecto. El promotor contesta el 17/03/2023, dando conformidad al mismo y se notifica que la ejecución del proyecto referido se realizará de acuerdo a la normativa vigente en relación a los paralelismos y cruzamientos con líneas de telecomunicación.

Así mismo, el promotor ha aportado con registro de entrada de 5/01/2023, la resolución de 20/04/2021, de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete, sobre el Estudio de Valoración Histórico-Cultural del proyecto de referencia, de 20/04/2021, con visado autorizable con condiciones. Se propone que en la resolución de AAP-AAC, se prescriba que antes del inicio de obras, se deberá de obtener la autorización de trabajos arqueológicos y proyecto arqueológico de la actuación.

Quinto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete cumplió con lo establecido en la resolución de 3/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 19/05/2026 informe favorable para la autorización administrativa previa y de construcción solicitadas.

Sexto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable para la autorización administrativa previa y de construcción solicitadas.

A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes

Fundamentos de derecho.

Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Segundo: Justificación de la resolución.

El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción de las instalaciones y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto 80/2007 y demás normativa de aplicación.

Respecto del conjunto de alegaciones, informes y condicionados presentados, a la vista de la documentación aportada, se entiende que no existe ninguna que impida otorgar la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción solicitadas.

Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.

Vistos el Decreto 112/2023; la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha; el Real Decreto 1183/2020; el Decreto 80/2007; la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante de aplicación.

En su virtud Resuelve: Otorgar a Iniciativa y Desarrollo Energético, S.L., la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción de las instalaciones eléctricas de referencia, de acuerdo a las características indicadas. La presente resolución se encuentra sujeta a las siguientes condiciones:

Primera: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquellas relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.

Segunda: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.

Tercera: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.

Cuarta: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante, del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.

Quinta: El plazo para la ejecución del proyecto viene determinado por la fecha máxima para obtener la autorización de explotación definitiva, de acuerdo con la vigencia de su permiso de acceso y conexión, sin perjuicio de los plazos otorgados, en su caso, en otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.

Sexta: Se debe cumplir lo establecido en Resolución de 13/12/2022 de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se formula el informe de determinación de afecciones ambientales del proyecto de referencia, (expediente ambiental: PRO-AB-21-1357), y publicado en el DOCM Núm. 1 de 2/01/2023), en el marco de lo dispuesto en la normativa básica aplicable y en la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y demás normativa autonómica de aplicación.

Séptima: El titular debe, en su caso, comunicar al gestor de red la modificación de los datos que constan en los permisos de acceso y conexión obtenidos, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, que en su punto 4 establece que “En aquellos casos en los que las instalaciones con permisos de acceso y conexión solicitados y/o concedidos hayan sufrido modificaciones que impliquen que dichas instalaciones puedan ser consideradas las mismas de acuerdo con lo establecido en esta disposición, los titulares deberán actualizar la solicitud de los permisos de acceso y conexión, o en su caso, actualizar los permisos de acceso y conexión concedidos para adaptarlos a las características de la instalación modificada”, para que, en su caso, proceda a actualizar los permisos de acceso y conexión.

Octava: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del interesado o interesada.

A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular, el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal, técnica y económico-financiera.

Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando los sujetos (o sus representantes) tengan obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente trámite electrónico disponible en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

<https://www.jccm.es>, código RKGU (apartado “Tramitación Online”).

Aquellas personas interesadas no obligadas a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Toledo, 10 de junio de 2026

El Director General de Transición Energética
ALIPIO GARCÍA RODRÍGUEZ