



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2026, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos, por la que se otorga autorización administrativa previa y de construcción para la ampliación de la subestación eléctrica «Arija» 30/12 kV, consistente en un nuevo transformador 30/12 kV-12 MVA, en el término municipal de Arija (Burgos). Expte.: ATSB/65.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La empresa distribuidora Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. solicitó con fecha 23 de octubre de 2025 autorización administrativa previa y de construcción para la instalación de un segundo transformador de 12 MVA de potencia y relación de transformación 30/12 kV en la subestación Arija, en el término municipal de Arija (Burgos). La finalidad del proyecto es mejorar las condiciones de seguridad y asegurar el suministro en su zona de afección.

Segundo. Con fecha 12 de febrero de 2026 se publica en BOCyL y en la página web de la Junta de Castilla y León, Sección de Energía y Minas, la solicitud de autorización administrativa previa y autorización de construcción de la instalación, no habiéndose recibido alegaciones.

Tercero. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10 y 13 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, se remitió el proyecto al Ayuntamiento de Arija. Tras un informe inicial del Ayuntamiento en el que solicitaba documentación y manifestaba que el expediente estaba en suspenso, finalmente con fecha 8 de mayo de 2026 la empresa aporta resolución de la alcaldía en la que da por comunicada la declaración responsable de inicio de las obras.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Visto el Decreto 44/2018, de 28 de noviembre, por el que desconcentran competencias en los Órganos Directivos Centrales de la Consejería de Economía y Hacienda y en las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León y la Resolución de 9 de marzo de 2023 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de energía y minas.

Segundo. En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes disposiciones legales:

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.
- RD 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
- Decreto 46/2022, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.
- RD 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
- RD 337/2014 de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.
- Decreto Ley 2/2022 de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica.
- RD 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

Por todo lo anterior, vista la legislación de general y particular aplicación, la Jefa del Servicio Territorial, a propuesta de la Jefa de la Sección de Energía, RESUELVE:

Primero. Otorgar autorización administrativa previa a la empresa Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. de la instalación eléctrica indicada, cuyas características principales son las siguientes:

- Un transformador de potencia de relación de transformación 30/12 kV y 12 MVA y con regulación de tensión en carga en el lado de AT.
- Control y protección: equipos de control convencional. La subestación está telemandada. Las protecciones y mandos locales se encuentran instalados en las propias celdas tanto de 30 kV como de 12 kV. Las protecciones del transformador en un nuevo armario.
- Medida y contadores: Se dotará a ambos sistemas de tensión de nuevos contadores de medida instalándose en la celda correspondiente a cada nivel de tensión.
- Reubicación del actual transformador de servicios auxiliares instalándolo en un módulo prefabricado de hormigón en el parque de intemperie.

Segundo. Otorgar autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica citada conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.
2. El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de dos años, contado a partir de la presente Resolución, advirtiéndose que se producirá la caducidad de la presente autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta en marcha. Antes de la finalización del citado plazo, podrán solicitarse prórrogas del mismo, por causas justificadas.
3. El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este Servicio Territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión de la Autorización de explotación.
4. La Administración dejará sin efecto la Resolución en cualquier momento que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
5. Con arreglo al proyecto aprobado se autoriza a la empresa peticionaria a realizar la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender la autorización de explotación, estén las instalaciones totalmente ejecutadas y aprobadas.
6. Las partes aéreas de la instalación de alta tensión, no aisladas, deberán realizarse cumpliendo lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 2 de agosto, por el que se establecen medidas de carácter técnico en líneas eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la avifauna.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de cualquier otra autorización, licencia o permiso que sea exigible según la normativa vigente.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la presente notificación, ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, conforme a lo dispuesto en los Arts. 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Burgos, 12 de mayo de 2026.

La Jefa del Servicio Territorial,
Fdo.: MARÍA DOLORES VELASCO LAJO