

 kokar <small>As Cores Plásticas</small>	RAT - REGISTRO DE ATENDIMENTO TÉCNICO		
RAT: 1656			
ABERTURA:	15/03/2023	ENCERRAMENTO:	17/03/2023

RAZÃO:	IRMAOS PEPE - FL LAGO			COD:	1046
FANTASIA:	PEPE TINTAS - LOJA LAGO			TEL:	61 3364-4094
CNPJ:	37.061.769/0005-53	CIDADE:	BRASILIA	UF:	DF
RCA:	WANDERLEI		SOLICITANTE:	EDILSON	6396884684
CLIENTE:					

Análise do Chamado						
DESC. PROBLEMA:	PRODUTO DESPLACANDO					
PATOLOGIA:	DESPLACAMENTO					
PAR. LABORATORIAL:						
O PRODUTO APLICADO ENCONTRA-SE DENTRO DOS PADRÕES DE QUALIDADE CONFORME NORMA ABNT NBR 11702 TIPO 4.6.2 (GRANULADO).						
OBSERVOU-SE QUE FOI APLICADO COMO FUNDO O PRODUTO SELADOR ACRÍLICO, PRODUTO NÃO RECOMENDADO COMO FUNDO PARA ESSE TIPO DE APLICAÇÃO, POIS O MESMO NÃO PROPORCIONA O NÍVEL DE ANCORAGEM NECESSÁRIO PARA O REVESTIMENTO GRANULADO.						
DESTA FORMA, RECOMENDA-SE QUE AS PARTE SOLTAS QUE ESTÃO FORMANDO BOLHAS SEJAM RETIRADAS E APLICADO O "FUNDO PREPARADOR DE PAREDES" COMO FUNDO E POSTERIORMENTE REALIZAR AS CORREÇÕES COM NOVA DEMÃO DO REVESTIMENTO GRANULADO.						
RESULTADO:	PRODUTO DENTRO DOS PADRÕES	RESP.:	EDU	Data:	17/03/2023	
PAR. TÉCNICO:	PENDENTE					
CUSTO TOTAL:	R\$ 0,00					
Produtos com Problema						
COD	PRODUTO	LOTE	QT	FABRICAÇÃO	VALIDADE	VALOR
2260	GRANULADO LUME 25KG BRANCO NEVE	57184	18	11/08/2022	11/08/2024	0,00
2260	GRANULADO LUME 25KG BRANCO NEVE	58940	26	15/12/2022	15/12/2024	0,00
TOTAL:						0,00

Autorização		
DEPARTAMENTO TÉCNICO	LABORATÓRIO	DIRETORIA
	EDU - 17/03/2023	EDUARDOLAB - 17/03/2023